

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: пр. Ленина д.55 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч  
 Тхв= 0.00°C G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.40 м3/ч

Заводской номер 00179183 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x7272 ПО 2.7

| Дата     | t1    | t2    | dt    | M1      | M2      | Mг     | Qo      | ВНР | ВОС | НС |
|----------|-------|-------|-------|---------|---------|--------|---------|-----|-----|----|
|          | °C    | °C    | °C    | т       | т       | т      | Гкал    | ч   | ч   |    |
| 16/12/20 | 75.60 | 59.56 | 16.04 | 244.69  | 244.59  | 0.10   | 3.928   | 24  | 0   | *  |
| 17/12/20 | 70.65 | 56.18 | 14.47 | 240.50  | 240.44  | 0.06   | 3.483   | 24  | 0   | *  |
| 18/12/20 | 70.15 | 56.23 | 13.92 | 253.08  | 253.69  | -0.61  | 3.522   | 24  | 0   | *  |
| 19/12/20 | 73.47 | 59.00 | 14.47 | 267.73  | 269.03  | -1.30  | 3.875   | 24  | 0   | *  |
| 20/12/20 | 77.77 | 61.65 | 16.12 | 264.56  | 265.69  | -1.13  | 4.269   | 24  | 0   | *  |
| 21/12/20 | 78.37 | 62.22 | 16.15 | 268.93  | 270.20  | -1.27  | 4.344   | 24  | 0   | *  |
| 22/12/20 | 77.24 | 61.46 | 15.78 | 270.46  | 271.70  | -1.24  | 4.273   | 24  | 0   | *  |
| 23/12/20 | 74.47 | 59.55 | 14.92 | 267.12  | 268.40  | -1.28  | 3.990   | 24  | 0   | *  |
| 24/12/20 | 73.18 | 58.79 | 14.39 | 269.97  | 271.37  | -1.40  | 3.886   | 24  | 0   | *  |
| 25/12/20 | 73.80 | 59.64 | 14.16 | 277.08  | 278.53  | -1.45  | 3.925   | 24  | 0   | *  |
| 26/12/20 | 72.52 | 58.57 | 13.95 | 274.45  | 275.88  | -1.43  | 3.831   | 24  | 0   | *  |
| 27/12/20 | 72.77 | 58.73 | 14.04 | 276.52  | 277.83  | -1.31  | 3.883   | 24  | 0   | *  |
| 28/12/20 | 73.90 | 60.19 | 13.71 | 285.08  | 286.66  | -1.58  | 3.912   | 24  | 0   | *  |
| 29/12/20 | 73.75 | 60.13 | 13.62 | 283.09  | 284.57  | -1.48  | 3.857   | 24  | 0   | *  |
| 30/12/20 | 73.91 | 60.16 | 13.75 | 280.91  | 282.45  | -1.54  | 3.862   | 24  | 0   | *  |
| 31/12/20 | 73.67 | 60.01 | 13.66 | 278.06  | 279.45  | -1.39  | 3.802   | 24  | 0   | *  |
| 01/01/21 | 73.98 | 60.19 | 13.79 | 277.57  | 279.02  | -1.45  | 3.830   | 24  | 0   | *  |
| 02/01/21 | 74.00 | 60.22 | 13.78 | 277.69  | 279.06  | -1.37  | 3.829   | 24  | 0   | *  |
| 03/01/21 | 73.62 | 59.71 | 13.91 | 274.71  | 276.11  | -1.40  | 3.825   | 24  | 0   | *  |
| 04/01/21 | 72.12 | 58.65 | 13.47 | 274.92  | 276.31  | -1.39  | 3.703   | 24  | 0   | *  |
| 05/01/21 | 72.75 | 59.03 | 13.72 | 274.83  | 276.32  | -1.49  | 3.774   | 24  | 0   | *  |
| 06/01/21 | 72.59 | 58.82 | 13.77 | 273.00  | 274.43  | -1.43  | 3.761   | 24  | 0   | *  |
| 07/01/21 | 72.30 | 58.60 | 13.70 | 273.33  | 274.76  | -1.43  | 3.747   | 24  | 0   | *  |
| 08/01/21 | 70.30 | 56.65 | 13.65 | 256.10  | 257.26  | -1.16  | 3.499   | 24  | 0   | *  |
| 09/01/21 | 72.92 | 58.78 | 14.14 | 267.26  | 268.57  | -1.31  | 3.781   | 24  | 0   | *  |
| 10/01/21 | 72.71 | 58.81 | 13.90 | 268.86  | 270.29  | -1.43  | 3.743   | 24  | 0   | *  |
| 11/01/21 | 74.74 | 59.88 | 14.86 | 268.86  | 270.29  | -1.43  | 3.998   | 24  | 0   | *  |
| 12/01/21 | 79.63 | 62.50 | 17.13 | 253.28  | 254.33  | -1.05  | 4.344   | 24  | 0   | *  |
| 13/01/21 | 79.71 | 62.28 | 17.43 | 250.22  | 251.25  | -1.03  | 4.366   | 24  | 0   | *  |
| 14/01/21 | 77.11 | 61.30 | 15.81 | 261.97  | 263.20  | -1.23  | 4.141   | 24  | 0   | *  |
| 15/01/21 | 71.15 | 57.58 | 13.57 | 265.74  | 266.97  | -1.23  | 3.609   | 24  | 0   | *  |
| Итого:   |       |       |       | 8320.57 | 8358.65 | -38.08 | 120.592 | 744 | 0   |    |
| Средние: | 74.02 | 59.51 | 14.50 |         |         |        |         |     |     |    |

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 5131ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_