

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Садовое кольцо д.79 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.40 м3/ч

Заводской номер 00169042 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1
 КС=0х7500 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	75.74	55.49	20.25	350.30	344.81	5.49	7.093	24	0	*
17/12/20	70.78	52.18	18.60	335.76	330.65	5.11	6.240	24	0	*
18/12/20	70.42	51.59	18.83	329.21	324.16	5.05	6.197	24	0	*
19/12/20	73.96	53.68	20.28	338.62	333.39	5.23	6.868	24	0	*
20/12/20	78.07	56.08	21.99	343.90	338.49	5.41	7.564	24	0	*
21/12/20	78.63	56.47	22.16	345.48	340.08	5.40	7.659	24	0	*
22/12/20	77.43	55.92	21.51	344.28	338.76	5.52	7.410	24	0	*
23/12/20	74.58	54.33	20.25	339.65	334.34	5.31	6.880	24	0	*
24/12/20	73.45	53.65	19.80	339.54	334.12	5.42	6.720	24	0	*
25/12/20	74.01	54.26	19.75	342.67	337.18	5.49	6.763	24	0	*
26/12/20	72.71	53.21	19.50	337.05	331.80	5.25	6.569	24	0	*
27/12/20	72.98	53.44	19.54	338.39	333.02	5.37	6.606	24	0	*
28/12/20	74.14	54.51	19.63	344.08	338.55	5.53	6.753	24	0	*
29/12/20	73.93	54.37	19.56	343.39	337.98	5.41	6.715	24	0	*
30/12/20	74.12	54.33	19.79	343.08	337.73	5.35	6.790	24	0	*
31/12/20	73.90	54.05	19.85	338.66	333.28	5.38	6.723	24	0	*
01/01/21	74.21	54.52	19.69	343.70	338.16	5.54	6.763	24	0	*
02/01/21	74.23	54.60	19.63	342.70	337.26	5.44	6.726	24	0	*
03/01/21	73.80	54.20	19.60	341.67	336.18	5.49	6.695	24	0	*
04/01/21	72.30	53.14	19.16	336.88	331.37	5.51	6.453	24	0	*
05/01/21	72.96	53.57	19.39	339.12	333.70	5.42	6.574	24	0	*
06/01/21	72.80	53.40	19.40	339.33	333.90	5.43	6.580	24	0	*
07/01/21	72.51	53.10	19.41	337.42	332.05	5.37	6.546	24	0	*
08/01/21	70.60	51.56	19.04	318.30	313.16	5.14	6.055	24	0	*
09/01/21	73.09	53.80	19.29	345.01	339.23	5.78	6.651	24	0	*
10/01/21	72.88	53.84	19.04	343.57	338.02	5.55	6.543	24	0	*
11/01/21	75.17	54.69	20.48	339.08	333.62	5.46	6.941	24	0	*
12/01/21	79.91	57.36	22.55	338.56	333.22	5.34	7.639	24	0	*
13/01/21	80.00	57.15	22.85	337.74	332.25	5.49	7.722	24	0	*
14/01/21	77.22	56.02	21.20	344.25	338.70	5.55	7.296	24	0	*
15/01/21	71.27	52.52	18.75	336.66	331.54	5.12	6.308	24	0	*
Итого:				10538.0	10370.7	167.35	211.042	744	0	
Средние:	74.25	54.22	20.02							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 38471ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____