

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: 24 мкр.д.4

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет.воды=\_\_\_\_\_ т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв= 0.00°C

G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.40 м3/ч

Заводской номер 00177120 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1  
КС=0x8202 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	76.09	61.35	14.74	304.93	303.78	1.15	4.496	24	0	*
17/12/20	71.05	57.57	13.48	294.09	293.22	0.87	3.961	24	0	*
18/12/20	70.56	56.94	13.62	286.21	285.19	1.02	3.896	24	0	*
19/12/20	73.98	59.41	14.57	294.21	293.29	0.92	4.289	24	0	*
20/12/20	78.28	62.38	15.90	298.75	297.80	0.95	4.755	24	0	*
21/12/20	78.87	62.90	15.97	302.51	301.33	1.18	4.835	24	0	*
22/12/20	77.72	62.14	15.58	301.17	300.34	0.83	4.695	24	0	*
23/12/20	74.92	60.24	14.68	295.79	294.60	1.19	4.340	24	0	*
24/12/20	73.62	59.35	14.27	294.93	294.10	0.83	4.208	24	0	*
25/12/20	74.22	59.97	14.25	298.09	296.29	1.80	4.250	24	0	*
26/12/20	72.93	58.81	14.12	294.13	290.13	4.00	4.151	24	0	*
27/12/20	73.18	58.98	14.20	295.10	290.50	4.60	4.192	24	0	*
28/12/20	74.29	60.12	14.17	300.03	295.24	4.79	4.254	24	0	*
29/12/20	74.14	60.04	14.10	299.78	293.98	5.80	4.227	24	0	*
30/12/20	74.32	59.99	14.33	299.71	293.06	6.65	4.298	24	0	*
31/12/20	74.09	59.84	14.25	295.00	291.80	3.20	4.205	24	0	*
01/01/21	74.40	60.35	14.05	298.79	297.88	0.91	4.196	24	0	*
02/01/21	74.41	60.34	14.07	298.07	297.48	0.59	4.196	24	0	*
03/01/21	74.03	59.96	14.07	297.48	296.58	0.90	4.189	24	0	*
04/01/21	72.53	58.76	13.77	293.23	292.76	0.47	4.035	24	0	*
05/01/21	73.16	59.28	13.88	295.08	294.13	0.95	4.094	24	0	*
06/01/21	73.01	59.08	13.93	294.95	294.45	0.50	4.111	24	0	*
07/01/21	72.71	58.76	13.95	293.43	292.60	0.83	4.091	24	0	*
08/01/21	70.68	56.99	13.69	278.51	278.35	0.16	3.812	24	0	*
09/01/21	73.32	59.44	13.88	299.94	299.83	0.11	4.165	24	0	*
10/01/21	73.10	59.47	13.63	299.22	299.16	0.06	4.081	24	0	*
11/01/21	75.14	60.39	14.75	294.74	294.75	-0.01	4.346	24	0	*
12/01/21	80.16	63.88	16.28	297.26	297.01	0.25	4.841	24	0	*
13/01/21	80.25	63.86	16.39	298.25	298.34	-0.09	4.892	24	0	*
14/01/21	77.64	62.41	15.23	303.23	302.96	0.27	4.621	24	0	*
15/01/21	71.51	58.00	13.51	294.82	295.05	-0.23	3.982	24	0	*
Итого:				9191.43	9145.98	45.45	132.704	744	0	
Средние:	74.46	60.03	14.42							

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 5475ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации