

Акт осмотра

г. Октябрьский

«20» января 2021 г.

Комиссия в составе: Начальника СПОКПУ Морозова И.Е., мастера Хайдаровой О.В. произвели осмотр теплового узла по адресу: Ул. Губкина д. 35.

При осмотре обнаружено: В узле учета тепловой энергии центрального отопления отсутствует архивация данных с 16.12.20 г. по 15.01.21 г. Пломбы на приборах учета в норме, приборы в работоспособном состоянии.