

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Горького д.38 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00178897 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0хДВА4 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.67	56.42	8.25	266.177	266.177	0.000	2.2039	24	0	
17/01/21	66.84	57.95	8.89	266.461	266.461	0.000	2.3764	24	0	
18/01/21	74.50	63.69	10.81	267.021	267.021	0.000	2.8985	24	0	
19/01/21	77.63	66.17	11.46	266.751	266.751	0.000	3.0689	24	0	
20/01/21	77.24	65.84	11.40	266.592	266.592	0.000	3.0521	24	0	
21/01/21	77.45	65.89	11.56	266.718	266.718	0.000	3.0911	24	0	
22/01/21	75.70	64.76	10.94	265.040	265.040	0.000	2.9109	24	0	
23/01/21	73.52	63.10	10.42	264.868	264.868	0.000	2.7693	24	0	
24/01/21	67.52	58.68	8.84	265.691	265.691	0.000	2.3573	24	0	
25/01/21	60.49	53.23	7.26	266.606	266.606	0.000	1.9436	24	0	
26/01/21	59.64	52.51	7.13	266.490	266.490	0.000	1.9054	24	0	
27/01/21	60.92	53.45	7.47	264.917	264.917	0.000	1.9852	24	0	
28/01/21	62.54	54.53	8.01	266.157	266.157	0.000	2.1389	24	0	
29/01/21	62.46	54.67	7.79	264.227	264.227	0.000	2.0651	24	0	
30/01/21	57.90	51.09	6.81	264.525	264.525	0.000	1.8084	24	0	
31/01/21	56.75	50.25	6.50	267.464	267.464	0.000	1.7446	24	0	
01/02/21	57.53	50.78	6.75	268.326	268.326	0.000	1.8180	24	0	
02/02/21	57.39	50.70	6.69	267.660	267.660	0.000	1.7963	24	0	
03/02/21	59.88	52.46	7.42	266.619	266.619	0.000	1.9830	24	0	
04/02/21	61.95	54.25	7.70	265.135	265.135	0.000	2.0495	24	0	
05/02/21	55.05	48.97	6.08	265.912	265.912	0.000	1.6214	24	0	
06/02/21	57.18	50.38	6.80	265.708	265.708	0.000	1.8124	24	0	
07/02/21	69.01	59.44	9.57	266.927	266.927	0.000	2.5618	24	0	
08/02/21	76.66	65.37	11.29	268.050	268.050	0.000	3.0361	24	0	
09/02/21	76.96	65.44	11.52	268.062	268.062	0.000	3.0983	24	0	
10/02/21	77.33	65.70	11.63	268.431	268.431	0.000	3.1310	24	0	
11/02/21	75.36	64.36	11.00	268.360	268.360	0.000	2.9592	24	0	
12/02/21	69.77	60.24	9.53	268.391	268.391	0.000	2.5665	24	0	
13/02/21	58.10	51.25	6.85	263.250	263.250	0.000	1.8087	24	0	
14/02/21	61.76	54.01	7.75	270.690	270.690	0.000	2.1037	24	0	
15/02/21	71.56	61.91	9.65	283.776	283.776	0.000	2.7511	24	0	
Итого:				8281.00	8281.00	0.000	73.4166	744	0	
Средние:	66.49	57.66	8.83							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5875ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации