

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Королева 10а Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00166936 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х4ФВ5 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	74.76	59.96	14.80	188.50	183.85	190.77	187.64	0.00	-3.79	6.90	6.70	2.720	-0.227	24	0	*
17/12/20	68.82	56.03	12.79	187.20	183.25	189.74	186.98	0.00	-3.73	6.90	6.70	2.347	-0.209	24	0	*
18/12/20	69.37	55.87	13.50	178.83	175.00	181.26	178.64	0.00	-3.64	6.90	6.70	2.360	-0.203	24	0	*
19/12/20	73.24	57.93	15.31	173.30	169.20	175.52	172.79	0.00	-3.59	6.90	6.70	2.589	-0.208	24	0	*
20/12/20	77.47	60.34	17.13	171.82	167.27	173.72	170.84	0.00	-3.57	6.90	6.70	2.867	-0.215	24	0	*
21/12/20	78.07	61.13	16.94	177.19	172.42	179.18	176.11	0.00	-3.69	6.90	6.70	2.923	-0.225	24	0	*
22/12/20	76.95	60.60	16.35	178.24	173.63	180.32	177.28	0.00	-3.65	6.90	6.70	2.840	-0.221	24	0	*
23/12/20	74.16	58.66	15.50	174.67	170.42	176.91	174.12	0.00	-3.70	6.90	6.70	2.640	-0.217	24	0	*
24/12/20	72.92	57.99	14.93	176.37	172.21	178.74	175.96	0.00	-3.75	6.90	6.70	2.571	-0.217	24	0	*
25/12/20	71.45	57.90	13.55	188.67	184.39	191.24	188.30	0.00	-3.91	6.90	6.70	2.498	-0.226	24	0	*
26/12/20	69.84	56.81	13.03	189.58	185.43	192.18	189.32	0.00	-3.89	6.90	6.70	2.414	-0.221	24	0	*
27/12/20	70.12	57.08	13.04	190.29	186.12	192.95	190.07	0.00	-3.95	6.90	6.70	2.427	-0.225	24	0	*
28/12/20	69.99	57.66	12.33	200.87	196.50	203.75	200.64	0.00	-4.14	6.90	6.70	2.421	-0.239	24	0	*
29/12/20	68.99	57.04	11.95	202.78	198.46	205.71	202.65	0.00	-4.19	6.90	6.70	2.372	-0.239	24	0	*
30/12/20	68.94	56.79	12.15	201.85	197.55	204.74	201.65	0.00	-4.10	6.90	6.70	2.398	-0.233	24	0	*
31/12/20	68.23	56.03	12.20	196.69	192.60	199.57	196.67	0.00	-4.07	6.90	6.70	2.346	-0.228	24	0	*
01/01/21	67.90	55.52	12.38	191.79	187.75	194.64	191.82	0.00	-4.07	6.90	6.70	2.325	-0.226	24	0	*
02/01/21	67.98	55.73	12.25	191.94	187.94	194.84	191.99	0.00	-4.05	6.90	6.70	2.302	-0.226	24	0	*
03/01/21	67.44	55.19	12.25	190.49	186.57	193.32	190.58	0.00	-4.01	6.90	6.70	2.285	-0.221	24	0	*
04/01/21	67.96	55.45	12.51	190.01	186.06	192.78	190.06	0.00	-4.00	6.90	6.70	2.326	-0.222	24	0	*
05/01/21	69.73	56.69	13.04	188.06	183.96	190.77	187.89	0.00	-3.93	6.90	6.70	2.398	-0.223	24	0	*
06/01/21	69.52	56.46	13.06	186.90	182.84	189.60	186.75	0.00	-3.91	6.90	6.70	2.388	-0.221	24	0	*
07/01/21	69.24	56.25	12.99	186.88	182.80	189.57	186.81	0.00	-4.01	6.90	6.70	2.372	-0.225	24	0	*
08/01/21	67.20	54.45	12.75	176.08	172.47	178.74	176.24	0.00	-3.77	6.90	6.70	2.198	-0.205	24	0	*
09/01/21	69.76	56.54	13.22	184.57	180.49	187.28	184.52	0.00	-4.03	6.90	6.70	2.384	-0.228	24	0	*
10/01/21	69.66	56.77	12.89	185.89	181.85	188.63	185.79	0.00	-3.94	6.90	6.70	2.343	-0.224	24	0	*
11/01/21	71.53	57.76	13.77	185.89	181.65	188.50	185.60	0.00	-3.95	6.90	6.70	2.501	-0.228	24	0	*
12/01/21	78.86	61.42	17.44	169.73	165.11	171.80	168.82	0.00	-3.71	6.90	6.70	2.883	-0.228	24	0	*
13/01/21	79.37	61.22	18.15	166.46	161.90	168.37	165.49	0.00	-3.59	6.90	6.70	2.939	-0.220	24	0	*
14/01/21	75.37	59.74	15.63	180.00	175.47	182.17	179.18	0.00	-3.71	6.90	6.70	2.742	-0.222	24	0	*
15/01/21	68.99	55.85	13.14	184.15	180.21	186.78	184.07	0.00	-3.86	6.90	6.70	2.369	-0.215	24	0	*
Итого:				5735.6	5605.37	5814.0	5725.27	0.00	-119.90			77.488	-6.887	744	0	
Средние:	71.41	57.51	13.90							6.90	6.70					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5495ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации