

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2021 г.

Адрес: 24 мкр д.6

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801846
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
16.12.20	23.505	305.534	76.91	0.00	17.531	305.534	57.37	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.12.20	21.252	295.799	71.78	0.00	16.045	295.624	54.22	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.12.20	19.873	284.476	69.85	0.00	14.955	284.476	52.55	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.12.20	21.004	290.945	72.17	0.00	15.751	290.945	54.11	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.12.20	23.164	298.654	77.54	0.00	17.088	298.654	57.20	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.12.20	23.481	299.000	78.51	0.00	17.255	299.000	57.70	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.12.20	23.292	299.116	77.85	0.00	17.190	299.116	57.46	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.12.20	22.407	296.319	75.59	0.00	16.690	296.319	56.30	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.12.20	21.406	292.848	73.08	0.00	16.025	292.848	54.70	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.12.20	22.024	297.624	73.98	0.00	16.555	297.624	55.61	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.12.20	21.411	293.774	72.86	0.00	16.113	293.774	54.82	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.12.20	21.294	292.243	72.85	0.00	16.007	292.243	54.76	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.12.20	21.826	296.427	73.61	0.00	16.478	296.427	55.57	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.12.20	22.133	299.145	73.97	0.00	16.744	299.145	55.95	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.12.20	21.991	297.080	74.01	0.00	16.566	297.080	55.75	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.12.20	21.826	295.241	73.91	0.00	16.427	295.241	55.62	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.01.21	21.763	294.406	73.91	0.00	16.378	294.305	55.63	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.01.21	22.126	298.457	74.12	0.00	16.710	298.457	55.98	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.01.21	21.906	296.183	73.95	0.00	16.497	296.183	55.69	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.01.21	21.310	293.839	72.50	0.00	16.091	293.839	54.73	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.01.21	21.398	293.699	72.84	0.00	16.146	293.699	54.95	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.01.21	21.476	295.129	72.76	0.00	16.204	295.129	54.89	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.01.21	21.263	293.333	72.48	0.00	15.997	293.333	54.52	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.01.21	19.561	277.693	69.76	0.00	14.700	277.692	52.73	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.01.21	21.656	297.006	72.90	0.00	16.311	297.006	54.89	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.01.21	21.859	299.350	73.01	0.00	16.599	299.350	55.44	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.01.21	21.252	291.556	72.86	0.00	16.030	291.492	54.96	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.01.21	23.687	297.013	79.73	0.00	17.515	297.013	58.96	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.01.21	23.313	291.967	79.83	0.00	17.040	291.967	58.35	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.01.21	23.333	296.830	78.60	0.00	17.184	296.830	57.88	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.01.21	21.395	296.352	72.16	0.00	16.114	296.352	54.34	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	21.909	295.066	74.19		16.417	295.055	55.60		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	679.187	9147.039			508.938	9146.697			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Январь 2021 г.

Адрес: 24 мкр д.6

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801846
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wте, Гкал	Wгв, Гкал	Mте, т	tхв, °С
16.12.20	24.00	5.974	0.000	0.000	0.00
17.12.20	24.00	5.207	0.000	0.175	0.00
18.12.20	24.00	4.917	0.000	0.000	0.00
19.12.20	24.00	5.254	0.000	0.000	0.00
20.12.20	24.00	6.076	0.000	0.000	0.00
21.12.20	24.00	6.226	0.000	0.000	0.00
22.12.20	24.00	6.102	0.000	0.000	0.00
23.12.20	24.00	5.717	0.000	0.000	0.00
24.12.20	24.00	5.380	0.000	0.000	0.00
25.12.20	24.00	5.469	0.000	0.000	0.00
26.12.20	24.00	5.298	0.000	0.000	0.00
27.12.20	24.00	5.286	0.000	0.000	0.00
28.12.20	24.00	5.348	0.000	0.000	0.00
29.12.20	24.00	5.389	0.000	0.000	0.00
30.12.20	24.00	5.425	0.000	0.000	0.00
31.12.20	24.00	5.399	0.000	0.000	0.00
01.01.21	24.00	5.385	0.000	0.100	0.00
02.01.21	24.00	5.415	0.000	0.000	0.00
03.01.21	24.00	5.409	0.000	0.000	0.00
04.01.21	24.00	5.219	0.000	0.000	0.00
05.01.21	24.00	5.251	0.000	0.000	0.00
06.01.21	24.00	5.271	0.000	0.000	0.00
07.01.21	24.00	5.266	0.000	0.000	0.00
08.01.21	24.00	4.861	0.000	0.002	0.00
09.01.21	24.00	5.345	0.000	0.000	0.00
10.01.21	24.00	5.261	0.000	0.000	0.00
11.01.21	24.00	5.222	0.000	0.065	0.00
12.01.21	24.00	6.172	0.000	0.000	0.00
13.01.21	24.00	6.273	0.000	0.000	0.00
14.01.21	24.00	6.148	0.000	0.000	0.00
15.01.21	24.00	5.281	0.000	0.000	0.00
Среднее:		5.492	0.000	0.011	0.000
Итого:	744.00	170.249	0.000	0.342	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /