ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Королева 9 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00224021 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xABDA ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	73.36	55.44	17.92	187.60	183.09	182.64	180.05	3.04	6.00	6.26	3.278	0.168	24	0	
17/12/20	66.67	51.12	15.55	184.09	180.39	179.79	177.64	2.75	5.98	6.21	2.801	0.141	24	0	
18/12/20	67.90	51.18	16.72	174.62	170.99	170.41	168.29	2.70	6.00	6.21	2.854	0.138	24	0	
19/12/20	73.29	53.61	19.68	166.03	162.04	161.67	159.51	2.53	6.02	6.22	3.189	0.136	24	0	
20/12/20	77.53	55.73	21.80	164.50	160.18	159.91	157.57	2.61	6.09	6.29	3.493	0.145	24	0	
21/12/20	78.14	56.40	21.74	169.72	165.16	164.93	162.51	2.65	5.99	6.20	3.591	0.149	24	0	
22/12/20	77.00	56.09	20.91	173.51	169.01	168.74	166.31	2.70	5.98	6.20	3.531	0.151	24	0	
23/12/20	74.22	54.51	19.71	170.39	166.23	165.86	163.56	2.67	5.99	6.20	3.273	0.145	24	0	
24/12/20	72.96	54.06	18.90	170.32	166.27	165.67	163.37	2.90	6.00	6.21	3.142	0.157	24	0	
25/12/20	69.89	53.37	16.52	186.32	182.21	181.74	179.29	2.92	5.98	6.22	3.007	0.156	24	0	
26/12/20	66.19	51.18	15.01	191.48	187.69	187.00	184.73	2.96	5.96	6.21	2.813	0.151	24	0	
27/12/20	66.50	51.37	15.13	192.27	188.40	187.75	185.40	3.00	5.96	6.21	2.848	0.154	24	0	
28/12/20	68.28	53.18	15.10	198.79	194.63	194.08	191.49	3.14	5.96	6.24	2.935	0.167	24	0	
29/12/20	68.33	53.13	15.20	198.00	193.84	193.28	190.75	3.09	5.97	6.24	2.938	0.164	24	0	
30/12/20	67.24	52.41	14.83	198.88	194.80	194.21	191.74	3.06	5.95	6.22	2.885	0.160	24	0	
31/12/20	66.98	51.97	15.01	195.45	191.49	190.85	188.44	3.05	5.96	6.21	2.869	0.158	24	0	
01/01/21	68.33	52.54	15.79	191.29	187.22	186.66	184.26	2.96	5.97	6.22	2.952	0.155	24	0	
02/01/21	68.21	52.57	15.64	191.47	187.49	186.90	184.50	2.99	5.97	6.22	2.928	0.157	24	0	
03/01/21	67.52	51.91	15.61	189.86	185.92	185.35	183.03	2.89	5.97	6.21	2.898	0.150	24	0	
04/01/21	66.10	50.96	15.14	189.03	185.30	184.59	182.34	2.96	5.96	6.20	2.802	0.151	24	0	
05/01/21	66.60	51.33	15.27	188.58	184.82	184.17	181.92	2.90	5.98	6.21	2.818	0.149	24	0	
06/01/21	66.26	50.99	15.27	187.57	183.87	183.18	180.97	2.90	5.96	6.20	2.801	0.148	24	0	
07/01/21	65.96	50.74	15.22	187.54	183.86	183.15	180.99	2.87	5.97	6.21	2.791	0.146	24	0	
08/01/21	66.05	49.94	16.11	172.58	169.15	168.57	166.63	2.52	5.94	6.15	2.720	0.126	24	0	
09/01/21	70.66	53.28	17.38	178.32	174.36	174.07	171.73	2.63	6.06	6.28	3.027	0.140	24	0	
10/01/21	70.52	53.50	17.02	179.11	175.09	174.86	172.50	2.59	5.99	6.21	2.977	0.138	24	0	
11/01/21	72.38	54.34	18.04	179.61	175.40	175.18	172.77	2.63	5.81	6.04	3.159	0.143	24	0	
12/01/21	79.38	56.95	22.43	162.58	158.11	158.02	155.64	2.47	5.96	6.15	3.546	0.141	24	0	
13/01/21	79.45	56.53	22.92	160.89	156.43	155.84	153.48	2.95	5.94	6.14	3.584	0.167	24	0	
14/01/21	74.62	55.11	19.51	176.39	172.03	171.72	169.31	2.72	6.01	6.23	3.354	0.150	24	0	
15/01/21	66.90	51.15	15.75	183.41	179.69	179.02	176.83	2.86	6.03	6.26	2.825	0.146	24	0	
Итого:				5640.2	5515.16	5499.8	5427.55	87.61			94.629	4.647	744	0	
Средние:	70.43	53.11	17.31						5.97	6.20					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 31799ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации