

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Герцена 24а Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00166608 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х0083 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.45	55.76	8.69	396.43	390.66	398.25	390.66	0.00	0.00	6.20	5.15	3.402	0.000	24	0	*
17/01/21	67.06	57.61	9.45	394.51	388.03	395.83	388.03	0.00	0.00	6.20	4.86	3.676	0.000	24	0	*
18/01/21	74.59	62.97	11.62	395.78	387.73	396.74	387.73	0.00	0.00	6.20	5.34	4.512	0.000	24	0	*
19/01/21	77.77	65.44	12.33	396.84	388.14	397.81	388.14	0.00	0.00	6.20	3.40	4.806	0.000	24	0	*
20/01/21	78.01	65.45	12.56	387.78	378.13	387.10	378.13	0.00	-0.58	6.20	2.71	4.772	-0.038	24	0	*
21/01/21	77.86	65.64	12.22	403.96	394.35	403.49	394.35	0.00	0.00	6.20	2.16	4.853	0.000	24	0	*
22/01/21	76.37	64.75	11.62	402.94	394.02	403.29	394.02	0.00	0.00	6.20	2.30	4.607	0.000	24	0	*
23/01/21	73.69	62.73	10.96	402.80	394.50	403.37	394.50	0.00	0.00	6.20	2.04	4.358	0.000	24	0	*
24/01/21	67.79	58.54	9.25	402.46	395.50	403.51	395.50	0.00	0.00	6.20	1.91	3.691	0.000	24	0	*
25/01/21	60.64	53.17	7.47	404.71	399.17	406.02	399.17	0.00	0.00	6.20	1.97	3.013	0.000	24	0	*
26/01/21	60.16	52.81	7.35	411.08	405.48	412.23	405.48	0.00	0.00	6.20	1.93	3.013	0.000	24	0	*
27/01/21	61.25	53.62	7.63	411.34	405.51	412.41	405.51	0.00	0.00	6.20	1.85	3.124	0.000	24	0	*
28/01/21	62.98	54.81	8.17	408.85	402.50	409.42	402.50	0.00	0.00	6.20	2.00	3.318	0.000	24	0	*
29/01/21	61.79	54.02	7.77	407.03	400.94	407.72	400.94	0.00	0.00	6.20	2.11	3.149	0.000	24	0	*
30/01/21	58.16	51.20	6.96	402.86	397.53	403.61	397.53	0.00	0.00	6.20	2.22	2.794	0.000	24	0	*
31/01/21	57.82	50.93	6.89	402.67	397.34	403.28	397.34	0.00	0.00	6.20	2.05	2.767	0.000	24	0	*
01/02/21	58.74	51.59	7.15	402.43	396.85	402.88	396.85	0.00	0.00	6.20	1.97	2.863	0.000	24	0	*
02/02/21	58.29	51.28	7.01	402.29	396.76	402.72	396.76	0.00	0.00	6.20	1.83	2.815	0.000	24	0	*
03/02/21	61.12	53.34	7.78	402.53	396.72	403.32	396.72	0.00	0.00	6.20	1.81	3.120	0.000	24	0	*
04/02/21	60.71	53.19	7.52	404.08	398.58	405.47	398.58	0.00	0.00	6.20	1.81	3.029	0.000	24	0	*
05/02/21	55.63	49.32	6.31	403.85	399.31	405.33	399.31	0.00	0.00	6.20	1.63	2.550	0.000	24	0	*
06/02/21	59.22	51.86	7.36	403.42	398.03	404.31	398.03	0.00	0.00	6.20	1.59	2.958	0.000	24	0	*
07/02/21	71.43	60.99	10.44	404.42	396.36	404.65	396.36	0.00	0.00	6.20	1.44	4.177	0.000	24	0	*
08/02/21	77.57	65.65	11.92	405.32	396.06	405.61	396.06	0.00	0.00	6.20	1.85	4.758	0.000	24	0	*
09/02/21	77.89	65.75	12.14	403.78	394.48	403.92	394.48	0.00	0.00	6.20	4.95	4.807	0.000	24	0	*
10/02/21	77.72	65.54	12.18	404.62	395.37	404.91	395.37	0.00	0.00	6.20	6.00	4.819	0.000	24	0	*
11/02/21	75.40	63.96	11.44	402.86	394.20	403.37	394.20	0.00	0.00	6.20	5.79	4.511	0.000	24	0	*
12/02/21	67.64	58.30	9.34	402.53	395.55	403.32	395.55	0.00	0.00	6.20	6.00	3.691	0.000	24	0	*
13/02/21	60.41	52.94	7.47	400.38	394.78	401.23	394.78	0.00	0.00	6.20	6.00	2.943	0.000	24	0	*
14/02/21	61.54	53.50	8.04	401.10	395.02	401.37	395.02	0.00	0.00	6.20	5.90	3.172	0.000	24	0	*
15/02/21	73.24	62.28	10.96	403.49	394.84	403.17	394.84	0.00	0.00	6.20	2.26	4.357	0.000	24	0	*
Итого:				12479.	12262.4	12499.	12263.0	0.00	-0.58			114.425	-0.038	744	0	
Средние:	66.99	57.70	9.29							6.20	3.05					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 14858ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации