ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Новоселова 12 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00166606 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8993 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	69.69	52.80	16.89	277.68	271.62	277.68	274.06	0.00	-2.44	5.60	5.40	4.584	-0.129	24	0	*
17/12/20	65.94	51.28	14.66	295.89	290.06	295.89	292.26	0.00	-2.20	5.60	5.40	4.250	-0.113	24	0	*
18/12/20	66.83	52.69	14.14	316.87	310.48	316.87	312.74	0.00	-2.26	5.60	5.40	4.383	-0.119	24	0	*
19/12/20	70.32	53.69	16.63	289.03	282.61	289.03	285.13	0.00	-2.52	5.60	5.40	4.695	-0.135	24	0	*
20/12/20	73.63	53.51	20.12	248.14	242.16	248.14	244.83	0.00	-2.67	5.60	5.40	4.871	-0.143	24	0	*
21/12/20	73.57	53.62	19.95	251.82	245.76	251.82	248.47	0.00	-2.71	5.60	5.40	4.902	-0.145	24	0	*
22/12/20	73.75	54.17	19.58	258.08	251.84	258.08	254.56	0.00	-2.72	5.60	5.40	4.930	-0.147	24	0	*
23/12/20	70.83	52.72	18.11	258.74	252.93	258.74	255.39	0.00	-2.46	5.60	5.40	4.576	-0.130	24	0	*
24/12/20	69.66	52.22	17.44	262.73	256.99	262.73	259.36	0.00	-2.37	5.60	5.40	4.482	-0.124	24	0	*
25/12/20	67.45	52.10	15.35	290.13	284.15	290.13	286.43	0.00	-2.28	5.60	5.40	4.356	-0.119	24	0	*
26/12/20	66.27	51.94	14.33	306.16	300.03	306.16	302.25	0.00	-2.22	5.60	5.40	4.298	-0.115	24	0	*
27/12/20	64.95	51.25	13.70	306.54	300.66	306.54	302.78	0.00	-2.12	5.60	5.40	4.112	-0.109	24	0	*
28/12/20	65.56	50.90	14.66	286.34	280.76	286.34	282.88	0.00	-2.12	5.60	5.40	4.109	-0.108	24	0	*
29/12/20	68.32	51.87	16.45	269.32	263.65	269.32	265.94	0.00	-2.29	5.60	5.40	4.334	-0.119	24	0	*
30/12/20	71.08	53.16	17.92	261.88	255.96	261.88	258.43	0.00	-2.47	5.60	5.40	4.586	-0.131	24	0	*
31/12/20	70.61	52.94	17.67	262.91	257.02	262.91	259.47	0.00	-2.45	5.60	5.40	4.540	-0.130	24	0	*
01/01/21	71.29	53.81	17.48	271.98	265.80	271.98	268.34	0.00	-2.54	5.60	5.40	4.645	-0.137	24	0	*
02/01/21	71.29	53.89	17.40	272.32	266.15	272.32	268.65	0.00	-2.50	5.60	5.40	4.633	-0.135	24	0	*
03/01/21	71.11	53.70	17.41	270.17	264.07	270.17	266.50	0.00	-2.43	5.60	5.40	4.595	-0.130	24	0	*
04/01/21	70.74	53.48	17.26	267.89	261.87	267.89	264.30	0.00	-2.43	5.60	5.40	4.518	-0.130	24	0	*
05/01/21	67.73	52.11	15.62	279.43	273.64	279.43	275.87	0.00	-2.23	5.60	5.40	4.273	-0.116	24	0	*
06/01/21	66.22	51.27	14.95	284.51	278.85	284.51	281.00	0.00	-2.15	5.60	5.40	4.166	-0.110	24	0	*
07/01/21	66.20	51.19	15.01	284.88	279.21	284.88	281.42	0.00	-2.21	5.60	5.40	4.190	-0.113	24	0	*
08/01/21	65.96	51.02	14.94	285.43	279.82	285.43	281.98	0.00	-2.16	5.60	5.40	4.180	-0.110	24	0	*
09/01/21	66.17	51.36	14.81	289.43	283.65	289.43	285.83	0.00	-2.18	5.60	5.40	4.200	-0.112	24	0	*
10/01/21	65.73	51.26	14.47	289.27	283.61	289.27	285.71	0.00	-2.10	5.60	5.40	4.099	-0.108	24	0	*
11/01/21	70.12	52.66	17.46	267.37	261.47	267.37	263.90	0.00	-2.43	5.60	5.40	4.559	-0.128	24	0	*
12/01/21	77.06	55.89	21.17	250.91	244.33	250.91	247.30	0.00	-2.97	5.60	5.40	5.172	-0.166	24	0	*
13/01/21	76.63	55.59	21.04	254.09	247.51	254.09	250.45	0.00	-2.94	5.60	5.40	5.209	-0.163	24	0	*
14/01/21	72.14	53.17	18.97	255.38	249.42	255.38	252.05	0.00	-2.63	5.60	5.40	4.728	-0.140	24	0	*
15/01/21	66.50	50.38	16.12	264.91	259.60	264.91	261.75	0.00	-2.15	5.60	5.40	4.180	-0.108	24	0	*
Итого:				8530.2	8345.68	8530.2	8420.03	0.00	-74.35			139.355	-3.922	744	0	
Средние:	69.46	52.63	16.82							5.60	5.40					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5477ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации