

Отчет о потреблении...

от 16-02-2021

За период с 26-01-2021 00:00:00 по 16-02-2021 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
 Адрес : 35 мкр.д.2
 Объект : Жилой дом
 Прибор : ИМ 2300 N BA756
 Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
26-01-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
27-01-2021 00:00:00	1.45	60.45	153.26	51.26	151.32	23:07	23:07
28-01-2021 00:00:00	2.84	62.80	303.17	53.43	297.47	24:00	24:00
29-01-2021 00:00:00	2.90	63.69	294.32	53.81	289.31	24:00	24:00
30-01-2021 00:00:00	2.74	62.77	291.03	53.36	286.55	24:00	24:00
31-01-2021 00:00:00	2.44	58.92	285.94	50.37	281.79	24:00	24:00
01-02-2021 00:00:00	2.38	58.31	285.47	49.95	281.46	24:00	24:00
02-02-2021 00:00:00	2.43	58.89	287.44	50.41	283.87	24:00	24:00
03-02-2021 00:00:00	2.45	59.12	288.85	50.62	285.61	24:00	24:00
04-02-2021 00:00:00	2.82	61.02	295.85	51.49	292.17	24:00	24:00
05-02-2021 00:00:00	2.77	62.62	300.18	53.39	296.63	24:00	24:00
06-02-2021 00:00:00	2.16	56.64	275.35	48.86	272.48	24:00	24:00
07-02-2021 00:00:00	2.48	58.81	264.81	49.47	262.67	24:00	24:00
08-02-2021 00:00:00	3.28	69.02	265.29	56.65	263.44	24:00	24:00
09-02-2021 00:00:00	3.85	74.56	270.11	60.29	268.15	24:00	24:00
10-02-2021 00:00:00	3.98	75.52	270.97	60.82	268.55	24:00	24:00
11-02-2021 00:00:00	4.00	75.72	270.05	60.89	267.55	24:00	24:00
12-02-2021 00:00:00	3.69	72.41	272.49	58.84	270.47	24:00	24:00
13-02-2021 00:00:00	3.40	68.69	274.04	56.27	271.94	24:00	24:00
14-02-2021 00:00:00	2.79	62.69	278.33	52.68	275.87	24:00	24:00
15-02-2021 00:00:00	2.82	62.02	271.68	51.59	269.62	24:00	24:00
16-02-2021 00:00:00	3.82	74.10	281.11	60.53	279.19	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
504:00	61.49	64.71	5779.74	54.05	5716.13	503:07	503:07

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.