

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр 9 дом 1 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00 °С G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.14 м3/ч

Заводской номер 00173721 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хF87B ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.64	49.85	14.79	146.39	143.54	143.70	142.02	0.00	1.52	1.68	8.60	2.099	0.076	24	0	*
17/01/21	65.36	50.18	15.18	146.22	143.34	143.52	141.84	0.00	1.50	1.68	8.61	2.155	0.075	24	0	*
18/01/21	73.25	54.35	18.90	145.82	142.30	142.78	140.81	0.00	1.49	1.68	8.63	2.666	0.081	24	0	*
19/01/21	74.88	55.91	18.97	149.48	145.74	146.32	144.20	0.00	1.54	1.67	8.64	2.743	0.086	24	0	*
20/01/21	75.19	55.37	19.82	143.76	140.12	140.65	138.67	0.00	1.45	1.68	8.57	2.757	0.080	24	0	*
21/01/21	75.26	55.17	20.09	143.42	139.83	140.30	138.38	0.00	1.45	1.67	8.59	2.789	0.080	24	0	*
22/01/21	72.34	53.86	18.48	142.61	139.24	139.61	137.73	0.00	1.51	1.67	8.61	2.552	0.081	24	0	*
23/01/21	69.63	51.76	17.87	140.08	137.00	137.20	135.52	0.00	1.48	1.68	8.62	2.427	0.077	24	0	*
24/01/21	66.34	50.48	15.86	141.56	138.67	138.74	137.09	0.00	1.58	1.67	8.45	2.179	0.080	24	0	*
25/01/21	60.91	46.96	13.95	135.62	133.29	132.99	131.65	0.00	1.64	1.68	8.26	1.841	0.077	24	0	*
26/01/21	60.05	46.23	13.82	134.25	132.02	131.68	130.36	0.00	1.66	1.68	8.29	1.804	0.077	24	0	*
27/01/21	62.40	48.10	14.30	124.10	121.88	121.68	120.37	0.00	1.51	1.89	8.26	1.723	0.073	24	0	*
28/01/21	63.25	48.27	14.98	135.05	132.55	132.31	130.87	0.00	1.68	1.68	8.27	1.967	0.081	24	0	*
29/01/21	62.48	47.97	14.51	133.48	131.05	130.73	129.37	0.00	1.68	1.68	8.23	1.880	0.081	24	0	*
30/01/21	58.57	45.28	13.29	129.91	127.78	127.38	126.18	0.00	1.60	1.68	8.17	1.679	0.072	24	0	*
31/01/21	57.96	44.93	13.03	129.42	127.44	126.93	125.73	0.00	1.71	1.68	8.19	1.642	0.077	24	0	*
01/02/21	58.53	45.24	13.29	131.06	128.95	128.51	127.31	0.00	1.64	1.68	8.17	1.692	0.074	24	0	*
02/02/21	58.77	45.51	13.26	131.89	129.77	129.32	128.12	0.00	1.65	1.68	8.16	1.701	0.075	24	0	*
03/02/21	60.74	46.91	13.83	136.19	133.88	133.52	132.16	0.00	1.72	1.68	8.20	1.828	0.081	24	0	*
04/02/21	62.26	48.19	14.07	138.81	136.36	136.01	134.57	0.00	1.79	1.68	8.25	1.897	0.086	24	0	*
05/02/21	56.99	44.45	12.54	121.24	119.37	119.17	118.06	0.00	1.31	1.67	7.44	1.479	0.058	24	0	*
06/02/21	58.47	43.92	14.55	118.44	116.53	116.55	115.52	0.00	1.01	1.66	8.07	1.672	0.044	24	0	*
07/02/21	68.46	49.56	18.90	121.40	118.82	118.59	117.25	0.00	1.57	1.67	8.10	2.227	0.078	24	0	*
08/02/21	73.94	52.50	21.44	125.65	122.57	122.54	120.96	0.00	1.61	1.67	8.15	2.610	0.085	24	0	*
09/02/21	74.91	52.84	22.07	126.28	123.11	123.13	121.50	0.00	1.61	1.67	8.15	2.701	0.085	24	0	*
10/02/21	75.12	52.76	22.36	125.95	122.78	122.79	121.19	0.00	1.59	1.67	8.17	2.729	0.084	24	0	*
11/02/21	71.88	51.38	20.50	127.01	124.08	123.93	122.40	0.00	1.68	1.67	8.17	2.527	0.086	24	0	*
12/02/21	68.16	49.46	18.70	127.40	124.69	124.39	122.98	0.00	1.71	1.67	8.20	2.314	0.085	24	0	*
13/02/21	62.49	47.22	15.27	128.47	126.11	125.64	124.32	0.00	1.79	1.67	8.13	1.903	0.085	24	0	*
14/02/21	61.40	45.67	15.73	124.88	122.69	122.09	120.88	0.00	1.81	1.67	8.20	1.909	0.083	24	0	*
15/02/21	73.62	53.47	20.15	132.43	129.19	129.18	127.51	0.00	1.68	1.67	8.51	2.584	0.090	24	0	*
Итого:				4138.2	4054.69	4051.8	4005.52	0.00	49.17			66.676	2.433	744	0	
Средние:	66.07	49.47	16.59							1.68	8.29					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 40302ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____