

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____

Адрес: Сад. Кольцо д. 31

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20120695, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x5290

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
16.12.20 23	70.59	57.89	12.70	9.80	5.20	52.006	51.488	50.853	50.692	0.161	0.651	24	0	
17.12.20 23	64.82	53.89	10.93	9.80	5.20	51.869	51.451	50.886	50.760	0.127	0.561	24	0	
18.12.20 23	66.43	55.02	11.41	9.80	5.20	51.885	51.436	50.857	50.716	0.142	0.585	24	0	
19.12.20 23	70.44	57.46	12.98	9.80	5.20	51.731	51.199	50.587	50.416	0.171	0.662	24	0	
20.12.20 23	76.01	61.04	14.97	9.80	5.20	51.659	51.002	50.350	50.128	0.222	0.759	24	0	
21.12.20 23	76.28	61.22	15.06	9.80	5.20	51.706	51.035	50.389	50.156	0.233	0.764	24	0	
22.12.20 23	74.96	60.62	14.34	9.80	5.20	51.902	51.261	50.621	50.396	0.225	0.731	24	0	
23.12.20 23	69.14	57.04	12.10	9.80	5.20	52.405	51.871	51.285	51.089	0.196	0.626	24	0	
24.12.20 23	66.40	54.94	11.45	9.80	5.20	51.625	51.129	50.601	50.412	0.189	0.584	24	0	
25.12.20 23	66.59	55.07	11.52	9.80	5.20	51.589	51.052	50.563	50.335	0.228	0.587	24	0	
26.12.20 23	66.14	54.55	11.58	9.80	5.20	51.383	50.845	50.375	50.145	0.231	0.588	24	0	
27.12.20 23	64.98	53.85	11.13	9.80	5.20	51.350	50.814	50.375	50.131	0.243	0.565	24	0	
28.12.20 23	63.29	52.81	10.48	9.80	5.20	51.406	50.891	50.477	50.233	0.244	0.533	24	0	
29.12.20 23	64.16	53.24	10.92	9.80	5.20	51.383	50.840	50.427	50.170	0.256	0.555	24	0	
30.12.20 23	68.00	55.75	12.25	9.80	5.20	51.300	50.689	50.237	49.956	0.281	0.620	24	0	
31.12.20 23	69.74	57.04	12.70	9.80	5.20	51.328	50.681	50.215	49.919	0.296	0.643	24	0	
01.01.21 23	66.88	55.23	11.65	9.80	5.20	51.305	50.697	50.274	49.980	0.294	0.590	24	0	
02.01.21 23	66.48	54.58	11.90	9.80	5.20	49.459	48.877	48.477	48.201	0.276	0.581	24	0	
03.01.21 23	66.13	54.07	12.05	9.80	5.20	48.742	48.161	47.785	47.508	0.277	0.580	24	0	
04.01.21 23	65.00	53.25	11.75	9.80	5.20	48.661	48.093	47.733	47.459	0.274	0.565	24	0	
05.01.21 23	63.88	52.55	11.34	9.80	5.20	48.703	48.146	47.806	47.529	0.277	0.546	24	0	
06.01.21 23	64.21	52.60	11.61	9.80	5.20	48.664	48.105	47.759	47.485	0.274	0.559	24	0	
07.01.21 23	66.37	54.06	12.32	9.80	5.20	48.683	48.091	47.720	47.437	0.284	0.592	24	0	
08.01.21 23	66.39	54.15	12.24	9.80	5.20	48.723	48.133	47.759	47.479	0.280	0.589	24	0	
09.01.21 23	64.91	53.31	11.60	9.80	5.20	48.688	48.121	47.763	47.486	0.277	0.559	24	0	
10.01.21 23	63.29	52.33	10.97	9.80	5.20	48.797	48.251	47.912	47.639	0.273	0.530	24	0	
11.01.21 23	69.04	55.92	13.11	9.80	5.20	48.794	48.153	47.751	47.451	0.300	0.631	24	0	
12.01.21 23	77.81	61.88	15.94	9.80	5.20	48.822	48.039	47.533	47.194	0.339	0.762	24	0	
13.01.21 23	77.30	61.28	16.02	9.80	5.20	48.743	47.976	47.471	47.146	0.325	0.765	24	0	
14.01.21 23	72.34	58.22	14.12	9.80	5.20	48.776	48.087	47.645	47.333	0.312	0.677	24	0	
15.01.21 23	63.03	52.08	10.95	9.80	5.20	48.702	48.164	47.825	47.558	0.268	0.528	24	0	
Итого/Средн	68.10	55.72	12.38	9.80	5.20	1560.789	1542.778	1528.313	1520.537	7.776	19.069	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
15.12.20 23	1646.999	1638.300	1613.350	1612.331	1.020	20.613	777	0
15.01.21 23	3207.788	3181.078	3141.663	3132.867	8.796	39.683	1521	0
Итого	1560.789	1542.778	1528.313	1520.537	7.776	19.069	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____