ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Горького 2 2 ввод Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00169011 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x5B2D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	70.54	54.60	15.94	134.34	131.37	131.69	129.88	0.00	1.49	7.00	7.00	2.091	0.081	24	0	
17/12/20	64.80	50.90	13.90	134.01	131.48	131.85	130.24	0.00	1.24	7.00	7.00	1.826	0.063	24	0	
18/12/20	66.39	52.02	14.37	134.39	131.75	132.43	130.75	0.00	1.00	7.00	7.00	1.892	0.052	24	0	
19/12/20	70.40	54.27	16.13	134.17	131.21	132.13	130.34	0.00	0.87	7.00	7.00	2.117	0.047	24	0	
20/12/20	75.93	57.64	18.29	134.43	131.07	131.93	130.01	0.00	1.06	7.00	7.00	2.398	0.061	24	0	
21/12/20	76.21	57.83	18.38	134.85	131.48	132.15	130.11	0.00	1.37	7.00	7.00	2.417	0.079	24	0	
22/12/20	74.90	57.11	17.79	135.30	131.94	132.72	130.78	0.00	1.16	7.00	7.00	2.346	0.066	24	0	
23/12/20	69.12	53.84	15.28	136.35	133.43	133.91	132.13	0.00	1.30	7.00	7.00	2.038	0.070	24	0	
24/12/20	66.36	51.86	14.50	134.28	131.64	132.11	130.43	0.00	1.21	7.00	7.00	1.905	0.063	24	0	
25/12/20	66.54	52.03	14.51	134.53	131.89	132.33	130.65	0.00	1.24	7.00	7.00	1.911	0.065	24	0	
26/12/20	66.09	51.68	14.41	134.23	131.59	131.82	130.14	0.00	1.45	7.00	7.00	1.896	0.075	24	0	
27/12/20	64.94	51.00	13.94	134.17	131.64	131.76	130.18	0.00	1.46	7.00	7.00	1.830	0.075	24	0	
28/12/20	63.26	50.04	13.22	134.44	132.02	132.29	130.83	0.00	1.19	7.00	7.00	1.743	0.060	24	0	
29/12/20	64.13	50.47	13.66	134.24	131.77	132.08	130.53	0.00	1.24	7.00	7.00	1.796	0.063	24	0	
30/12/20	67.96	52.83	15.13	134.27	131.53	131.95	130.21	0.00	1.32	7.00	7.00	1.987	0.070	24	0	
31/12/20	69.69	54.10	15.59	134.42	131.49	132.05	130.23	0.00	1.26	7.00	7.00	2.049	0.068	24	0	
01/01/21	66.85	52.32	14.53	134.25	131.51	131.97	130.29	0.00	1.22	7.00	7.00	1.911	0.064	24	0	
02/01/21	66.45	52.06	14.39	134.39	131.75	132.03	130.35	0.00	1.40	7.00	7.00	1.893	0.073	24	0	
03/01/21	66.11	51.80	14.31	134.34	131.70	132.02	130.34	0.00	1.36	7.00	7.00	1.882	0.071	24	0	
04/01/21	64.99	51.12	13.87	134.32	131.80	132.02	130.45	0.00	1.35	7.00	7.00	1.828	0.069	24	0	
05/01/21	63.87	50.38	13.49	134.29	131.89	131.88	130.32	0.00	1.57	7.00	7.00	1.776	0.079	24	0	
06/01/21	64.21	50.48	13.73	134.05	131.60	131.86	130.29	0.00	1.31	7.00	7.00	1.803	0.066	24	0	
07/01/21	66.35	51.88	14.47	134.40	131.76	132.01	130.33	0.00	1.43	7.00	7.00	1.903	0.074	24	0	
08/01/21	66.37	51.89	14.48	134.65	132.01	132.17	130.49	0.00	1.52	7.00	7.00	1.911	0.079	24	0	
09/01/21	64.89	51.03	13.86	134.31	131.78	132.06	130.48	0.00	1.30	7.00	7.00	1.827	0.066	24	0	
10/01/21	63.28	50.10	13.18	134.52	132.12	132.26	130.82	0.00	1.30	7.00	7.00	1.737	0.065	24	0	
11/01/21	69.05	53.48	15.57	134.68	131.82	132.27	130.53	0.00	1.29	7.00	7.00	2.051	0.069	24	0	
12/01/21	77.76	59.11	18.65	135.37	131.78	132.46	130.30	0.00	1.48	7.00	7.00	2.458	0.088	24	0	
13/01/21	77.25	58.68	18.57	134.91	131.37	132.37	130.22	0.00	1.15	7.00	7.00	2.440	0.068	24	0	
14/01/21	72.31	55.67	16.64	134.73	131.63	132.42	130.49	0.00	1.14	7.00	7.00	2.187	0.064	24	0	
15/01/21	63.02	49.74	13.28	134.10	131.66	132.04	130.51	0.00	1.15	7.00	7.00	1.748	0.057	24	0	
Итого:				4169.7	4083.48	4097.0	4043.65	0.00	39.83			61.597	2.110	744	0	
Средние:	68.06	52.96	15.09							7.00	7.00					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 39671ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации