ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Северная 14 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 29.00°С G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00166734 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xFEB4 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
16/01/21	63.93	48.38	15.55	190.18	186.89	189.52	186.89	0.00	0.00	6.90	6.70	2.906	0.000	24	0	*	0.0000
17/01/21	66.25	49.55	16.70	190.27	186.98	189.77	186.98	0.00	0.00	6.90	6.70	3.123	0.000	24	0	*	0.0000
18/01/21	73.64	53.29	20.35	190.13	186.53	190.19	186.53	0.00	0.00	6.90	6.70	3.794	0.000	24	0	*	0.0000
19/01/21	77.08	55.26	21.82	190.09	186.36	190.46	186.36	0.00	0.00	6.90	6.70	4.065	0.000	24	0	*	0.0000
20/01/21	77.29	55.33	21.96	190.18	186.49	190.58	186.49	0.00	0.00	6.90	6.70	4.095	0.000	24	0	*	0.0000
21/01/21	77.15	55.14	22.01	190.10	186.44	190.54	186.44	0.00	0.00	6.90	6.70	4.102	0.000	24	0	*	0.0000
22/01/21	75.82	54.79	21.03	190.26	186.60	190.54	186.60	0.00	0.00	6.90	6.70	3.924	0.000	24	0	*	0.0000
23/01/21	73.20	53.41	19.79	190.24	186.67	190.31	186.67	0.00	0.00	6.90	6.70	3.694	0.000	24	0	*	0.0000
24/01/21	67.67	50.73	16.94	190.23	186.93	189.86	186.93	0.00	0.00	6.90	6.70	3.163	0.000	24	0	*	0.0000
25/01/21	60.33	46.60	13.73	190.32	187.25	189.47	187.25	0.00	0.00	6.90	6.70	2.567	0.000	24	0	*	0.0000
26/01/21	59.64	46.13	13.51	190.40	187.40	189.58	187.40	0.00	0.00	6.90	6.70	2.531	0.000	24	0	*	0.0000
27/01/21	60.85	46.78	14.07	189.99	186.97	189.28	186.97	0.00	0.00	6.90	6.70	2.630	0.000	24	0	*	0.0000
28/01/21	62.38	47.52	14.86	190.01	186.98	189.39	186.98	0.00	0.00	6.90	6.70	2.776	0.000	24	0	*	0.0000
29/01/21	61.51	47.24	14.27	190.04	186.97	189.38	186.97	0.00	0.00	6.90	6.70	2.665	0.000	24	0	*	0.0000
30/01/21	57.79	45.09	12.70	189.80	186.94	189.00	186.94	0.00	0.00	6.90	6.70	2.371	0.000	24	0	*	0.0000
31/01/21	57.41	44.88	12.53	189.82	187.02	189.02	187.02	0.00	0.00	6.90	6.70	2.342	0.000	24	0	*	0.0000
01/02/21	58.27	45.38	12.89	191.28	188.43	190.53	188.43	0.00	0.00	6.90	6.70	2.425	0.000	24	0	*	0.0000
02/02/21	57.91	45.16	12.75	189.30	186.54	188.61	186.54	0.00	0.00	6.90	6.70	2.375	0.000	24	0	*	0.0000
03/02/21	60.39	45.95	14.44	178.87	176.27	178.57	176.27	0.00	0.00	6.90	6.70	2.541	0.000	24	0	*	0.0000
04/02/21	60.48	46.76	13.72	190.07	187.26	189.67	187.26	0.00	0.00	6.90	6.70	2.567	0.000	24	0	*	0.0000
05/02/21	55.39	43.87	11.52	189.55	186.92	188.89	186.92	0.00	0.00	6.90	6.70	2.150	0.000	24	0	*	0.0000
06/02/21	58.25	45.16	13.09	189.37	186.65	188.90	186.65	0.00	0.00	6.90	6.70	2.440	0.000	24	0	*	0.0000
07/02/21	70.37	51.78	18.59	189.59	186.36	189.83	186.36	0.00	0.00	6.90	6.70	3.462	0.000	24	0	*	0.0000
08/02/21	76.85	55.32	21.53	189.87	186.28	190.37	186.28	0.00	0.00	6.90	6.70	4.011	0.000	24	0	*	0.0000
09/02/21	77.14	55.15	21.99	189.81	186.23	190.38	186.23	0.00	0.00	6.90	6.70	4.097	0.000	24	0	*	0.0000
10/02/21	77.04	55.02	22.02	189.76	186.19	190.39	186.19	0.00	0.00	6.90	6.70	4.100	0.000	24	0	*	0.0000
11/02/21	74.96	54.09	20.87	189.67	186.19	190.13	186.19	0.00	0.00	6.90	6.70	3.886	0.000	24	0	*	0.0000
12/02/21	67.40	50.17	17.23	189.74	186.55	189.65	186.55	0.00	0.00	6.90	6.70	3.212	0.000	24	0	*	0.0000
13/02/21	60.28	46.43	13.85	189.37	186.51	188.95	186.51	0.00	0.00	6.90	6.70	2.583	0.000	24	0	*	0.0000
14/02/21	60.66	46.32	14.34	189.09	186.32	188.75	186.32	0.00	0.00	6.90	6.70	2.667	0.000	24	0	*	0.0000
15/02/21	72.10	52.65	19.45	189.25	185.97	189.62	185.97	0.00	0.00	6.90	6.70	3.617	0.000	24	0	*	0.0000
Итого:				5876.6	5778.09	5870.1	5778.09	0.00	0.00			96.881	0.000	744	0		0.0000
Средние:	66.43	49.65	16.77							6.90	6.70						

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5903ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации