

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Губкина д.28 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00168989 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0
 КС=0х4298 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	72.02	56.02	16.00	176.48	177.25	-0.77	2.821	24	0	*
17/12/20	67.66	53.07	14.59	173.98	174.64	-0.66	2.538	24	0	*
18/12/20	67.57	53.19	14.38	174.97	175.63	-0.66	2.516	24	0	*
19/12/20	72.69	56.21	16.48	175.48	175.95	-0.47	2.889	24	0	*
20/12/20	78.22	59.71	18.51	177.67	178.20	-0.53	3.293	24	0	*
21/12/20	77.79	59.37	18.42	177.82	178.36	-0.54	3.273	24	0	*
22/12/20	76.82	58.91	17.91	177.70	178.51	-0.81	3.186	24	0	*
23/12/20	72.37	56.50	15.87	178.62	179.39	-0.77	2.837	24	0	*
24/12/20	66.53	52.52	14.01	175.67	176.47	-0.80	2.459	24	0	*
25/12/20	67.31	52.90	14.41	173.15	173.69	-0.54	2.494	24	0	*
26/12/20	67.26	52.78	14.48	172.86	173.30	-0.44	2.502	24	0	*
27/12/20	66.02	52.05	13.97	173.07	173.86	-0.79	2.414	24	0	*
28/12/20	64.65	51.24	13.41	171.93	172.81	-0.88	2.303	24	0	*
29/12/20	65.48	51.62	13.86	171.98	172.72	-0.74	2.381	24	0	*
30/12/20	69.46	54.18	15.28	174.91	175.42	-0.51	2.671	24	0	*
31/12/20	71.58	55.94	15.64	177.21	178.14	-0.93	2.770	24	0	*
01/01/21	68.68	54.08	14.60	176.91	178.02	-1.11	2.582	24	0	*
02/01/21	67.46	53.34	14.12	177.67	178.36	-0.69	2.507	24	0	*
03/01/21	67.35	53.17	14.18	178.20	179.11	-0.91	2.527	24	0	*
04/01/21	65.96	52.23	13.73	176.06	177.03	-0.97	2.415	24	0	*
05/01/21	64.92	51.47	13.45	175.15	176.20	-1.05	2.354	24	0	*
06/01/21	66.61	52.61	14.00	177.06	177.61	-0.55	2.476	24	0	*
07/01/21	68.44	53.70	14.74	176.58	177.65	-1.07	2.600	24	0	*
08/01/21	67.68	53.23	14.45	176.76	177.46	-0.70	2.551	24	0	*
09/01/21	66.00	52.28	13.72	177.06	177.95	-0.89	2.428	24	0	*
10/01/21	65.00	51.68	13.32	176.15	177.16	-1.01	2.342	24	0	*
11/01/21	70.76	54.90	15.86	175.22	176.16	-0.94	2.774	24	0	*
12/01/21	78.67	60.08	18.59	175.95	176.52	-0.57	3.275	24	0	*
13/01/21	79.70	61.12	18.58	182.56	183.70	-1.14	3.395	24	0	*
14/01/21	73.81	57.43	16.38	181.45	182.50	-1.05	2.970	24	0	*
15/01/21	65.54	52.46	13.08	186.62	187.33	-0.71	2.439	24	0	*
Итого:				5472.90	5497.10	-24.20	82.982	744	0	
Средние:	69.67	54.51	15.16							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5496ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____