

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Кортунова 4 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч  
 Тхв = 0.00 °С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00182342 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0хВ6D1 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	67.25	48.52	18.73	203.66	199.47	203.30	201.06	0.00	-1.59	6.20	6.00	3.730	0.000	24	0	*
17/12/20	63.70	47.54	16.16	217.50	213.48	217.54	215.22	0.00	-1.74	6.20	6.00	3.445	0.000	24	0	*
18/12/20	64.64	49.21	15.43	236.61	232.13	236.52	233.81	0.00	-1.68	6.20	6.00	3.578	0.000	24	0	*
19/12/20	67.59	49.25	18.34	211.94	207.58	211.48	209.06	0.00	-1.48	6.20	6.00	3.806	0.000	24	0	*
20/12/20	70.51	47.64	22.87	176.02	172.07	175.14	173.26	0.00	-1.19	6.20	6.00	3.933	0.000	24	0	*
21/12/20	70.43	47.75	22.68	179.50	175.49	178.61	176.70	0.00	-1.21	6.20	6.00	3.978	0.000	24	0	*
22/12/20	70.75	48.54	22.21	185.46	181.32	184.46	182.42	0.00	-1.10	6.20	6.00	4.024	0.000	24	0	*
23/12/20	68.10	47.50	20.60	185.12	181.22	184.45	182.48	0.00	-1.26	6.20	6.00	3.728	0.000	24	0	*
24/12/20	66.94	47.12	19.82	188.37	184.54	188.02	186.06	0.00	-1.52	6.20	6.00	3.653	0.000	24	0	*
25/12/20	65.08	48.01	17.07	212.86	208.79	212.68	210.39	0.00	-1.60	6.20	6.00	3.557	0.000	24	0	*
26/12/20	64.03	48.31	15.72	227.18	222.95	227.02	224.54	0.00	-1.59	6.20	6.00	3.500	0.000	24	0	*
27/12/20	62.89	47.80	15.09	227.21	223.11	227.14	224.71	0.00	-1.60	6.20	6.00	3.362	0.000	24	0	*
28/12/20	63.15	46.88	16.27	208.57	204.76	208.59	206.42	0.00	-1.66	6.20	6.00	3.325	0.000	24	0	*
29/12/20	65.65	47.22	18.43	193.82	190.06	193.63	191.60	0.00	-1.54	6.20	6.00	3.498	0.000	24	0	*
30/12/20	68.28	48.19	20.09	187.58	183.66	187.13	185.11	0.00	-1.45	6.20	6.00	3.687	0.000	24	0	*
31/12/20	67.80	47.96	19.84	188.59	184.67	188.29	186.27	0.00	-1.60	6.20	6.00	3.661	0.000	24	0	*
01/01/21	68.56	49.10	19.46	197.26	193.11	196.81	194.64	0.00	-1.53	6.20	6.00	3.759	0.000	24	0	*
02/01/21	68.55	49.26	19.29	197.34	193.18	196.93	194.70	0.00	-1.52	6.20	6.00	3.724	0.000	24	0	*
03/01/21	68.40	49.02	19.38	194.89	190.74	194.71	192.53	0.00	-1.79	6.20	6.00	3.692	0.000	24	0	*
04/01/21	68.07	48.82	19.25	193.69	189.65	193.54	191.37	0.00	-1.72	6.20	6.00	3.647	0.000	24	0	*
05/01/21	65.33	48.01	17.32	202.89	198.96	202.95	200.78	0.00	-1.82	6.20	6.00	3.442	0.000	24	0	*
06/01/21	63.90	47.40	16.50	207.39	203.54	207.34	205.13	0.00	-1.59	6.20	6.00	3.352	0.000	24	0	*
07/01/21	63.86	47.32	16.54	207.66	203.77	207.57	205.36	0.00	-1.59	6.20	6.00	3.364	0.000	24	0	*
08/01/21	63.63	47.21	16.42	208.11	204.24	208.00	205.82	0.00	-1.58	6.20	6.00	3.349	0.000	24	0	*
09/01/21	63.85	47.64	16.21	211.75	207.84	211.67	209.44	0.00	-1.60	6.20	6.00	3.366	0.000	24	0	*
10/01/21	63.50	47.61	15.89	211.71	207.83	211.66	209.41	0.00	-1.58	6.20	6.00	3.300	0.000	24	0	*
11/01/21	67.18	47.87	19.31	192.70	188.77	192.17	190.11	0.00	-1.34	6.20	6.00	3.640	0.000	24	0	*
12/01/21	73.75	50.25	23.50	180.18	175.86	178.91	176.80	0.00	-0.94	6.20	6.00	4.130	0.000	24	0	*
13/01/21	73.40	50.12	23.28	184.49	180.11	183.08	180.93	0.00	-0.82	6.20	6.00	4.191	0.000	24	0	*
14/01/21	69.33	48.13	21.20	182.60	178.65	181.61	179.64	0.00	-0.99	6.20	6.00	3.780	0.000	24	0	*
15/01/21	64.09	46.13	17.96	189.96	186.41	189.72	187.82	0.00	-1.41	6.20	6.00	3.344	0.000	24	0	*
Итого:				6192.6	6067.96	6180.6	6113.59	0.00	-45.63			112.545	0.000	744	0	
Средние:	66.84	48.10	18.73							6.20	6.00					

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 5478ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_