


УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО «Теплоэнерго»

  
А.Б. Купавых  
«31» июля 2019 г.

Температурный график отпуска тепла при режиме 95° — 70° С  
от котельных ООО «Теплоэнерго» на отопительный период 2019/2020 г.г.

Температура наружного воздуха, °С	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С
+8	41,4	35,9
+6	44,4	37,9
+4	47,3	39,9
+2	50,1	41,7
0	52,9	43,6
-2	55,5	45,3
-4	58,1	47,1
-6	60,8	48,8
-8	63,4	50,4
-10	66,0	52,1
-12	68,5	53,7
-14	71,0	55,3
-16	73,5	56,8
-18	75,9	58,3
-20	78,4	59,9
-22	80,8	62,3
-24	83,2	62,8
-26	85,5	64,3
-28	87,9	65,7
-30	90,3	67,2
-32	92,6	68,6
-34	95,0	70,0


Примечание: Температура воды в подающей линии водяной тепловой сети в соответствии с утвержденным для системы теплоснабжения графиком задается по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12-24 ч.

Отклонения от заданного режима не более:

- по подающей температуре теплоносителя  $\pm 3\%$ ;
- понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», пункт 6.2.59.

Начальник отдела ТИ ООО «Теплоэнерго»

 Р. Р. Набиуллин