ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Фрунзе 7 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00167050 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x32E5 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.22	53.13	11.09	277.51	273.00	277.51	273.00	0.00	8.05	6.24	3.035	0.000	24	0	
17/01/21	66.83	54.74	12.09	277.59	272.81	277.59	272.81	0.00	8.04	5.22	3.312	0.000	24	0	
18/01/21	74.33	59.44	14.89	278.11	272.38	278.11	272.38	0.00	8.03	4.81	4.072	0.000	24	0	
19/01/21	77.49	61.80	15.69	278.13	272.04	278.13	272.04	0.00	8.02	4.73	4.287	0.000	24	0	
20/01/21	77.72	61.87	15.85	278.28	272.07	278.28	272.07	0.00	8.02	4.42	4.335	0.000	24	0	
21/01/21	77.58	61.76	15.82	278.31	272.14	278.31	272.14	0.00	8.02	4.03	4.325	0.000	24	0	
22/01/21	76.10	61.07	15.03	278.15	272.16	278.15	272.16	0.00	8.01	4.26	4.112	0.000	24	0	
23/01/21	73.43	59.28	14.15	278.02	272.39	278.02	272.39	0.00	8.04	4.30	3.875	0.000	24	0	
24/01/21	67.54	55.55	11.99	277.61	272.70	277.61	272.70	0.00	8.01	4.49	3.285	0.000	24	0	
25/01/21	60.43	50.69	9.74	277.19	273.11	277.19	273.11	0.00	8.02	4.29	2.677	0.000	24	0	
26/01/21	59.95	50.25	9.70	277.49	273.45	277.49	273.45	0.00	8.02	4.04	2.671	0.000	24	0	
27/01/21	61.03	50.96	10.07	277.39	273.31	277.39	273.31	0.00	8.01	4.39	2.767	0.000	24	0	
28/01/21	62.76	52.08	10.68	277.61	273.34	277.61	273.34	0.00	8.02	4.88	2.934	0.000	24	0	
29/01/21	61.56	51.45	10.11	277.34	273.15	277.34	273.15	0.00	8.02	5.20	2.770	0.000	24	0	
30/01/21	57.95	48.92	9.03	277.19	273.44	277.19	273.44	0.00	8.04	5.13	2.481	0.000	24	0	
31/01/21	57.62	48.73	8.89	277.15	273.41	277.15	273.41	0.00	8.04	5.26	2.442	0.000	24	0	
01/02/21	58.54	49.32	9.22	277.04	273.20	277.04	273.20	0.00	8.04	5.40	2.528	0.000	24	0	
02/02/21	58.09	49.02	9.07	276.12	272.30	276.12	272.30	0.00	8.02	5.98	2.476	0.000	24	0	
03/02/21	60.91	50.91	10.00	276.53	272.48	276.53	272.48	0.00	8.01	6.12	2.732	0.000	24	0	
04/02/21	60.49	50.81	9.68	278.06	273.99	278.06	273.99	0.00	8.02	6.55	2.657	0.000	24	0	
05/02/21	55.43	47.34	8.09	277.61	274.11	277.61	274.11	0.00	8.02	6.27	2.224	0.000	24	0	
06/02/21	59.01	49.49	9.52	277.55	273.67	277.55	273.67	0.00	8.02	6.65	2.609	0.000	24	0	
07/02/21	71.19	57.58	13.61	278.06	272.75	278.06	272.75	0.00	8.01	7.17	3.714	0.000	24	0	
08/02/21	77.29	61.65	15.64	278.42	272.36	278.42	272.36	0.00	8.02	7.82	4.266	0.000	24	0	
09/02/21	77.61	61.63	15.98	278.48	272.33	278.48	272.33	0.00	8.03	7.47	4.359	0.000	24	0	
10/02/21	77.44	61.56	15.88	278.35	272.26	278.35	272.26	0.00	8.02	7.43	4.329	0.000	24	0	
11/02/21	75.13	60.25	14.88	278.14	272.31	278.14	272.31	0.00	8.01	8.67	4.046	0.000	24	0	
12/02/21	67.39	55.20	12.19	277.73	272.91	277.73	272.91	0.00	8.00	10.07	3.312	0.000	24	0	
13/02/21	60.19	50.47	9.72	277.10	273.12	277.10	273.12	0.00	8.01	7.91	2.652	0.000	24	0	
14/02/21	61.33	50.97	10.36	277.01	272.89	277.01	272.89	0.00	8.01	6.75	2.828	0.000	24	0	
15/02/21	72.97	58.79	14.18	277.92	272.38	277.92	272.38	0.00	7.98	7.68	3.864	0.000	24	0	
Итого:				8607.1	8457.96	8607.1	8457.96	0.00			101.976	0.000	744	0	
Средние:	66.75	54.73	12.02						8.02	5.92					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12507ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации