

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: пр. Ленина д.14 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 Тхв= 0.00 °С G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.04 м3/ч

Заводской номер 00231302 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x3C17 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	72.03	58.35	13.68	367.53	368.45	-0.92	5.012	24	0	*
17/12/20	67.73	55.29	12.44	362.86	363.83	-0.97	4.499	24	0	*
18/12/20	67.63	55.35	12.28	365.14	366.30	-1.16	4.468	24	0	*
19/12/20	72.84	58.59	14.25	365.53	366.96	-1.43	5.195	24	0	*
20/12/20	78.30	62.31	15.99	369.33	370.87	-1.54	5.896	24	0	*
21/12/20	77.87	62.07	15.80	369.28	370.71	-1.43	5.828	24	0	*
22/12/20	76.88	61.56	15.32	369.45	370.77	-1.32	5.653	24	0	*
23/12/20	72.37	58.81	13.56	371.91	373.17	-1.26	5.031	24	0	*
24/12/20	66.59	54.64	11.95	366.16	367.49	-1.33	4.364	24	0	*
25/12/20	67.37	55.06	12.31	360.66	361.89	-1.23	4.431	24	0	*
26/12/20	67.32	54.98	12.34	359.58	360.82	-1.24	4.425	24	0	*
27/12/20	66.07	54.15	11.92	360.04	361.23	-1.19	4.279	24	0	*
28/12/20	64.71	53.23	11.48	358.65	359.67	-1.02	4.103	24	0	*
29/12/20	65.57	53.75	11.82	359.57	360.70	-1.13	4.236	24	0	*
30/12/20	69.59	56.43	13.16	364.03	365.36	-1.33	4.777	24	0	*
31/12/20	71.62	58.20	13.42	368.61	370.24	-1.63	4.929	24	0	*
01/01/21	68.74	56.24	12.50	368.90	370.35	-1.45	4.597	24	0	*
02/01/21	67.52	55.46	12.06	370.30	371.85	-1.55	4.452	24	0	*
03/01/21	67.42	55.31	12.11	371.09	372.66	-1.57	4.477	24	0	*
04/01/21	66.00	54.28	11.72	366.87	368.31	-1.44	4.283	24	0	*
05/01/21	65.00	53.39	11.61	365.68	367.08	-1.40	4.227	24	0	*
06/01/21	66.69	54.59	12.10	368.55	370.04	-1.49	4.447	24	0	*
07/01/21	68.50	55.84	12.66	368.45	369.94	-1.49	4.650	24	0	*
08/01/21	67.74	55.39	12.35	368.63	370.25	-1.62	4.539	24	0	*
09/01/21	66.04	54.33	11.71	368.89	370.44	-1.55	4.302	24	0	*
10/01/21	65.06	53.71	11.35	367.49	369.10	-1.61	4.157	24	0	*
11/01/21	70.96	57.37	13.59	365.49	367.17	-1.68	4.950	24	0	*
12/01/21	78.76	62.72	16.04	365.94	367.73	-1.79	5.860	24	0	*
13/01/21	79.76	63.72	16.04	380.74	382.65	-1.91	6.101	24	0	*
14/01/21	73.80	59.65	14.15	379.85	381.38	-1.53	5.364	24	0	*
15/01/21	65.59	54.31	11.28	389.03	390.54	-1.51	4.370	24	0	*
Итого:				11404.2	11447.9	-43.72	147.902	744	0	
Средние:	69.74	56.74	12.99							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 11467ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____