

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Губкина д.23 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00231332 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хС9D1 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	71.65	59.10	12.55	77.07	77.07	0.00	0.968	24	0	
17/12/20	67.57	56.04	11.53	76.09	76.09	0.00	0.877	24	0	
18/12/20	67.48	56.11	11.37	76.51	76.51	0.00	0.869	24	0	
19/12/20	73.04	59.73	13.31	76.83	76.83	0.00	1.025	24	0	
20/12/20	78.15	63.51	14.64	77.59	77.59	0.00	1.136	24	0	
21/12/20	77.75	63.21	14.54	77.54	77.54	0.00	1.130	24	0	
22/12/20	76.68	62.65	14.03	77.61	77.61	0.00	1.092	24	0	
23/12/20	71.98	59.65	12.33	78.05	78.05	0.00	0.963	24	0	
24/12/20	66.46	55.46	11.00	76.62	76.62	0.00	0.842	24	0	
25/12/20	67.22	55.89	11.33	75.70	75.70	0.00	0.858	24	0	
26/12/20	67.17	55.77	11.40	75.48	75.48	0.00	0.864	24	0	
27/12/20	65.89	54.90	10.99	75.57	75.57	0.00	0.829	24	0	
28/12/20	64.57	53.98	10.59	75.32	75.32	0.00	0.798	24	0	
29/12/20	65.54	54.57	10.97	75.29	75.29	0.00	0.823	24	0	
30/12/20	69.63	57.46	12.17	76.40	76.40	0.00	0.928	24	0	
31/12/20	71.34	59.04	12.30	77.22	77.22	0.00	0.949	24	0	
01/01/21	68.58	57.07	11.51	77.16	77.16	0.00	0.886	24	0	
02/01/21	67.37	56.14	11.23	77.28	77.28	0.00	0.867	24	0	
03/01/21	67.28	56.01	11.27	77.35	77.35	0.00	0.869	24	0	
04/01/21	65.74	54.86	10.88	76.53	76.53	0.00	0.831	24	0	
05/01/21	64.95	54.23	10.72	76.32	76.32	0.00	0.818	24	0	
06/01/21	66.61	55.36	11.25	76.71	76.71	0.00	0.864	24	0	
07/01/21	68.37	56.55	11.82	76.75	76.75	0.00	0.909	24	0	
08/01/21	67.60	56.13	11.47	76.71	76.71	0.00	0.882	24	0	
09/01/21	65.83	54.96	10.87	76.68	76.68	0.00	0.836	24	0	
10/01/21	64.90	54.28	10.62	76.44	76.44	0.00	0.811	24	0	
11/01/21	71.27	58.44	12.83	76.34	76.34	0.00	0.979	24	0	
12/01/21	78.71	63.77	14.94	76.71	76.71	0.00	1.149	24	0	
13/01/21	79.54	64.55	14.99	78.02	78.02	0.00	1.167	24	0	
14/01/21	73.37	60.11	13.26	76.52	76.52	0.00	1.015	24	0	
15/01/21	65.34	54.69	10.65	77.87	77.87	0.00	0.830	24	0	
Итого:				2378.28	2378.28	0.00	28.664	744	0	
Средние:	69.59	57.55	12.04							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 30599ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____