

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Кортунова 12 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С G3 max = 50.00 м3/ч G3 min = 0.05 м3/ч

Заводской номер 00178911 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хАФ62 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	69.46	55.48	13.98	331.24	324.10	327.95	323.29	0.00	0.81	8.65	8.45	4.524	0.045	24	0	*
17/12/20	65.74	53.60	12.14	351.82	344.97	347.92	343.30	0.00	1.67	8.60	8.40	4.186	0.090	24	0	*
18/12/20	66.63	54.92	11.71	375.28	367.76	371.02	365.86	0.00	1.90	8.61	8.38	4.301	0.104	24	0	*
19/12/20	70.08	56.20	13.88	344.60	337.04	341.30	336.35	0.00	0.69	8.54	8.31	4.676	0.039	24	0	*
20/12/20	73.33	56.61	16.72	299.33	292.20	296.97	292.58	0.00	-0.38	8.48	8.27	4.885	-0.022	24	0	*
21/12/20	73.26	56.52	16.74	303.54	296.33	301.36	296.91	0.00	-0.58	8.49	8.28	4.958	-0.033	24	0	*
22/12/20	73.46	57.05	16.41	310.63	303.23	307.78	303.18	0.00	0.05	8.53	8.32	4.977	0.003	24	0	*
23/12/20	70.56	55.45	15.11	311.33	304.43	308.05	303.67	0.00	0.76	8.54	8.34	4.599	0.042	24	0	*
24/12/20	69.40	54.85	14.55	315.74	308.95	312.42	308.09	0.00	0.86	8.55	8.36	4.494	0.047	24	0	*
25/12/20	67.25	54.55	12.70	345.86	338.86	342.09	337.39	0.00	1.47	8.55	8.35	4.301	0.080	24	0	*
26/12/20	66.07	54.15	11.92	363.84	356.70	359.52	354.64	0.00	2.06	8.56	8.34	4.249	0.112	24	0	*
27/12/20	64.74	53.30	11.44	364.40	357.51	359.73	354.98	0.00	2.53	8.60	8.40	4.088	0.135	24	0	*
28/12/20	65.34	53.10	12.24	341.30	334.73	337.31	332.95	0.00	1.78	8.69	8.50	4.099	0.095	24	0	*
29/12/20	68.06	54.33	13.73	322.62	315.90	319.10	314.76	0.00	1.14	8.64	8.45	4.338	0.062	24	0	*
30/12/20	70.81	55.91	14.90	314.61	307.59	311.40	306.91	0.00	0.68	8.57	8.37	4.579	0.038	24	0	*
31/12/20	70.33	55.61	14.72	315.56	308.59	312.39	307.96	0.00	0.63	8.60	8.40	4.541	0.035	24	0	*
01/01/21	71.02	56.50	14.52	325.70	318.42	322.19	317.46	0.00	0.96	8.68	8.46	4.624	0.054	24	0	*
02/01/21	71.02	56.59	14.43	325.80	318.48	322.44	317.71	0.00	0.77	8.67	8.45	4.597	0.044	24	0	*
03/01/21	70.84	56.36	14.48	322.98	315.74	319.91	315.25	0.00	0.49	8.66	8.45	4.574	0.028	24	0	*
04/01/21	70.47	56.07	14.40	321.81	314.69	318.59	313.99	0.00	0.70	8.66	8.45	4.528	0.039	24	0	*
05/01/21	67.50	54.55	12.95	333.83	326.99	330.15	325.63	0.00	1.36	8.66	8.46	4.233	0.074	24	0	*
06/01/21	65.99	53.56	12.43	339.32	332.68	335.29	330.82	0.00	1.86	8.62	8.44	4.130	0.100	24	0	*
07/01/21	65.97	53.50	12.47	339.40	332.77	335.36	330.92	0.00	1.85	8.62	8.43	4.150	0.099	24	0	*
08/01/21	65.74	53.30	12.44	340.24	333.62	336.12	331.72	0.00	1.90	8.63	8.45	4.147	0.101	24	0	*
09/01/21	65.95	53.64	12.31	344.41	337.64	340.09	335.51	0.00	2.13	8.66	8.47	4.156	0.114	24	0	*
10/01/21	65.51	53.44	12.07	344.54	337.86	340.07	335.58	0.00	2.28	8.65	8.46	4.076	0.122	24	0	*
11/01/21	69.84	55.23	14.61	319.96	312.97	316.48	312.04	0.00	0.93	8.61	8.41	4.569	0.051	24	0	*
12/01/21	76.71	59.09	17.62	303.38	295.55	300.60	295.81	0.00	-0.26	8.67	8.43	5.208	-0.015	24	0	*
13/01/21	76.30	58.89	17.41	308.18	300.29	305.30	300.47	0.00	-0.18	8.67	8.43	5.227	-0.011	24	0	*
14/01/21	71.85	56.00	15.85	305.94	298.92	302.90	298.53	0.00	0.39	8.60	8.39	4.736	0.022	24	0	*
15/01/21	66.26	52.81	13.45	315.44	309.19	311.71	307.69	0.00	1.50	8.64	8.48	4.155	0.079	24	0	*
Итого:				10202.	9984.70	10093.	9951.95	0.00	32.75			138.905	1.773	744	0	
Средние:	69.20	55.19	14.01							8.60	8.40					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5473ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____