

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Комсомольская 23а Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00182343 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х3С57 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.25	51.49	12.76	195.05	191.45	196.15	193.75	-2.30	6.20	6.00	2.441	-0.118	24	0	*
17/01/21	66.81	53.01	13.80	195.10	191.13	195.97	193.42	-2.29	6.20	6.00	2.632	-0.121	24	0	*
18/01/21	74.30	57.39	16.91	194.63	189.87	195.19	192.20	-2.33	6.20	6.00	3.210	-0.134	24	0	*
19/01/21	77.54	59.56	17.98	194.49	189.40	194.98	191.86	-2.46	6.20	6.00	3.404	-0.146	24	0	*
20/01/21	77.77	59.63	18.14	194.81	189.59	195.27	192.15	-2.56	6.20	6.00	3.440	-0.153	24	0	*
21/01/21	77.62	59.46	18.16	194.41	189.29	194.91	191.79	-2.50	6.20	6.00	3.436	-0.149	24	0	*
22/01/21	76.17	58.89	17.28	194.52	189.51	195.07	191.99	-2.48	6.20	6.00	3.280	-0.146	24	0	*
23/01/21	73.51	57.26	16.25	194.66	189.98	195.38	192.37	-2.39	6.20	6.00	3.087	-0.137	24	0	*
24/01/21	67.69	53.86	13.83	194.60	190.56	195.67	193.03	-2.47	6.20	6.00	2.634	-0.133	24	0	*
25/01/21	60.50	49.29	11.21	195.65	192.43	196.98	194.73	-2.30	6.20	6.00	2.155	-0.113	24	0	*
26/01/21	59.97	48.87	11.10	196.82	193.59	198.28	196.09	-2.50	6.20	6.00	2.148	-0.122	24	0	*
27/01/21	61.09	49.60	11.49	197.04	193.68	198.33	196.03	-2.35	6.20	6.00	2.223	-0.116	24	0	*
28/01/21	62.77	50.59	12.18	196.26	192.74	197.54	195.17	-2.43	6.20	6.00	2.347	-0.123	24	0	*
29/01/21	61.66	50.04	11.62	195.85	192.45	197.26	194.97	-2.52	6.20	6.00	2.234	-0.126	24	0	*
30/01/21	58.00	47.61	10.39	195.20	192.18	196.85	194.76	-2.58	6.20	6.00	1.994	-0.123	24	0	*
31/01/21	57.66	47.38	10.28	195.30	192.30	196.97	194.89	-2.59	6.20	6.00	1.974	-0.123	24	0	*
01/02/21	58.57	47.93	10.64	195.17	192.05	196.89	194.73	-2.68	6.20	6.00	2.039	-0.128	24	0	*
02/02/21	58.15	47.72	10.43	195.08	192.06	196.77	194.66	-2.60	6.20	6.00	2.001	-0.124	24	0	*
03/02/21	60.89	49.37	11.52	194.79	191.46	196.37	194.13	-2.67	6.20	6.00	2.204	-0.132	24	0	*
04/02/21	60.59	49.41	11.18	195.36	192.06	196.94	194.65	-2.59	6.20	6.00	2.146	-0.128	24	0	*
05/02/21	55.51	46.11	9.40	195.57	192.75	197.42	195.41	-2.66	6.20	6.00	1.809	-0.123	24	0	*
06/02/21	58.92	48.04	10.88	195.00	191.91	196.73	194.58	-2.67	6.20	6.00	2.085	-0.128	24	0	*
07/02/21	71.11	55.71	15.40	195.13	190.77	196.08	193.22	-2.45	6.20	6.00	2.936	-0.136	24	0	*
08/02/21	77.33	59.64	17.69	195.15	190.04	195.69	192.51	-2.47	6.20	6.00	3.362	-0.147	24	0	*
09/02/21	77.65	59.49	18.16	194.61	189.45	195.18	192.06	-2.61	6.20	6.00	3.442	-0.155	24	0	*
10/02/21	77.49	59.29	18.20	194.37	189.24	195.02	191.90	-2.66	6.20	6.00	3.443	-0.158	24	0	*
11/02/21	75.23	58.08	17.15	194.23	189.39	194.99	191.96	-2.57	6.20	6.00	3.249	-0.149	24	0	*
12/02/21	67.51	53.37	14.14	193.96	189.93	195.28	192.69	-2.76	6.20	6.00	2.684	-0.147	24	0	*
13/02/21	60.32	49.00	11.32	193.95	190.73	195.59	193.41	-2.68	6.20	6.00	2.153	-0.131	24	0	*
14/02/21	61.25	49.33	11.92	193.92	190.59	195.50	193.27	-2.68	6.20	6.00	2.267	-0.132	24	0	*
15/02/21	72.88	56.71	16.17	194.26	189.64	195.26	192.36	-2.72	6.20	6.00	3.067	-0.154	24	0	*
Итого:				6044.9	5922.22	6080.5	6000.74	-78.52			81.526	-4.155	744	0	
Средние:	66.79	53.00	13.79						6.20	6.00					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5876ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации