

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр 31 дом Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00166110 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хВ72D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qt	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	69.97	59.23	10.74	308.92	302.04	310.20	305.19	-3.15	1.00	6.79	3.207	-0.186	24	0	
17/12/20	67.89	57.67	10.22	306.87	300.40	308.26	303.51	-3.11	1.00	6.76	3.038	-0.179	24	0	
18/12/20	69.61	59.10	10.51	308.51	301.72	309.91	304.93	-3.21	1.00	6.74	3.133	-0.190	24	0	
19/12/20	72.82	61.19	11.63	304.07	296.82	305.04	299.81	-2.99	1.00	6.66	3.418	-0.183	24	0	
20/12/20	75.42	62.76	12.66	298.58	290.99	299.32	293.96	-2.97	1.00	6.59	3.653	-0.186	24	0	
21/12/20	75.33	62.63	12.70	299.33	291.75	300.14	294.80	-3.05	1.00	6.61	3.677	-0.191	24	0	
22/12/20	75.17	62.68	12.49	299.66	292.10	300.40	295.05	-2.95	1.00	6.65	3.616	-0.185	24	0	
23/12/20	71.46	60.24	11.22	303.05	296.08	303.92	298.89	-2.81	1.00	6.68	3.286	-0.169	24	0	
24/12/20	69.44	58.88	10.56	307.53	300.81	308.74	303.81	-3.00	1.00	6.69	3.138	-0.177	24	0	
25/12/20	70.11	59.53	10.58	308.83	301.97	310.11	305.08	-3.11	1.00	6.70	3.156	-0.185	24	0	
26/12/20	70.90	60.15	10.75	310.21	303.16	311.43	306.28	-3.12	1.00	6.70	3.222	-0.188	24	0	
27/12/20	69.26	59.00	10.26	308.79	302.05	310.08	305.13	-3.08	1.00	6.76	3.061	-0.182	24	0	
28/12/20	67.79	57.81	9.98	305.52	299.13	306.82	302.11	-2.98	1.00	6.86	2.948	-0.172	24	0	
29/12/20	68.87	58.61	10.26	308.60	301.97	309.94	305.07	-3.10	1.00	6.79	3.060	-0.182	24	0	
30/12/20	70.57	59.94	10.63	311.84	304.82	313.06	307.90	-3.08	1.00	6.69	3.207	-0.185	24	0	
31/12/20	70.18	59.59	10.59	311.39	304.44	312.60	307.48	-3.04	1.00	6.73	3.188	-0.181	24	0	
01/01/21	70.77	60.16	10.61	315.15	308.03	316.41	311.13	-3.10	1.00	6.79	3.232	-0.186	24	0	
02/01/21	70.78	60.21	10.57	314.30	307.18	315.64	310.41	-3.23	1.00	6.78	3.208	-0.194	24	0	
03/01/21	70.59	60.03	10.56	314.10	307.04	315.43	310.26	-3.22	1.00	6.77	3.204	-0.193	24	0	
04/01/21	70.18	59.77	10.41	313.42	306.43	314.79	309.64	-3.21	1.00	6.79	3.154	-0.192	24	0	
05/01/21	68.96	58.88	10.08	313.49	306.74	314.92	309.90	-3.16	1.00	6.80	3.053	-0.186	24	0	
06/01/21	68.72	58.62	10.10	313.73	307.03	315.15	310.18	-3.15	1.00	6.77	3.065	-0.185	24	0	
07/01/21	68.70	58.56	10.14	313.68	306.97	315.07	310.11	-3.14	1.00	6.76	3.077	-0.184	24	0	
08/01/21	68.40	58.33	10.07	313.72	307.04	315.23	310.33	-3.29	1.00	6.78	3.055	-0.192	24	0	
09/01/21	68.52	58.51	10.01	313.98	307.22	315.43	310.51	-3.29	1.00	6.80	3.039	-0.192	24	0	
10/01/21	67.92	58.18	9.74	312.38	305.83	313.84	308.95	-3.12	1.00	6.80	2.943	-0.181	24	0	
11/01/21	72.06	60.83	11.23	289.83	283.04	287.39	282.49	0.55	1.00	6.24	3.148	0.033	24	0	*
12/01/21	77.94	65.65	12.29	320.78	312.15	321.64	315.37	-3.22	1.00	6.73	3.804	-0.211	24	0	
13/01/21	77.51	65.05	12.46	321.50	312.94	322.56	316.37	-3.43	1.00	6.74	3.867	-0.223	24	0	
14/01/21	72.42	61.24	11.18	318.03	310.53	319.39	313.93	-3.40	1.00	6.71	3.432	-0.208	24	0	
15/01/21	67.88	57.78	10.10	311.83	305.26	313.40	308.60	-3.34	1.00	6.80	3.044	-0.193	24	0	
Итого:				9601.6	9383.68	9636.2	9477.18	-93.50			100.333	-5.608	744	0	
Средние:	70.84	60.02	10.81						1.00	6.72					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 3699ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____