



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 16.12.2020 по 15.01.2021



Потребитель: ОАО "Жилуправление"

Адрес: 35 мкр., д. 15А

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-024 № 801184

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: VZLJOT 76.30.02.60

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
16.12.2020	74,3	55,3	249,494	249,494	-0,000	8,5	8,2	18,570	13,824	4,746	24,00
17.12.2020	68,2	51,8	251,838	251,838	0,000	8,5	8,2	17,204	13,094	4,109	24,00
18.12.2020	68,7	52,3	250,386	250,386	-0,000	8,4	8,1	17,250	13,134	4,116	24,00
19.12.2020	69,9	52,6	245,938	245,938	0,000	8,3	8,0	17,235	12,966	4,269	24,00
20.12.2020	75,3	55,4	244,569	244,569	0,000	8,3	8,0	18,461	13,586	4,875	24,00
21.12.2020	75,0	55,1	245,041	245,041	0,000	8,3	8,0	18,410	13,546	4,864	24,00
22.12.2020	75,6	55,6	245,592	245,592	0,000	8,4	8,0	18,613	13,700	4,913	24,00
23.12.2020	72,1	53,8	246,456	246,456	-0,000	8,4	8,1	17,809	13,309	4,500	24,00
24.12.2020	68,8	52,1	248,013	248,013	-0,000	8,4	8,1	17,095	12,953	4,142	24,00
25.12.2020	67,3	51,1	248,720	248,720	-0,000	8,4	8,1	16,779	12,758	4,021	24,00
26.12.2020	68,5	51,9	250,804	250,804	0,000	8,4	8,1	17,209	13,064	4,144	24,00
27.12.2020	67,8	51,7	250,713	250,713	-0,000	8,4	8,1	17,048	13,007	4,041	24,00
28.12.2020	65,4	50,3	249,508	249,508	-0,000	8,5	8,2	16,368	12,593	3,775	24,00
29.12.2020	65,2	50,1	248,350	248,350	0,000	8,5	8,2	16,242	12,478	3,764	24,00
30.12.2020	67,4	51,2	249,570	249,570	0,000	8,4	8,1	16,850	12,831	4,020	24,00
31.12.2020	66,8	50,9	248,741	248,741	0,000	8,4	8,1	16,641	12,692	3,949	24,00
01.01.2021	67,8	51,6	251,375	251,375	-0,000	8,5	8,2	17,074	13,001	4,073	24,00
02.01.2021	67,7	51,6	250,528	250,528	-0,000	8,5	8,1	17,007	12,961	4,047	24,00
03.01.2021	67,8	51,5	250,771	250,771	-0,000	8,5	8,2	17,034	12,960	4,074	24,00
04.01.2021	67,5	51,4	250,176	250,176	0,000	8,5	8,1	16,937	12,900	4,037	24,00
05.01.2021	65,8	50,4	250,246	250,246	0,000	8,5	8,2	16,505	12,658	3,847	24,00
06.01.2021	65,5	50,1	248,901	248,901	0,000	8,4	8,1	16,334	12,510	3,823	24,00
07.01.2021	65,3	49,9	249,517	249,517	0,000	8,4	8,1	16,330	12,486	3,844	24,00
08.01.2021	65,1	49,7	248,828	248,828	-0,000	8,4	8,1	16,233	12,410	3,823	24,00
09.01.2021	65,3	49,9	249,573	249,573	0,000	8,5	8,1	16,324	12,494	3,830	24,00
10.01.2021	65,1	50,0	249,038	249,038	0,000	8,5	8,1	16,256	12,496	3,759	24,00
11.01.2021	69,5	52,2	248,262	248,262	-0,000	8,5	8,2	17,284	13,012	4,272	24,00
12.01.2021	79,5	58,2	247,877	247,877	0,000	8,5	8,2	19,756	14,474	5,282	24,00
13.01.2021	79,5	58,0	248,511	248,511	0,000	8,5	8,2	19,790	14,461	5,330	24,00
14.01.2021	75,0	55,6	248,234	248,234	0,000	8,5	8,2	18,670	13,840	4,830	24,00
15.01.2021	67,6	51,2	246,742	246,742	-0,000	8,5	8,2	16,713	12,685	4,029	24,00
Итого	69,4	52,3	7712,314	7712,314	0,000	8,4	8,1	536,031	404,884	131,147	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
16.12.2020 00:00	-	-	-	-
16.01.2021 00:00	-	-	-	-
	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **131,147** ГКал

Всего к оплате за потери воды Mп = **0,000** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: