

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Февраль 2021 г.

Адрес: ул.Крупская д.5

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 1304521
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
16.01.21	4.953	74.353	71.63	0.00	3.293	73.730	49.41	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.01.21	4.983	74.467	71.95	0.00	3.302	73.850	49.48	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.01.21	5.671	79.407	76.42	0.00	3.747	78.789	52.30	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.01.21	6.071	81.965	79.08	0.00	4.022	81.349	54.19	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.01.21	5.890	80.738	77.98	0.00	3.880	80.129	53.19	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.01.21	5.750	79.834	76.89	0.00	3.787	79.224	52.46	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.01.21	5.759	79.869	77.09	0.00	3.798	79.274	52.63	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.01.21	5.485	77.966	75.37	0.00	3.613	77.379	51.43	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.01.21	5.548	79.539	74.77	0.00	3.693	78.943	51.52	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.01.21	5.201	76.992	72.56	0.00	3.463	76.401	50.03	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.01.21	5.281	79.206	71.64	0.00	3.564	78.577	49.86	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.01.21	5.108	77.023	71.33	0.00	3.420	76.414	49.44	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.01.21	5.092	76.254	71.82	0.00	3.392	75.660	49.58	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.01.21	5.152	76.672	72.22	0.00	3.446	76.076	50.05	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.01.21	5.222	77.545	72.36	0.00	3.517	76.945	50.44	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.01.21	5.080	76.701	71.26	0.00	3.435	76.105	49.88	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.02.21	5.041	75.860	71.49	0.00	3.387	75.275	49.76	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.02.21	5.421	80.782	72.16	0.00	3.706	80.155	50.96	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.02.21	5.608	83.223	72.40	0.00	3.888	82.576	51.67	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.02.21	5.185	77.500	71.93	0.00	3.514	76.918	50.42	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.02.21	6.546	99.327	70.95	0.00	4.776	98.496	53.06	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.02.21	5.731	86.596	71.35	0.00	4.035	85.910	51.62	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.02.21	5.448	78.517	74.41	0.00	3.675	77.940	51.93	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.02.21	5.600	78.445	76.42	0.00	3.708	77.886	52.38	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.02.21	5.758	78.455	78.43	0.00	3.752	77.921	52.93	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.02.21	5.879	78.435	79.97	0.00	3.810	77.916	53.67	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.02.21	5.863	78.670	79.54	0.00	3.815	78.148	53.59	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.02.21	5.390	78.742	73.49	0.00	3.577	78.191	50.52	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.02.21	4.823	78.603	66.35	0.00	3.317	77.982	47.28	1.22	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.02.21	4.729	78.826	65.01	0.00	3.248	78.210	46.28	1.22	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.02.21	5.134	78.681	70.27	0.00	3.460	78.101	49.06	1.22	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	5.432	79.329	73.50		3.646	78.725	51.00		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	168.401	2459.189			113.040	2440.471			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Февраль 2021 г.

Адрес: ул.Крупская д.5

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 1304521
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втгв, Гкал	Мтс, т	тхв, °С
16.01.21	24.00	1.659	0.000	0.623	5.00
17.01.21	24.00	1.680	0.000	0.617	5.00
18.01.21	24.00	1.924	0.000	0.618	5.00
19.01.21	24.00	2.050	0.000	0.617	5.00
20.01.21	24.00	2.010	0.000	0.609	5.00
21.01.21	24.00	1.963	0.000	0.609	5.00
22.01.21	24.00	1.961	0.000	0.595	5.00
23.01.21	24.00	1.871	0.000	0.587	5.00
24.01.21	24.00	1.855	0.000	0.596	5.00
25.01.21	24.00	1.738	0.000	0.590	5.00
26.01.21	23.97	1.717	0.000	0.629	5.00
27.01.21	23.95	1.688	0.000	0.609	5.00
28.01.21	24.00	1.701	0.000	0.593	5.00
29.01.21	24.00	1.705	0.000	0.596	5.00
30.01.21	24.00	1.706	0.000	0.600	5.00
31.01.21	24.00	1.645	0.000	0.596	5.00
01.02.21	24.00	1.654	0.000	0.585	5.00
02.02.21	24.00	1.715	0.000	0.627	5.00
03.02.21	24.00	1.720	0.000	0.647	5.00
04.02.21	24.00	1.671	0.000	0.581	5.00
05.02.21	24.00	1.769	0.000	0.830	5.00
06.02.21	24.00	1.696	0.000	0.687	5.00
07.02.21	24.00	1.772	0.000	0.576	5.00
08.02.21	24.00	1.892	0.000	0.559	5.00
09.02.21	24.00	2.006	0.000	0.534	5.00
10.02.21	24.00	2.069	0.000	0.518	5.00
11.02.21	24.00	2.048	0.000	0.522	5.00
12.02.21	24.00	1.813	0.000	0.552	5.00
13.02.21	24.00	1.507	0.000	0.620	5.00
14.02.21	24.00	1.480	0.000	0.616	5.00
15.02.21	24.00	1.674	0.000	0.580	5.00
Среднее:		1.786	0.000	0.604	5.000
Итого:	743.92	55.361	0.000	18.719	

Дата и время	Втс Итого, Гкал	Мтс Итого, т	Втгв Итого, Гкал
15.01.2021 23:59	1773.887	-1654.075	0.000
15.02.2021 23:59	1829.248	-1635.357	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /