ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:34 мкр 27 дом Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00178802 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x7E72 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	65.05	54.44	10.61	495.02	485.59	495.02	488.23	-2.64	8.13	6.00	5.166	-0.144	24	0	*
17/01/21	65.91	55.01	10.90	494.71	485.03	494.70	487.77	-2.74	8.14	6.00	5.304	-0.151	24	0	*
18/01/21	70.71	58.18	12.53	500.95	489.78	500.96	493.11	-3.33	8.10	6.00	6.150	-0.194	24	0	*
19/01/21	72.09	58.96	13.13	490.03	478.67	490.03	482.17	-3.50	8.09	6.00	6.299	-0.206	24	0	*
20/01/21	75.99	60.21	15.78	431.69	420.73	431.69	424.50	-3.77	7.92	6.00	6.657	-0.227	24	0	*
21/01/21	77.07	60.37	16.70	413.30	402.49	413.30	406.37	-3.88	7.93	6.00	6.739	-0.234	24	0	*
22/01/21	70.07	57.04	13.03	459.78	449.72	459.78	452.83	-3.11	8.01	6.00	5.873	-0.177	24	0	*
23/01/21	68.08	55.49	12.59	457.04	447.51	457.04	450.51	-3.00	8.01	6.00	5.648	-0.166	24	0	*
24/01/21	66.06	54.48	11.58	462.80	453.68	462.79	456.42	-2.74	7.85	6.00	5.265	-0.149	24	0	*
25/01/21	61.29	52.18	9.11	524.16	515.15	524.16	517.49	-2.34	7.85	6.00	4.706	-0.122	24	0	*
26/01/21	58.29	50.72	7.57	585.84	576.70	585.85	578.81	-2.11	8.00	6.00	4.383	-0.107	24	0	*
27/01/21	57.21	49.66	7.55	570.92	562.32	570.91	564.34	-2.02	7.92	6.00	4.260	-0.100	24	0	*
28/01/21	58.71	50.20	8.51	529.62	521.22	529.62	523.36	-2.14	7.79	6.00	4.444	-0.107	24	0	*
29/01/21	60.11	51.31	8.80	521.55	512.96	521.56	515.12	-2.16	7.80	6.00	4.526	-0.111	24	0	*
30/01/21	59.81	51.70	8.11	561.10	551.92	561.10	554.08	-2.16	7.93	6.00	4.491	-0.112	24	0	*
31/01/21	59.04	51.17	7.87	558.50	549.56	558.50	551.67	-2.11	7.94	6.00	4.342	-0.108	24	0	*
01/02/21	59.44	51.46	7.98	559.93	550.89	559.93	553.03	-2.14	7.94	6.00	4.411	-0.110	24	0	*
02/02/21	59.21	51.32	7.89	558.69	549.72	558.68	551.83	-2.11	7.94	6.00	4.356	-0.108	24	0	*
03/02/21	59.62	51.00	8.62	514.65	506.31	514.66	508.43	-2.12	7.76	6.00	4.375	-0.108	24	0	*
04/02/21	59.68	50.65	9.03	487.70	479.76	487.70	481.86	-2.10	7.70	6.00	4.335	-0.106	24	0	*
05/02/21	55.41	48.07	7.34	512.60	505.34	512.59	507.02	-1.68	7.22	6.00	3.714	-0.081	24	0	*
06/02/21	59.70	50.47	9.23	482.32	474.45	482.33	476.56	-2.11	7.68	6.00	4.390	-0.106	24	0	*
07/02/21	66.70	53.18	13.52	383.39	375.67	383.39	378.35	-2.68	7.36	6.00	5.085	-0.142	24	0	*
08/02/21	71.85	56.17	15.68	384.06	375.25	384.05	378.44	-3.19	7.42	6.00	5.889	-0.179	24	0	*
09/02/21	73.47	56.68	16.79	376.71	367.70	376.71	371.09	-3.39	7.40	6.00	6.185	-0.192	24	0	*
10/02/21	74.81	57.18	17.63	365.78	356.73	365.78	360.25	-3.52	7.42	6.00	6.300	-0.201	24	0	*
11/02/21	71.33	55.25	16.08	368.16	359.82	368.17	362.95	-3.13	7.43	6.00	5.794	-0.173	24	0	*
12/02/21	67.50	52.67	14.83	356.39	349.10	356.39	351.78	-2.68	7.46	6.00	5.182	-0.141	24	0	*
13/02/21	61.01	51.12	9.89	481.31	473.10	481.31	475.42	-2.32	7.74	6.00	4.683	-0.119	24	0	*
14/02/21	59.76	50.60	9.16	503.33	495.12	503.32	497.31	-2.19	7.82	6.00	4.547	-0.111	24	0	*
15/02/21	70.88	55.92	14.96	403.17	394.09	403.18	397.32	-3.23	7.87	6.00	5.907	-0.180	24	0	*
Итого:				14795.	14516.0	14795.	14598.4	-82.34			159.406	-4.472	744	0	
Средние:	65.02	53.64	11.38						7.79	6.00					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5856ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации