

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 25 мкр 21 дом Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 Тхв = 5.00 °С

Заводской номер 00182281 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хD22D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	75.21	62.29	12.92	319.46	311.45	321.30	315.61	-4.16	6.20	6.00	4.026	-0.238	24	0	*
17/12/20	69.23	58.00	11.23	315.99	309.18	316.73	311.80	-2.62	6.20	6.00	3.469	-0.139	24	0	*
18/12/20	69.79	57.98	11.81	301.32	294.74	301.59	296.92	-2.18	6.20	6.00	3.479	-0.115	24	0	*
19/12/20	73.72	60.22	13.50	290.89	283.88	290.66	285.82	-1.94	6.20	6.00	3.835	-0.107	24	0	*
20/12/20	77.99	62.81	15.18	287.55	279.88	286.85	281.67	-1.79	6.20	6.00	4.253	-0.103	24	0	*
21/12/20	78.60	63.57	15.03	296.82	288.77	296.12	290.65	-1.88	6.20	6.00	4.345	-0.110	24	0	*
22/12/20	77.46	62.97	14.49	298.64	290.77	298.09	292.71	-1.94	6.20	6.00	4.214	-0.112	24	0	*
23/12/20	74.64	60.94	13.70	292.70	285.50	292.41	287.40	-1.90	6.20	6.00	3.910	-0.106	24	0	*
24/12/20	73.38	60.20	13.18	295.72	288.63	295.60	290.67	-2.04	6.20	6.00	3.806	-0.112	24	0	*
25/12/20	71.86	59.93	11.93	316.42	309.13	316.63	311.39	-2.26	6.20	6.00	3.691	-0.124	24	0	*
26/12/20	70.23	58.78	11.45	317.04	310.02	317.44	312.37	-2.35	6.20	6.00	3.552	-0.126	24	0	*
27/12/20	70.51	59.02	11.49	318.03	310.96	318.63	313.53	-2.57	6.20	6.00	3.572	-0.139	24	0	*
28/12/20	70.37	59.47	10.90	335.59	328.12	336.40	330.94	-2.82	6.20	6.00	3.577	-0.153	24	0	*
29/12/20	69.35	58.74	10.61	337.65	330.38	338.77	333.39	-3.01	6.20	6.00	3.505	-0.162	24	0	*
30/12/20	69.31	58.54	10.77	335.67	328.44	336.80	331.49	-3.05	6.20	6.00	3.540	-0.163	24	0	*
31/12/20	68.59	57.80	10.79	325.96	319.07	327.06	322.00	-2.93	6.20	6.00	3.444	-0.155	24	0	*
01/01/21	68.27	57.29	10.98	317.60	310.90	318.66	313.86	-2.96	6.20	6.00	3.412	-0.155	24	0	*
02/01/21	68.35	57.40	10.95	317.59	310.93	318.66	313.81	-2.88	6.20	6.00	3.400	-0.151	24	0	*
03/01/21	67.80	56.88	10.92	315.02	308.44	316.16	311.45	-3.01	6.20	6.00	3.366	-0.156	24	0	*
04/01/21	68.33	57.20	11.13	314.27	307.67	315.39	310.60	-2.93	6.20	6.00	3.428	-0.153	24	0	*
05/01/21	70.13	58.48	11.65	310.82	303.98	311.77	306.86	-2.88	6.20	6.00	3.540	-0.154	24	0	*
06/01/21	69.91	58.22	11.69	309.07	302.27	309.96	305.12	-2.84	6.20	6.00	3.534	-0.151	24	0	*
07/01/21	69.63	58.00	11.63	308.95	302.20	309.85	305.05	-2.85	6.20	6.00	3.514	-0.151	24	0	*
08/01/21	67.52	56.22	11.30	295.87	289.77	296.67	292.31	-2.54	6.20	6.00	3.272	-0.130	24	0	*
09/01/21	70.16	58.56	11.60	314.49	307.53	315.32	310.28	-2.75	6.20	6.00	3.567	-0.147	24	0	*
10/01/21	70.05	58.71	11.34	316.20	309.24	317.13	312.13	-2.89	6.20	6.00	3.508	-0.155	24	0	*
11/01/21	71.96	59.88	12.08	315.64	308.35	316.56	311.33	-2.98	6.20	6.00	3.724	-0.163	24	0	*
12/01/21	79.40	63.95	15.45	286.50	278.61	286.79	281.45	-2.84	6.20	6.00	4.310	-0.167	24	0	*
13/01/21	79.93	63.89	16.04	281.03	273.17	281.19	275.93	-2.76	6.20	6.00	4.387	-0.162	24	0	*
14/01/21	75.83	62.04	13.79	304.53	296.79	305.03	299.67	-2.88	6.20	6.00	4.095	-0.164	24	0	*
15/01/21	69.41	57.89	11.52	311.16	304.41	312.06	307.22	-2.81	6.20	6.00	3.504	-0.148	24	0	*
Итого:				9604.1	9383.19	9622.2	9465.43	-82.24			114.779	-4.471	744	0	
Средние:	71.83	59.54	12.29						6.20	6.00					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5491ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____