ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Островского д.45 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 32.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч

Заводской номер 00179174 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x924C ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	72.17	59.20	12.97	218.88	220.08	-1.20	2.841	24	0	*
17/01/21	73.25	59.73	13.52	217.98	219.51	-1.53	2.948	24	0	*
18/01/21	78.24	62.87	15.37	220.76	221.57	-0.81	3.398	24	0	*
19/01/21	79.70	64.43	15.27	226.15	227.88	-1.73	3.456	24	0	*
20/01/21	79.09	63.80	15.29	225.69	227.54	-1.85	3.453	24	0	*
21/01/21	77.61	62.65	14.96	225.33	226.89	-1.56	3.372	24	0	*
22/01/21	77.59	62.87	14.72	226.64	228.47	-1.83	3.338	24	0	*
23/01/21	76.17	61.81	14.36	225.37	227.25	-1.88	3.236	24	0	*
24/01/21	75.16	61.60	13.56	232.64	234.47	-1.83	3.153	24	0	*
25/01/21	73.14	60.48	12.66	232.47	234.37	-1.90	2.943	24	0	*
26/01/21	72.11	58.90	13.21	212.72	214.31	-1.59	2.810	24	0	*
27/01/21	71.93	58.61	13.32	210.83	212.28	-1.45	2.810	24	0	*
28/01/21	72.59	59.04	13.55	209.22	211.15	-1.93	2.839	24	0	*
29/01/21	72.77	59.37	13.40	211.23	212.74	-1.51	2.830	24	0	*
30/01/21	72.66	59.62	13.04	214.39	216.33	-1.94	2.794	24	0	*
31/01/21	72.39	59.49	12.90	213.84	215.76	-1.92	2.758	24	0	*
01/02/21	72.18	59.29	12.89	214.12	216.10	-1.98	2.762	24	0	*
02/02/21	72.55	59.73	12.82	216.29	218.19	-1.90	2.777	24	0	*
03/02/21	72.78	60.16	12.62	223.75	225.16	-1.41	2.826	24	0	*
04/02/21	72.41	59.74	12.67	219.68	220.74	-1.06	2.783	24	0	*
05/02/21	72.58	60.57	12.01	230.95	232.46	-1.51	2.773	24	0	*
06/02/21	73.06	60.71	12.35	226.08	227.88	-1.80	2.793	24	0	*
07/02/21	75.54	61.29	14.25	211.90	213.81	-1.91	3.021	24	0	*
08/02/21	77.77	62.42	15.35	209.55	211.38	-1.83	3.220	24	0	*
09/02/21	79.67	63.02	16.65	206.53	208.06	-1.53	3.442	24	0	*
10/02/21	80.93	63.75	17.18	208.24	209.00	-0.76	3.580	24	0	*
11/02/21	78.86	62.78	16.08	210.50	211.76	-1.26	3.388	24	0	*
12/02/21	73.36	59.51	13.85	216.67	218.21	-1.54	3.004	24	0	*
13/02/21	65.30	54.35	10.95	219.41	220.67	-1.26	2.398	24	0	*
14/02/21	66.25	54.81	11.44	216.35	217.63	-1.28	2.470	24	0	*
15/02/21	71.23	57.78	13.45	208.07	209.56	-1.49	2.794	24	0	*
Итого:				6762.23	6811.21	-48.98	93.010	744	0	
Средние:	74.22	60.46	13.76							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 6148ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации