

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Королева 15 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00231385 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x9161 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qt	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	68.23	51.92	16.31	165.15	161.70	165.15	163.15	-1.45	6.90	14.53	2.609	-0.075	24	0	*
17/01/21	70.99	52.92	18.07	158.77	155.18	158.77	156.73	-1.55	6.90	14.54	2.778	-0.082	24	0	*
18/01/21	77.84	56.66	21.18	156.31	152.14	156.31	154.02	-1.88	6.90	14.54	3.198	-0.107	24	0	*
19/01/21	79.29	57.71	21.58	158.53	154.18	158.53	156.14	-1.96	6.90	14.54	3.306	-0.113	24	0	*
20/01/21	78.68	57.10	21.58	158.73	154.43	158.73	156.33	-1.90	6.90	14.54	3.308	-0.109	24	0	*
21/01/21	77.23	55.72	21.51	156.09	152.00	156.09	153.88	-1.88	6.90	14.54	3.245	-0.105	24	0	*
22/01/21	77.18	55.83	21.35	155.62	151.54	155.62	153.46	-1.92	6.90	14.54	3.213	-0.107	24	0	*
23/01/21	75.76	54.96	20.80	154.75	150.82	154.75	152.59	-1.77	6.90	14.55	3.113	-0.098	24	0	*
24/01/21	69.52	53.50	16.02	181.05	177.12	181.05	178.70	-1.58	6.90	14.54	2.805	-0.085	24	0	*
25/01/21	64.80	51.64	13.16	197.55	193.78	197.55	195.18	-1.40	6.90	14.54	2.519	-0.072	24	0	*
26/01/21	62.66	49.93	12.73	188.76	185.39	188.76	186.63	-1.24	6.90	14.55	2.326	-0.062	24	0	*
27/01/21	61.69	48.95	12.74	182.50	179.35	182.50	180.51	-1.16	6.90	14.55	2.253	-0.057	24	0	*
28/01/21	66.59	51.42	15.17	173.14	169.68	173.14	171.09	-1.41	6.90	14.55	2.544	-0.073	24	0	*
29/01/21	64.39	50.91	13.48	182.02	178.61	182.02	179.88	-1.27	6.90	14.55	2.380	-0.065	24	0	*
30/01/21	60.38	48.78	11.60	191.28	188.12	191.28	189.13	-1.01	6.90	14.55	2.151	-0.049	24	0	*
31/01/21	60.43	48.90	11.53	192.04	188.85	192.04	189.88	-1.03	6.90	14.55	2.145	-0.051	24	0	*
01/02/21	60.59	49.07	11.52	193.46	190.21	193.46	191.31	-1.10	6.90	14.55	2.162	-0.054	24	0	*
02/02/21	59.50	48.18	11.32	188.52	185.45	188.52	186.54	-1.09	6.90	14.54	2.065	-0.053	24	0	*
03/02/21	60.41	48.70	11.71	191.18	188.01	191.18	189.12	-1.11	6.90	14.55	2.170	-0.054	24	0	*
04/02/21	62.09	50.19	11.90	197.28	193.83	197.28	195.11	-1.28	6.90	14.55	2.274	-0.064	24	0	*
05/02/21	60.51	49.50	11.01	200.68	197.31	200.68	198.44	-1.13	6.90	14.52	2.137	-0.056	24	0	*
06/02/21	63.46	50.98	12.48	194.92	191.36	194.92	192.64	-1.28	6.90	14.54	2.354	-0.065	24	0	*
07/02/21	71.69	53.62	18.07	159.31	155.71	159.31	157.27	-1.56	6.90	14.52	2.788	-0.084	24	0	*
08/02/21	77.38	55.36	22.02	146.87	143.05	146.87	144.83	-1.78	6.90	14.49	3.126	-0.099	24	0	*
09/02/21	79.29	56.31	22.98	150.31	146.19	150.31	148.18	-1.99	6.90	14.49	3.340	-0.112	24	0	*
10/02/21	80.55	57.13	23.42	152.24	147.91	152.24	150.04	-2.13	6.90	14.49	3.445	-0.122	24	0	*
11/02/21	75.52	55.61	19.91	166.05	161.85	166.05	163.75	-1.90	6.90	14.49	3.194	-0.106	24	0	*
12/02/21	67.85	52.22	15.63	181.15	177.40	181.15	178.91	-1.51	6.90	14.51	2.743	-0.079	24	0	*
13/02/21	59.69	47.23	12.46	159.95	157.32	159.95	158.32	-1.00	8.47	14.51	1.962	-0.047	24	0	*
14/02/21	64.62	48.71	15.91	153.87	150.94	153.87	152.20	-1.26	6.90	14.52	2.373	-0.062	24	0	*
15/02/21	70.58	51.28	19.30	142.45	139.28	142.45	140.76	-1.48	6.90	14.52	2.663	-0.076	24	0	*
Итого:				5330.5	5218.71	5330.5	5264.72	-46.01			82.689	-2.443	744	0	
Средние:	68.69	52.28	16.40						6.95	14.53					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 31340ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____