ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Девонская 8 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 60.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00166102 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВ270 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Мг | P1 | P2 | Qo | Qг | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
| 16/12/20 | 71.75 | 44.46 | 27.29 | 76.07 | 74.32 | 78.03 | 77.33 | 0.00 | -3.01 | 6.20 | 6.00 | 2.027 | -0.134 | 24 | 0 | * |
| 17/12/20 | 65.93 | 46.43 | 19.50 | 102.00 | 99.95 | 103.11 | 102.05 | 0.00 | -2.10 | 6.20 | 6.00 | 1.947 | -0.097 | 24 | 0 | * |
| 18/12/20 | 67.74 | 50.03 | 17.71 | 121.49 | 119.00 | 123.12 | 121.68 | 0.00 | -2.68 | 6.20 | 6.00 | 2.104 | -0.134 | 24 | 0 | * |
| 19/12/20 | 71.85 | 52.05 | 19.80 | 121.21 | 118.46 | 122.56 | 121.01 | 0.00 | -2.55 | 6.20 | 6.00 | 2.341 | -0.133 | 24 | 0 | * |
| 20/12/20 | 77.51 | 54.91 | 22.60 | 121.68 | 118.55 | 122.58 | 120.90 | 0.00 | -2.35 | 6.20 | 6.00 | 2.682 | -0.129 | 24 | 0 | * |
| 21/12/20 | 77.79 | 55.05 | 22.74 | 121.87 | 118.63 | 122.70 | 121.01 | 0.00 | -2.38 | 6.20 | 6.00 | 2.697 | -0.131 | 24 | 0 | * |
| 22/12/20 | 76.43 | 54.69 | 21.74 | 121.82 | 118.70 | 122.80 | 121.12 | 0.00 | -2.42 | 6.20 | 6.00 | 2.581 | -0.132 | 24 | 0 | * |
| 23/12/20 | 70.56 | 51.86 | 18.70 | 121.31 | 118.61 | 122.73 | 121.19 | 0.00 | -2.58 | 6.20 | 6.00 | 2.215 | -0.134 | 24 | 0 | * |
| 24/12/20 | 67.71 | 50.21 | 17.50 | 121.02 | 118.57 | 122.59 | 121.15 | 0.00 | -2.58 | 6.20 | 6.00 | 2.075 | -0.129 | 24 | 0 | * |
| 25/12/20 | 67.92 | 50.39 | 17.53 | 121.01 | 118.51 | 122.68 | 121.24 | 0.00 | -2.73 | 6.20 | 6.00 | 2.077 | -0.137 | 24 | 0 | * |
| 26/12/20 | 67.46 | 49.99 | 17.47 | 120.97 | 118.56 | 122.56 | 121.12 | 0.00 | -2.56 | 6.20 | 6.00 | 2.071 | -0.128 | 24 | 0 | * |
| 27/12/20 | 66.28 | 49.40 | 16.88 | 120.83 | 118.47 | 122.48 | 121.04 | 0.00 | -2.57 | 6.20 | 6.00 | 1.999 | -0.127 | 24 | 0 | * |
| 28/12/20 | 64.56 | 48.57 | 15.99 | 120.96 | 118.62 | 122.63 | 121.19 | 0.00 | -2.57 | 6.20 | 6.00 | 1.897 | -0.125 | 24 | 0 | * |
| 29/12/20 | 65.45 | 48.95 | 16.50 | 120.74 | 118.34 | 122.50 | 121.06 | 0.00 | -2.72 | 6.20 | 6.00 | 1.950 | -0.133 | 24 | 0 | * |
| 30/12/20 | 69.36 | 50.92 | 18.44 | 120.99 | 118.37 | 122.53 | 121.04 | 0.00 | -2.67 | 6.20 | 6.00 | 2.181 | -0.136 | 24 | 0 | * |
| 31/12/20 | 71.13 | 52.15 | 18.98 | 121.14 | 118.36 | 122.61 | 121.02 | 0.00 | -2.66 | 6.20 | 6.00 | 2.246 | -0.139 | 24 | 0 | * |
| 01/01/21 | 68.21 | 50.51 | 17.70 | 121.00 | 118.49 | 122.59 | 121.15 | 0.00 | -2.66 | 6.20 | 6.00 | 2.096 | -0.134 | 24 | 0 | * |
| 02/01/21 | 67.82 | 50.27 | 17.55 | 120.91 | 118.44 | 122.49 | 121.05 | 0.00 | -2.61 | 6.20 | 6.00 | 2.077 | -0.131 | 24 | 0 | * |
| 03/01/21 | 67.47 | 49.94 | 17.53 | 120.87 | 118.47 | 122.44 | 121.00 | 0.00 | -2.53 | 6.20 | 6.00 | 2.075 | -0.126 | 24 | 0 | * |
| 04/01/21 | 66.32 | 49.42 | 16.90 | 120.82 | 118.41 | 122.46 | 121.02 | 0.00 | -2.61 | 6.20 | 6.00 | 1.998 | -0.129 | 24 | 0 | * |
| 05/01/21 | 65.18 | 48.77 | 16.41 | 120.73 | 118.33 | 122.33 | 120.89 | 0.00 | -2.56 | 6.20 | 6.00 | 1.942 | -0.125 | 24 | 0 | * |
| 06/01/21 | 65.52 | 48.80 | 16.72 | 120.72 | 118.32 | 122.33 | 120.89 | 0.00 | -2.57 | 6.20 | 6.00 | 1.977 | -0.125 | 24 | 0 | * |
| 07/01/21 | 67.72 | 49.99 | 17.73 | 120.94 | 118.49 | 122.45 | 121.01 | 0.00 | -2.52 | 6.20 | 6.00 | 2.100 | -0.126 | 24 | 0 | * |
| 08/01/21 | 67.73 | 50.05 | 17.68 | 121.07 | 118.67 | 122.63 | 121.19 | 0.00 | -2.52 | 6.20 | 6.00 | 2.096 | -0.126 | 24 | 0 | * |
| 09/01/21 | 66.23 | 49.41 | 16.82 | 120.91 | 118.52 | 122.52 | 121.08 | 0.00 | -2.56 | 6.20 | 6.00 | 1.991 | -0.126 | 24 | 0 | * |
| 10/01/21 | 64.58 | 48.62 | 15.96 | 121.00 | 118.61 | 122.67 | 121.23 | 0.00 | -2.62 | 6.20 | 6.00 | 1.892 | -0.127 | 24 | 0 | * |
| 11/01/21 | 70.47 | 51.43 | 19.04 | 121.29 | 118.55 | 122.78 | 121.25 | 0.00 | -2.70 | 6.20 | 6.00 | 2.256 | -0.139 | 24 | 0 | * |
| 12/01/21 | 79.38 | 56.51 | 22.87 | 122.10 | 118.75 | 122.91 | 121.01 | 0.00 | -2.26 | 6.20 | 6.00 | 2.717 | -0.128 | 24 | 0 | * |
| 13/01/21 | 78.85 | 56.01 | 22.84 | 122.02 | 118.68 | 122.84 | 121.12 | 0.00 | -2.44 | 6.20 | 6.00 | 2.711 | -0.137 | 24 | 0 | * |
| 14/01/21 | 73.80 | 53.46 | 20.34 | 121.77 | 118.81 | 122.88 | 121.27 | 0.00 | -2.46 | 6.20 | 6.00 | 2.417 | -0.131 | 24 | 0 | * |
| 15/01/21 | 64.31 | 48.20 | 16.11 | 120.97 | 118.72 | 122.61 | 121.23 | 0.00 | -2.51 | 6.20 | 6.00 | 1.910 | -0.121 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 3692.2 | 3612.28 | 3737.1 | 3691.54 | 0.00 | -79.26 | | | 67.345 | -4.009 | 744 | 0 | |
| Средние: | 69.45 | 50.69 | 18.76 | | | | | | | 6.20 | 6.00 | | | | | |

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2954ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации