

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор №: \_\_\_\_\_  
 Адрес: 35 мкр 6 дом Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч  
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00168974 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x4901 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qt	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	72.98	59.69	13.29	365.48	356.82	370.41	364.37	-7.55	8.35	8.30	4.739	-0.451	24	0	
17/12/20	68.93	57.04	11.89	376.14	368.11	381.62	375.91	-7.80	8.30	8.25	4.375	-0.445	24	0	
18/12/20	68.79	56.76	12.03	362.79	355.11	368.29	362.83	-7.72	8.18	8.13	4.272	-0.438	24	0	
19/12/20	71.83	58.08	13.75	348.36	340.36	353.32	347.87	-7.51	8.10	8.06	4.676	-0.436	24	0	
20/12/20	75.52	60.27	15.25	343.36	334.75	347.79	342.01	-7.26	8.12	8.07	5.107	-0.438	24	0	
21/12/20	75.71	60.26	15.45	346.68	337.92	351.06	345.27	-7.35	8.13	8.09	5.221	-0.443	24	0	
22/12/20	75.70	60.57	15.13	348.65	339.87	352.85	346.96	-7.09	8.18	8.13	5.141	-0.429	24	0	
23/12/20	71.64	58.17	13.47	353.76	345.66	358.86	353.33	-7.67	8.22	8.17	4.653	-0.446	24	0	
24/12/20	68.62	56.32	12.30	359.83	352.22	365.22	359.87	-7.65	8.20	8.16	4.326	-0.431	24	0	
25/12/20	68.04	55.99	12.05	364.19	356.63	369.24	363.91	-7.28	8.18	8.13	4.293	-0.408	24	0	
26/12/20	68.87	56.74	12.13	366.98	359.18	372.51	366.99	-7.81	8.18	8.13	4.357	-0.443	24	0	
27/12/20	67.48	55.87	11.61	366.67	359.17	372.13	366.80	-7.63	8.23	8.18	4.167	-0.426	24	0	
28/12/20	65.67	54.49	11.18	358.24	351.26	363.86	358.87	-7.61	8.34	8.29	3.925	-0.415	24	0	
29/12/20	66.15	54.64	11.51	357.87	350.80	363.47	358.49	-7.69	8.28	8.23	4.035	-0.420	24	0	
30/12/20	67.55	55.59	11.96	359.97	352.58	365.52	360.34	-7.76	8.19	8.14	4.216	-0.431	24	0	
31/12/20	67.24	55.31	11.93	360.30	352.96	365.81	360.66	-7.70	8.22	8.17	4.209	-0.426	24	0	
01/01/21	68.18	56.33	11.85	367.04	359.39	372.92	367.48	-8.09	8.28	8.23	4.254	-0.456	24	0	
02/01/21	68.23	56.29	11.94	366.39	358.74	372.06	366.63	-7.89	8.27	8.22	4.278	-0.444	24	0	
03/01/21	67.92	56.08	11.84	365.20	357.65	370.86	365.48	-7.83	8.27	8.21	4.231	-0.439	24	0	
04/01/21	67.49	55.83	11.66	364.21	356.77	369.95	364.66	-7.89	8.27	8.22	4.158	-0.441	24	0	
05/01/21	66.16	54.75	11.41	361.16	354.05	366.77	361.70	-7.65	8.27	8.22	4.035	-0.419	24	0	
06/01/21	65.67	54.27	11.40	357.74	350.78	363.12	358.30	-7.52	8.23	8.18	3.993	-0.408	24	0	
07/01/21	65.68	54.19	11.49	358.47	351.50	364.27	359.18	-7.68	8.23	8.18	4.034	-0.416	24	0	
08/01/21	65.38	53.94	11.44	358.27	351.36	363.96	359.08	-7.72	8.24	8.19	4.013	-0.416	24	0	
09/01/21	65.68	54.31	11.37	360.34	353.32	365.99	361.02	-7.70	8.26	8.21	4.011	-0.418	24	0	
10/01/21	65.28	54.26	11.02	358.97	352.04	364.57	359.66	-7.62	8.26	8.21	3.874	-0.414	24	0	
11/01/21	72.76	58.98	13.78	359.19	350.72	363.64	357.80	-7.08	8.28	8.22	4.824	-0.418	24	0	
12/01/21	79.88	64.07	15.81	361.40	351.35	365.26	358.47	-7.12	8.34	8.27	5.556	-0.456	24	0	
13/01/21	79.48	63.67	15.81	362.22	352.27	366.36	359.65	-7.38	8.34	8.28	5.573	-0.470	24	0	
14/01/21	74.16	60.03	14.13	359.14	350.41	363.86	357.87	-7.46	8.29	8.24	4.946	-0.448	24	0	
15/01/21	67.00	55.07	11.93	352.92	345.78	358.04	353.02	-7.24	8.32	8.27	4.125	-0.399	24	0	
Итого:				11151.	10909.5	11313.	11144.4	-234.95			137.617	-13.388	744	0	
Средние:	69.66	57.02	12.63						8.24	8.19					

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 6380ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_