ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Комсомольская 20а Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00178613 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0xAFA1 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	64.46	54.58	9.88	272.62	267.58	275.82	272.20	0.00	-4.62	16.88	16.89	2.641	0.000	24	0	*
17/01/21	67.04	56.39	10.65	272.74	267.35	275.87	271.89	0.00	-4.54	16.89	16.89	2.845	0.000	24	0	*
18/01/21	74.55	61.54	13.01	273.42	266.83	275.65	270.99	0.00	-4.16	16.86	16.87	3.472	0.000	24	0	*
19/01/21	77.76	63.93	13.83	273.82	266.62	275.67	270.63	0.00	-4.01	16.88	16.88	3.691	0.000	24	0	*
20/01/21	77.99	64.03	13.96	274.05	266.85	275.86	270.82	0.00	-3.97	16.88	16.88	3.726	0.000	24	0	*
21/01/21	77.84	63.87	13.97	273.96	266.76	275.74	270.70	0.00	-3.94	16.87	16.87	3.729	0.000	24	0	*
22/01/21	76.38	63.08	13.30	273.83	266.95	275.78	270.91	0.00	-3.96	16.88	16.89	3.551	0.000	24	0	*
23/01/21	73.71	61.20	12.51	273.43	266.93	275.74	271.12	0.00	-4.19	16.89	16.89	3.339	0.000	24	0	*
24/01/21	67.87	57.17	10.70	272.71	267.16	275.76	271.67	0.00	-4.51	16.88	16.88	2.852	0.000	24	0	*
25/01/21	60.69	51.97	8.72	272.25	267.75	275.86	272.50	0.00	-4.75	16.87	16.87	2.329	0.000	24	0	*
26/01/21	60.17	51.57	8.60	272.80	268.43	276.48	273.15	0.00	-4.72	16.87	16.88	2.306	0.000	24	0	*
27/01/21	61.28	52.38	8.90	272.74	268.18	276.40	272.95	0.00	-4.77	16.87	16.87	2.381	0.000	24	0	*
28/01/21	62.98	53.55	9.43	272.72	267.93	276.04	272.50	0.00	-4.57	16.87	16.88	2.524	0.000	24	0	*
29/01/21	61.84	52.87	8.97	272.30	267.64	275.91	272.46	0.00	-4.82	16.87	16.87	2.395	0.000	24	0	*
30/01/21	58.20	50.22	7.98	271.61	267.48	275.35	272.27	0.00	-4.79	16.89	16.89	2.131	0.000	24	0	*
31/01/21	57.86	49.95	7.91	271.55	267.49	275.37	272.31	0.00	-4.82	16.88	16.88	2.113	0.000	24	0	*
01/02/21	58.77	50.58	8.19	271.54	267.35	275.29	272.16	0.00	-4.81	16.88	16.88	2.185	0.000	24	0	*
02/02/21	58.34	50.30	8.04	270.79	266.68	274.67	271.50	0.00	-4.82	16.86	16.86	2.140	0.000	24	0	*
03/02/21	61.12	52.28	8.84	271.59	267.09	274.94	271.60	0.00	-4.51	16.87	16.87	2.361	0.000	24	0	*
04/02/21	60.78	52.18	8.60	272.37	267.87	275.94	272.54	0.00	-4.67	16.86	16.86	2.300	0.000	24	0	*
05/02/21	55.70	48.51	7.19	271.70	267.94	275.67	272.75	0.00	-4.81	16.86	16.86	1.923	0.000	24	0	*
06/02/21	59.18	50.77	8.41	271.57	267.32	275.26	272.04	0.00	-4.72	16.88	16.88	2.241	0.000	24	0	*
07/02/21	71.39	59.51	11.88	272.90	266.79	275.56	271.22	0.00	-4.43	16.88	16.89	3.164	0.000	24	0	*
08/02/21	77.56	63.88	13.68	273.83	266.72	275.99	270.97	0.00	-4.25	16.86	16.86	3.648	0.000	24	0	*
09/02/21	77.88	63.89	13.99	273.85	266.66	275.89	270.85	0.00	-4.19	16.87	16.87	3.732	0.000	24	0	*
10/02/21	77.71	63.77	13.94	273.72	266.54	275.63	270.61	0.00	-4.07	16.86	16.87	3.719	0.000	24	0	*
11/02/21	75.43	62.25	13.18	273.37	266.59	275.64	270.86	0.00	-4.27	16.86	16.87	3.515	0.000	24	0	*
12/02/21	67.68	56.79	10.89	272.46	266.91	275.44	271.48	0.00	-4.57	16.85	16.85	2.903	0.000	24	0	*
13/02/21	60.49	51.74	8.75	271.17	266.71	274.88	271.60	0.00	-4.89	16.88	16.88	2.328	0.000	24	0	*
14/02/21	61.51	52.33	9.18	271.04	266.48	274.51	271.14	0.00	-4.66	16.89	16.88	2.442	0.000	24	0	*
15/02/21	73.17	60.69	12.48	272.79	266.40	275.36	270.82	0.00	-4.42	16.86	16.86	3.323	0.000	24	0	*
Итого:				8451.2	8281.98	8543.9	8421.21	0.00	-139.23			87.949	0.000	744	0	
Средние:	67.01	56.37	10.63							16.87	16.87					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4759ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации