ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Губкина 14 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00173149 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хЕ489 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	71.83	51.45	20.38	73.88	72.18	73.16	72.26	-0.08	7.00	1.35	1.479	-0.004	24	0	*
17/12/20	67.64	54.43	13.21	113.15	110.88	112.14	110.59	0.29	7.00	1.38	1.476	0.016	24	0	*
18/12/20	67.65	57.81	9.84	163.96	160.60	161.62	159.10	1.50	7.00	1.63	1.597	0.087	24	0	*
19/12/20	72.77	61.11	11.66	157.34	153.60	154.96	152.31	1.29	7.00	1.57	1.804	0.079	24	0	*
20/12/20	78.34	64.63	13.71	149.35	145.32	147.27	144.43	0.89	7.00	1.52	2.011	0.057	24	0	*
21/12/20	77.90	63.97	13.93	144.62	140.78	142.55	139.91	0.87	7.00	1.43	1.976	0.056	24	0	*
22/12/20	76.91	63.05	13.86	140.03	136.34	137.83	135.33	1.01	7.00	1.40	1.905	0.064	24	0	*
23/12/20	72.39	60.00	12.39	139.32	136.04	136.79	134.52	1.52	7.00	1.31	1.699	0.091	24	0	*
24/12/20	66.58	54.81	11.77	126.05	123.52	124.13	122.35	1.17	7.00	1.22	1.465	0.064	24	0	*
25/12/20	67.34	53.27	14.07	102.12	99.99	100.40	99.02	0.97	7.00	1.18	1.416	0.052	24	0	*
26/12/20	67.19	51.47	15.72	89.60	87.75	88.02	86.87	0.88	7.00	1.15	1.385	0.045	24	0	*
27/12/20	65.94	50.26	15.68	85.98	84.30	84.48	83.52	0.78	7.00	1.13	1.329	0.039	24	0	*
28/12/20	64.58	49.04	15.54	81.99	80.46	81.13	80.17	0.29	7.00	1.10	1.257	0.014	24	0	*
29/12/20	65.40	48.97	16.43	79.60	78.11	78.83	77.87	0.24	7.00	1.07	1.291	0.012	24	0	*
30/12/20	69.50	51.67	17.83	81.73	79.94	81.14	80.10	-0.16	7.00	1.07	1.434	-0.008	24	0	*
31/12/20	71.49	53.61	17.88	85.68	83.71	85.18	83.98	-0.27	7.00	1.06	1.506	-0.014	24	0	*
01/01/21	68.60	51.66	16.94	84.74	82.94	84.19	83.17	-0.23	7.00	1.04	1.416	-0.012	24	0	*
02/01/21	67.37	50.70	16.67	83.26	81.58	82.96	82.00	-0.42	7.00	1.03	1.369	-0.021	24	0	*
03/01/21	67.26	50.54	16.72	83.69	82.01	83.22	82.26	-0.25	7.00	1.02	1.383	-0.013	24	0	*
04/01/21	65.85	49.51	16.34	81.95	80.37	81.48	80.52	-0.15	7.00	1.00	1.322	-0.007	24	0	*
05/01/21	64.84	48.69	16.15	80.75	79.21	80.54	79.58	-0.37	7.00	1.00	1.288	-0.018	24	0	*
06/01/21	66.52	49.44	17.08	80.17	78.49	79.84	78.88	-0.39	7.00	1.00	1.348	-0.019	24	0	*
07/01/21	68.32	50.25	18.07	78.84	77.16	78.57	77.61	-0.45	7.00	1.00	1.403	-0.023	24	0	*
08/01/21	67.55	49.75	17.80	78.19	76.51	77.91	76.95	-0.44	7.00	1.00	1.372	-0.022	24	0	*
09/01/21	65.86	48.95	16.91	78.87	77.33	78.37	77.42	-0.09	7.00	1.00	1.319	-0.004	24	0	*
10/01/21	64.89	48.42	16.47	78.12	76.68	77.23	76.27	0.41	7.00	1.00	1.271	0.020	24	0	*
11/01/21	70.80	51.15	19.65	77.38	75.66	76.36	75.42	0.24	7.00	1.00	1.493	0.012	24	0	*
12/01/21	78.58	56.10	22.48	79.63	77.53	78.74	77.56	-0.03	7.00	1.00	1.750	-0.002	24	0	*
13/01/21	79.58	56.69	22.89	80.49	78.33	79.66	78.46	-0.13	7.00	1.00	1.803	-0.007	24	0	*
14/01/21	72.76	59.15	13.61	132.00	128.91	130.74	128.62	0.29	7.00	1.05	1.769	0.017	24	0	*
15/01/21	65.61	56.45	9.16	169.74	166.42	167.94	165.44	0.98	7.00	1.20	1.543	0.055	24	0	*
Итого:				3162.2	3092.65	3127.3	3082.49	10.16			46.879	0.606	744	0	
Средние:	69.60	53.77	15.83						7.00	1.15					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5548ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации