

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес:Новоселова 18 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч  
 M сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч  
 Тхв= 0.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00166275 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х744А ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	69.88	49.45	20.43	314.48	307.68	308.74	305.19	0.00	2.49	14.07	5.40	6.334	0.123	24	0	*
17/12/20	66.12	48.25	17.87	332.72	326.27	327.24	323.67	0.00	2.60	14.40	5.40	5.886	0.125	24	0	*
18/12/20	67.00	49.61	17.39	355.03	347.96	349.16	345.15	0.00	2.81	13.98	5.40	6.105	0.139	24	0	*
19/12/20	70.53	50.24	20.29	326.30	319.09	320.59	316.81	0.00	2.28	10.25	5.40	6.498	0.114	24	0	*
20/12/20	73.84	49.67	24.17	284.17	277.33	278.88	275.62	0.00	1.71	8.66	5.40	6.716	0.085	24	0	*
21/12/20	73.78	49.72	24.06	288.87	281.93	283.53	280.22	0.00	1.71	8.34	5.40	6.794	0.085	24	0	*
22/12/20	73.96	50.36	23.60	295.29	288.13	289.81	286.36	0.00	1.77	7.46	5.40	6.804	0.089	24	0	*
23/12/20	71.03	49.17	21.86	296.23	289.54	291.13	287.82	0.00	1.72	5.73	5.40	6.323	0.085	24	0	*
24/12/20	69.86	48.69	21.17	300.40	293.79	295.36	292.08	0.00	1.71	4.29	5.40	6.210	0.083	24	0	*
25/12/20	67.65	48.95	18.70	328.98	322.19	323.73	320.06	0.00	2.13	5.11	5.40	6.017	0.104	24	0	*
26/12/20	66.45	48.93	17.52	345.59	338.70	340.26	336.43	0.00	2.27	5.68	5.40	5.931	0.111	24	0	*
27/12/20	65.12	48.37	16.75	345.71	339.03	340.57	336.83	0.00	2.20	5.12	5.40	5.670	0.106	24	0	*
28/12/20	65.75	47.91	17.84	323.80	317.47	318.99	315.57	0.00	1.90	6.59	5.40	5.668	0.091	24	0	*
29/12/20	68.52	48.56	19.96	306.15	299.67	301.29	297.95	0.00	1.72	6.40	5.40	5.979	0.083	24	0	*
30/12/20	71.28	49.64	21.64	299.14	292.35	294.07	290.67	0.00	1.68	5.55	5.40	6.324	0.083	24	0	*
31/12/20	70.82	49.40	21.42	300.22	293.48	295.18	291.78	0.00	1.70	4.86	5.40	6.277	0.084	24	0	*
01/01/21	71.49	50.27	21.22	309.64	302.59	304.34	300.74	0.00	1.85	4.63	5.40	6.410	0.093	24	0	*
02/01/21	71.49	50.49	21.00	309.68	302.60	304.43	300.78	0.00	1.82	4.66	5.40	6.343	0.092	24	0	*
03/01/21	71.31	50.26	21.05	307.74	300.68	302.54	298.94	0.00	1.74	4.41	5.40	6.319	0.087	24	0	*
04/01/21	70.93	50.06	20.87	306.35	299.43	301.23	297.68	0.00	1.75	4.20	5.40	6.239	0.088	24	0	*
05/01/21	67.93	49.04	18.89	317.02	310.41	312.12	308.56	0.00	1.85	4.06	5.40	5.848	0.091	24	0	*
06/01/21	66.40	48.29	18.11	321.91	315.45	317.06	313.59	0.00	1.86	3.84	5.40	5.694	0.090	24	0	*
07/01/21	66.38	48.22	18.16	322.30	315.84	317.42	313.97	0.00	1.87	3.53	5.40	5.720	0.090	24	0	*
08/01/21	66.14	48.12	18.02	322.99	316.56	318.14	314.70	0.00	1.86	3.44	5.40	5.686	0.089	24	0	*
09/01/21	66.35	48.45	17.90	326.94	320.39	321.99	318.39	0.00	2.00	3.37	5.40	5.717	0.097	24	0	*
10/01/21	65.91	48.37	17.54	325.47	319.01	320.63	317.09	0.00	1.92	3.35	5.40	5.576	0.093	24	0	*
11/01/21	70.37	49.28	21.09	304.26	297.47	299.18	295.78	0.00	1.69	3.40	5.40	6.253	0.083	24	0	*
12/01/21	77.28	52.02	25.26	288.93	281.31	283.28	279.70	0.00	1.61	3.27	5.40	7.089	0.084	24	0	*
13/01/21	76.85	51.92	24.93	293.08	285.41	287.36	283.73	0.00	1.68	3.14	5.40	7.098	0.087	24	0	*
14/01/21	72.34	49.78	22.56	291.06	284.24	286.00	282.68	0.00	1.56	3.11	5.40	6.394	0.078	24	0	*
15/01/21	66.70	47.46	19.24	299.88	293.81	295.32	292.20	0.00	1.61	3.08	5.40	5.632	0.076	24	0	*
Итого:				9690.3	9479.81	9529.5	9420.74	0.00	59.07			191.554	2.908	744	0	
Средние:	69.66	49.32	20.33							5.87	5.40					

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 5476ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации