

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____

Адрес: Сад. кольцо д. 29

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 20123943, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0х91А7

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
16.12.20 23	71.96	62.54	9.41	9.80	5.20	77.673	77.061	75.888	75.678	0.210	0.722	24	0	
17.12.20 23	66.07	58.02	8.05	9.80	5.20	77.307	76.819	75.791	75.625	0.166	0.617	24	0	
18.12.20 23	67.71	59.29	8.42	9.80	5.20	77.467	76.915	75.876	75.667	0.209	0.646	24	0	
19.12.20 23	71.76	62.15	9.61	9.80	5.20	77.305	76.735	75.535	75.375	0.160	0.733	24	0	
20.12.20 23	77.45	66.35	11.10	9.80	5.20	77.226	76.614	75.204	75.081	0.124	0.842	24	0	
21.12.20 23	77.73	66.60	11.13	9.80	5.20	77.404	76.756	75.360	75.214	0.146	0.846	24	0	
22.12.20 23	76.39	65.84	10.55	9.80	5.20	77.566	77.069	75.584	75.545	0.039	0.805	24	0	
23.12.20 23	70.49	61.59	8.90	9.80	5.20	78.216	77.789	76.488	76.431	0.057	0.688	24	0	
24.12.20 23	67.68	59.21	8.47	9.80	5.20	77.058	76.674	75.475	75.436	0.040	0.646	24	0	
25.12.20 23	67.87	59.43	8.44	9.80	5.20	77.207	76.725	75.616	75.474	0.142	0.646	24	0	
26.12.20 23	67.41	58.90	8.51	9.80	5.20	77.108	76.498	75.541	75.273	0.268	0.650	24	0	
27.12.20 23	66.24	58.05	8.19	9.80	5.20	77.087	76.451	75.567	75.264	0.303	0.626	24	0	
28.12.20 23	64.51	56.87	7.64	9.80	5.20	77.218	76.578	75.770	75.434	0.337	0.586	24	0	
29.12.20 23	65.39	57.42	7.97	9.80	5.20	77.253	76.597	75.765	75.426	0.340	0.611	24	0	
30.12.20 23	69.29	60.38	8.91	9.80	5.20	77.239	76.526	75.584	75.241	0.344	0.681	24	0	
31.12.20 23	71.08	61.84	9.25	9.80	5.20	77.405	76.582	75.669	75.239	0.430	0.707	24	0	
01.01.21 23	68.17	59.49	8.67	9.80	5.20	77.248	76.507	75.641	75.258	0.383	0.663	24	0	
02.01.21 23	67.77	59.19	8.58	9.80	5.20	77.301	76.586	75.710	75.351	0.360	0.657	24	0	
03.01.21 23	67.41	58.87	8.55	9.80	5.20	77.196	76.580	75.622	75.360	0.262	0.653	24	0	
04.01.21 23	66.28	58.00	8.27	9.80	5.20	77.196	76.592	75.671	75.403	0.268	0.633	24	0	
05.01.21 23	65.13	57.15	7.99	9.80	5.20	77.045	76.505	75.570	75.348	0.222	0.610	24	0	
06.01.21 23	65.46	57.18	8.27	9.80	5.20	77.069	76.477	75.584	75.322	0.261	0.632	24	0	
07.01.21 23	67.66	58.89	8.77	9.80	5.20	77.163	76.572	75.583	75.349	0.234	0.670	24	0	
08.01.21 23	67.68	58.99	8.69	9.80	5.20	77.271	76.676	75.685	75.447	0.238	0.665	24	0	
09.01.21 23	66.18	57.89	8.30	9.80	5.20	77.160	76.609	75.643	75.423	0.221	0.634	24	0	
10.01.21 23	64.53	56.74	7.79	9.80	5.20	77.331	76.748	75.880	75.606	0.274	0.598	24	0	
11.01.21 23	70.35	61.07	9.28	9.80	5.20	77.385	76.760	75.676	75.438	0.239	0.710	24	0	
12.01.21 23	79.30	67.99	11.31	9.80	5.20	77.482	76.857	75.367	75.250	0.117	0.860	24	0	
13.01.21 23	78.78	67.49	11.30	9.80	5.20	77.492	76.847	75.400	75.266	0.134	0.859	24	0	
14.01.21 23	73.76	63.81	9.95	9.80	5.20	77.648	77.008	75.782	75.577	0.206	0.762	24	0	
15.01.21 23	64.27	56.55	7.72	9.80	5.20	77.300	76.754	75.859	75.613	0.246	0.592	24	0	
Итого/Средн	69.41	60.44	8.97	9.80	5.20	2397.026	2378.467	2345.388	2338.410	6.977	21.248	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
15.12.20 23	2386.525	2369.091	2333.614	2328.581	5.032	22.966	781	0
15.01.21 23	4783.551	4747.558	4679.001	4666.991	12.010	44.214	1525	0
Итого	2397.026	2378.467	2345.388	2338.410	6.977	21.248	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____