

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/01/21г.-17/02/21г.

Абонент: УК "Зевс" \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Октябрьский 34мкр. 12 под 6 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min =  
 0.19 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min =  
 0.19 м3/ч  
 Тхв= 0.00 °С

Заводской номер 00173058 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0  
 КС=0x1BD4 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/01/21	76.53	64.92	107.94	107.15	6.92	6.95	1.252	24	0	
22/01/21	69.77	60.87	121.49	120.73	6.97	6.94	1.079	24	0	
23/01/21	67.70	59.11	120.85	120.10	6.98	6.95	1.038	24	0	
24/01/21	65.86	57.97	122.72	121.98	6.82	6.78	0.967	24	0	
25/01/21	61.16	55.06	140.34	139.54	6.74	6.60	0.854	24	0	
26/01/21	58.21	53.24	158.94	158.04	6.84	6.60	0.791	24	0	
27/01/21	57.10	52.13	155.62	154.67	6.78	6.56	0.773	24	0	
28/01/21	58.49	52.84	143.80	142.83	6.71	6.55	0.813	24	0	
29/01/21	59.96	54.11	141.04	140.01	6.71	6.57	0.826	24	0	
30/01/21	59.67	54.30	152.68	151.56	6.80	6.60	0.821	24	0	
31/01/21	58.94	53.69	151.55	150.63	6.81	6.61	0.794	24	0	
01/02/21	59.31	54.01	151.86	150.93	6.81	6.61	0.803	24	0	
02/02/21	59.09	53.79	150.99	150.17	6.81	6.61	0.802	24	0	
03/02/21	59.44	53.58	139.19	138.33	6.69	6.57	0.814	24	0	
04/02/21	59.51	53.37	117.02	116.26	6.67	6.58	0.719	24	0	*
05/02/21	55.48	50.53	138.29	137.35	6.14	6.02	0.684	24	0	
06/02/21	59.13	52.85	129.76	129.11	6.63	6.54	0.814	24	0	
07/02/21	66.11	56.50	100.93	100.22	6.40	6.46	0.968	24	0	
08/02/21	71.17	60.04	100.81	100.02	6.46	6.53	1.120	24	0	
09/02/21	72.77	60.85	98.75	97.90	6.44	6.52	1.176	24	0	
10/02/21	74.10	61.56	95.52	94.69	6.47	6.56	1.195	24	0	
11/02/21	70.93	59.49	96.25	95.43	6.46	6.56	1.098	24	0	
12/02/21	66.92	56.48	94.85	94.04	6.50	6.59	0.988	24	0	
13/02/21	60.91	54.30	129.10	128.07	6.68	6.58	0.852	24	0	
14/02/21	59.43	53.38	136.38	135.44	6.76	6.64	0.826	24	0	
15/02/21	69.93	59.69	107.12	106.21	6.89	6.93	1.091	24	0	
16/02/21	80.10	66.72	98.22	97.44	6.82	6.90	1.313	24	0	
17/02/21	81.97	68.62	102.05	101.33	6.85	6.92	1.364	24	0	
Итого:			3504.06	3480.18			26.635	672	0	
Средние:	64.98	56.92			6.69	6.63				

Дата	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	Гкал	ч	ч
20/01/21 24:00	88158.27	87899.13	769.355	37196	1284
17/02/21 24:00	91662.33	91379.31	795.990	37868	1284

Итого: | 3504.06 | 3480.18 | 26.635 | 672 | 0 |

---

Период нормальной работы 672ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 39191ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации