ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Садовое кольцо д.34 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.04 м3/ч

Заводской номер 00179015 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1
КС=0x4E41 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	72.17	58.29	13.88	231.08	231.10	-0.02	3.203	24	0	*
17/12/20	67.81	55.19	12.62	227.74	227.74	0.00	2.873	24	0	*
18/12/20	67.71	55.27	12.44	229.93	229.89	0.04	2.860	24	0	*
19/12/20	72.84	58.58	14.26	231.17	231.22	-0.05	3.296	24	0	*
20/12/20	78.33	62.25	16.08	233.82	234.04	-0.22	3.761	24	0	*
21/12/20	77.92	61.90	16.02	233.76	233.88	-0.12	3.748	24	0	*
22/12/20	76.94	61.48	15.46	233.80	233.84	-0.04	3.619	24	0	*
23/12/20	72.52	58.89	13.63	236.58	236.71	-0.13	3.222	24	0	*
24/12/20	66.69	54.55	12.14	230.10	230.25	-0.15	2.791	24	0	*
25/12/20	67.47	54.97	12.50	226.33	226.45	-0.12	2.827	24	0	*
26/12/20	67.41	54.87	12.54	226.12	226.34	-0.22	2.832	24	0	*
27/12/20	66.19	54.07	12.12	226.50	226.57	-0.07	2.744	24	0	*
28/12/20	64.84	53.19	11.65	225.68	225.80	-0.12	2.626	24	0	*
29/12/20	65.67	53.60	12.07	225.87	225.98	-0.11	2.724	24	0	*
30/12/20	69.64	56.36	13.28	229.42	229.54	-0.12	3.049	24	0	*
31/12/20	71.71	58.05	13.66	233.06	233.11	-0.05	3.182	24	0	*
01/01/21	68.83	56.10	12.73	233.20	233.27	-0.07	2.969	24	0	*
02/01/21	67.62	55.27	12.35	234.00	234.07	-0.07	2.889	24	0	*
03/01/21	67.51	55.17	12.34	234.54	234.59	-0.05	2.892	24	0	*
04/01/21	66.11	54.10	12.01	231.83	231.91	-0.08	2.783	24	0	*
05/01/21	65.09	53.28	11.81	230.72	230.83	-0.11	2.723	24	0	*
06/01/21	66.77	54.44	12.33	232.60	232.71	-0.11	2.865	24	0	*
07/01/21	68.58	55.65	12.93	232.45	232.53	-0.08	3.001	24	0	*
08/01/21	67.80	55.22	12.58	232.59	232.52	0.07	2.926	24	0	*
09/01/21	66.16	54.18	11.98	232.46	232.47	-0.01	2.782	24	0	*
10/01/21	65.17	53.57	11.60	231.46	231.41	0.05	2.684	24	0	*
11/01/21	70.94	57.12	13.82	230.33	230.28	0.05	3.181	24	0	*
12/01/21	78.79	62.50	16.29	230.95	230.89	0.06	3.766	24	0	*
13/01/21	79.81	63.11	16.70	232.67	232.61	0.06	3.889	24	0	*
14/01/21	73.91	58.88	15.03	225.46	225.47	-0.01	3.385	24	0	*
15/01/21	65.69	53.59	12.10	229.45	229.42	0.03	2.774	24	0	*
Итого:				7155.67	7157.44	-1.77	94.866	744	0	
Средние:	69.82	56.57	13.25							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1321ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации