

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Новосёлова д.18 Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч  
 Тхв= 0.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00166275 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x744A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/01/21	62.61	46.51	16.10	326.91	324.90	2.01	5.241	24	0	*
17/01/21	62.85	46.44	16.41	322.91	320.94	1.97	5.278	24	0	*
18/01/21	71.67	48.62	23.05	283.88	282.35	1.53	6.520	24	0	*
19/01/21	74.37	49.72	24.65	272.86	271.42	1.44	6.707	24	0	*
20/01/21	75.13	49.35	25.78	262.57	261.23	1.34	6.752	24	0	*
21/01/21	75.10	49.48	25.62	268.08	266.71	1.37	6.848	24	0	*
22/01/21	71.94	48.55	23.39	271.54	270.10	1.44	6.330	24	0	*
23/01/21	69.95	46.37	23.58	254.92	253.77	1.15	5.990	24	0	*
24/01/21	66.73	46.33	20.40	275.92	274.62	1.30	5.604	24	0	*
25/01/21	60.33	44.84	15.49	314.97	313.18	1.79	4.857	24	0	*
26/01/21	60.16	44.65	15.51	312.68	310.91	1.77	4.827	24	0	*
27/01/21	61.51	44.36	17.15	287.38	285.91	1.47	4.906	24	0	*
28/01/21	61.96	44.51	17.45	284.67	283.24	1.43	4.942	24	0	*
29/01/21	60.35	44.89	15.46	312.91	311.13	1.78	4.810	24	0	*
30/01/21	57.86	44.73	13.13	351.13	348.80	2.33	4.582	24	0	*
31/01/21	57.11	44.36	12.75	349.67	347.40	2.27	4.432	24	0	*
01/02/21	57.72	45.05	12.67	359.46	356.98	2.48	4.531	24	0	*
02/02/21	57.87	45.82	12.05	387.24	384.46	2.78	4.637	24	0	*
03/02/21	58.54	45.42	13.12	357.71	355.24	2.47	4.666	24	0	*
04/02/21	59.99	45.64	14.35	333.78	331.66	2.12	4.760	24	0	*
05/02/21	50.06	42.16	7.90	199.41	196.77	2.64	1.933	24	0	*
06/02/21	58.73	43.65	15.08	308.58	307.57	1.01	4.621	24	0	*
07/02/21	66.90	44.38	22.52	235.34	234.90	0.44	5.279	24	0	*
08/02/21	73.07	46.84	26.23	237.87	237.03	0.84	6.222	24	0	*
09/02/21	73.43	46.87	26.56	240.15	239.18	0.97	6.358	24	0	*
10/02/21	73.61	46.80	26.81	239.79	238.88	0.91	6.411	24	0	*
11/02/21	69.59	45.84	23.75	251.89	250.87	1.02	5.959	24	0	*
12/02/21	62.74	43.89	18.85	277.99	276.79	1.20	5.215	24	0	*
13/02/21	59.76	45.06	14.70	343.84	341.77	2.07	5.028	24	0	*
14/02/21	61.59	45.21	16.38	314.98	313.27	1.71	5.133	24	0	*
15/02/21	72.34	50.37	21.97	299.39	297.45	1.94	6.554	24	0	*
Итого:				9140.42	9089.43	50.99	165.933	744	0	
Средние:	64.69	46.02	18.67							

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 6219ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации