ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Кортунова 8 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 42.00 м3/ч G3 min = 0.42 м3/ч

Заводской номер 00182527 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xD46A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	69.34	52.54	16.80	272.13	266.30	271.96	268.50	0.00	-2.20	9.16	9.09	4.467	-0.116	24	0	*
17/12/20	65.65	51.08	14.57	288.53	282.95	288.97	285.46	0.00	-2.51	9.12	9.04	4.119	-0.128	24	0	*
18/12/20	66.54	52.48	14.06	308.35	302.23	308.48	304.55	0.00	-2.32	9.12	9.03	4.245	-0.122	24	0	*
19/12/20	69.94	53.41	16.53	283.25	277.06	282.72	278.98	0.00	-1.92	9.03	8.95	4.576	-0.103	24	0	*
20/12/20	73.12	53.15	19.97	246.53	240.69	245.17	241.95	0.00	-1.26	8.96	8.90	4.807	-0.067	24	0	*
21/12/20	73.06	53.11	19.95	249.77	243.86	248.26	245.04	0.00	-1.18	8.97	8.91	4.863	-0.063	24	0	*
22/12/20	73.27	53.66	19.61	254.42	248.39	252.81	249.46	0.00	-1.07	9.02	8.95	4.868	-0.057	24	0	*
23/12/20	70.40	52.26	18.14	254.57	248.93	253.41	250.20	0.00	-1.27	9.04	8.98	4.516	-0.066	24	0	*
24/12/20	69.24	51.77	17.47	257.84	252.31	257.27	254.08	0.00	-1.77	9.06	9.00	4.406	-0.092	24	0	*
25/12/20	67.13	51.83	15.30	282.58	276.85	282.44	278.94	0.00	-2.09	9.07	8.99	4.231	-0.108	24	0	*
26/12/20	65.97	51.65	14.32	297.30	291.48	297.00	293.32	0.00	-1.84	9.07	8.99	4.175	-0.095	24	0	*
27/12/20	64.66	50.93	13.73	297.48	291.84	297.15	293.61	0.00	-1.77	9.12	9.04	4.002	-0.090	24	0	*
28/12/20	65.22	50.48	14.74	278.68	273.34	278.53	275.22	0.00	-1.88	9.22	9.15	4.025	-0.095	24	0	*
29/12/20	67.91	51.44	16.47	263.40	257.97	263.05	259.84	0.00	-1.87	9.16	9.10	4.245	-0.096	24	0	*
30/12/20	70.63	52.79	17.84	257.04	251.31	256.24	252.94	0.00	-1.63	9.07	9.01	4.481	-0.086	24	0	*
31/12/20	70.16	52.46	17.70	257.80	252.13	257.26	254.00	0.00	-1.87	9.10	9.04	4.462	-0.098	24	0	*
01/01/21	70.86	53.43	17.43	266.25	260.31	265.52	262.04	0.00	-1.73	9.18	9.11	4.533	-0.092	24	0	*
02/01/21	70.85	53.49	17.36	266.54	260.61	265.75	262.23	0.00	-1.62	9.16	9.10	4.517	-0.087	24	0	*
03/01/21	70.67	53.32	17.35	264.21	258.35	263.81	260.35	0.00	-2.00	9.16	9.09	4.482	-0.107	24	0	*
04/01/21	70.29	53.14	17.15	263.02	257.25	262.55	259.12	1.37	-1.87	9.16	9.10	4.409	-0.099	24	0	*
05/01/21	67.36	51.95	15.41	272.44	266.91	272.30	268.95	0.00	-2.04	9.18	9.11	4.110	-0.106	24	0	*
06/01/21	65.86	51.10	14.76	277.25	271.82	276.92	273.57	0.00	-1.75	9.15	9.08	4.009	-0.089	24	0	*
07/01/21	65.84	50.98	14.86	277.91	272.48	277.42	274.07	0.00	-1.59	9.15	9.08	4.044	-0.081	24	0	*
08/01/21	65.61	50.81	14.80	278.35	272.98	277.80	274.50	2.89	-1.52	9.16	9.09	4.035	-0.077	24	0	*
09/01/21	65.82	51.14	14.68	282.03	276.49	281.54	278.12	1.68	-1.63	9.19	9.12	4.054	-0.083	24	0	*
10/01/21	65.38	51.00	14.38	281.90	276.50	281.45	278.06	33.85	-1.56	9.17	9.10	3.975	-0.080	24	0	*
11/01/21	69.64	52.28	17.36	262.46	256.77	261.40	258.08	0.00	-1.31	9.12	9.05	4.452	-0.069	24	0	*
12/01/21	76.45	55.51	20.94	249.06	242.67	247.15	243.63	57.39	-0.96	9.13	9.06	5.082	-0.053	24	0	*
13/01/21	76.06	55.31	20.75	252.96	246.51	251.08	247.57	26.84	-1.06	9.14	9.07	5.111	-0.059	24	0	*
14/01/21	73.60	53.45	20.15	150.70	147.09	165.42	163.22	114.73	-16.13	8.97	8.92	2.907	-0.863	24	0	*
15/01/21	67.53	49.51	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	11.06	0.00	7.46	7.59	0.000	0.000	24	0	*
Итого:				7994.7	7824.38	7990.8	7889.60	249.81	-65.22			130.208	-3.427	744	0	
Средние:	69.16	52.30	16.85							9.05	8.99					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2766ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации