ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Островского 5 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00166594 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9651 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	71.72	55.36	16.36	239.13	233.62	234.47	231.09	0.00	2.53	2.80	1.19	3.830	0.140	24	0	*
17/12/20	67.36	52.39	14.97	235.04	230.21	230.63	227.62	0.00	2.59	1.21	1.18	3.441	0.135	24	0	*
18/12/20	67.26	52.39	14.87	235.57	230.77	231.16	228.10	0.00	2.67	1.23	1.18	3.430	0.140	24	0	*
19/12/20	72.36	55.32	17.04	237.41	231.83	232.89	229.50	0.00	2.33	2.41	1.18	3.951	0.129	24	0	*
20/12/20	77.89	58.88	19.01	240.49	234.06	235.27	231.43	0.00	2.63	6.98	1.19	4.477	0.154	24	0	*
21/12/20	77.46	58.53	18.93	239.77	233.53	234.78	230.94	0.00	2.59	6.37	1.18	4.444	0.151	24	0	*
22/12/20	76.48	58.02	18.46	239.86	233.72	234.69	230.99	0.00	2.73	7.42	1.18	4.343	0.158	24	0	*
23/12/20	72.06	55.64	16.42	241.04	235.48	236.25	232.83	0.00	2.65	7.60	1.18	3.894	0.147	24	0	*
24/12/20	66.24	51.68	14.56	236.25	231.60	232.13	229.21	0.00	2.39	8.04	1.18	3.399	0.123	24	0	*
25/12/20	67.02	52.09	14.93	233.66	228.92	229.27	226.36	0.00	2.56	7.03	1.18	3.437	0.133	24	0	*
26/12/20	66.95	51.92	15.03	232.00	227.30	227.81	224.93	0.00	2.37	7.23	1.18	3.440	0.123	24	0	*
27/12/20	65.72	51.19	14.53	232.18	227.70	228.03	225.17	0.00	2.53	6.67	1.18	3.330	0.129	24	0	*
28/12/20	64.36	50.40	13.96	231.24	226.92	227.34	224.58	0.00	2.34	6.93	1.18	3.190	0.118	24	0	*
29/12/20	65.18	50.81	14.37	231.35	226.93	227.05	224.26	0.00	2.67	7.49	1.18	3.285	0.135	24	0	*
30/12/20	69.16	53.40	15.76	235.96	230.93	231.29	228.20	0.00	2.73	8.46	1.18	3.671	0.145	24	0	*
31/12/20	71.27	55.16	16.11	239.69	234.24	234.91	231.55	0.00	2.69	5.73	1.18	3.794	0.148	24	0	*
01/01/21	68.39	53.33	15.06	239.07	234.03	234.73	231.61	0.00	2.42	6.69	1.18	3.548	0.129	24	0	*
02/01/21	67.18	52.61	14.57	240.01	235.18	235.51	232.39	0.00	2.79	6.74	1.18	3.448	0.146	24	0	*
03/01/21	67.05	52.45	14.60	240.48	235.68	236.05	232.93	0.00	2.75	6.72	1.18	3.463	0.144	24	0	*
04/01/21	65.68	51.52	14.16	237.73	233.11	233.51	230.57	0.00	2.54	4.85	1.18	3.314	0.131	24	0	*
05/01/21	64.65	50.67	13.98	236.38	231.86	232.31	229.51	0.00	2.35	2.61	1.17	3.242	0.119	24	0	*
06/01/21	66.32	51.74	14.58	238.58	233.75	234.09	231.18	0.00	2.57	2.66	1.18	3.411	0.133	24	0	*
07/01/21	68.14	52.87	15.27	238.37	233.33	234.02	230.90	0.00	2.43	2.29	1.18	3.562	0.128	24	0	*
08/01/21	67.38	52.44	14.94	238.50	233.52	234.30	231.18	0.00	2.34	1.35	1.18	3.483	0.122	24	0	*
09/01/21	65.71	51.54	14.17	238.15	233.41	233.99	231.01	0.00	2.40	1.24	1.18	3.305	0.123	24	0	*
10/01/21	64.72	50.95	13.77	237.23	232.67	233.22	230.34	0.00	2.33	1.24	1.18	3.200	0.118	24	0	*
11/01/21	70.45	54.13	16.32	236.69	231.36	232.04	228.82	0.00	2.54	1.33	1.18	3.772	0.137	24	0	*
12/01/21	78.33	59.24	19.09	238.69	232.24	233.41	229.60	0.00	2.64	1.52	1.18	4.436	0.156	24	0	*
13/01/21	79.37	59.88	19.49	240.34	233.68	234.80	230.91	0.00	2.77	1.86	1.18	4.557	0.165	24	0	*
14/01/21	73.47	56.02	17.45	232.79	227.18	228.02	224.62	0.00	2.56	3.16	1.18	3.972	0.143	24	0	*
15/01/21	65.27	51.13	14.14	236.65	232.03	232.45	229.53	0.00	2.50	2.37	1.18	3.281	0.128	24	0	*
Итого:				7350.3	7190.79	7210.4	7111.86	0.00	78.93			113.350	4.230	744	0	
Средние:	69.37	53.66	15.70							4.52	1.18					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3579ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации