

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Комсомольская 206 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00121216 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хFFАС ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	72.34	56.46	15.88	204.42	199.61	206.59	203.53	-3.92	6.00	6.70	3.167	-0.221	24	0	
17/12/20	66.47	52.66	13.81	203.97	199.84	206.54	203.90	-4.06	6.00	6.70	2.757	-0.214	24	0	
18/12/20	68.13	53.84	14.29	203.93	199.62	206.46	203.66	-4.04	6.00	6.70	2.849	-0.217	24	0	
19/12/20	72.35	56.32	16.03	204.06	199.26	206.43	203.36	-4.10	6.00	6.70	3.190	-0.231	24	0	
20/12/20	78.01	59.80	18.21	204.23	198.71	206.09	202.73	-4.02	6.00	6.70	3.615	-0.240	24	0	
21/12/20	78.28	59.91	18.37	204.28	198.76	206.11	202.75	-3.99	6.00	6.70	3.649	-0.239	24	0	
22/12/20	76.91	59.25	17.66	204.40	199.40	206.33	202.97	-3.94	6.00	6.70	3.511	-0.233	24	0	
23/12/20	70.90	55.66	15.24	204.00	199.40	206.29	203.33	-3.93	6.00	6.70	3.036	-0.219	24	0	
24/12/20	68.09	53.77	14.32	203.72	199.41	206.17	203.39	-3.98	6.00	6.70	2.854	-0.214	24	0	
25/12/20	68.30	53.92	14.38	203.74	199.42	206.18	203.32	-3.90	6.00	6.70	2.862	-0.210	24	0	
26/12/20	67.83	53.65	14.18	203.62	199.35	206.08	203.35	-4.00	6.00	6.70	2.821	-0.215	24	0	
27/12/20	66.62	52.95	13.67	203.50	199.40	206.02	203.27	-3.87	6.00	6.70	2.718	-0.205	24	0	
28/12/20	64.92	51.83	13.09	203.44	199.60	206.12	203.48	-3.88	6.00	6.70	2.608	-0.201	24	0	
29/12/20	65.84	52.38	13.46	203.45	199.49	206.11	203.45	-3.96	6.00	6.70	2.683	-0.207	24	0	
30/12/20	69.80	54.90	14.90	203.65	199.16	206.10	203.16	-4.00	6.00	6.70	2.964	-0.220	24	0	
31/12/20	71.53	56.18	15.35	203.66	198.99	205.99	202.96	-3.97	6.00	6.70	3.051	-0.223	24	0	
01/01/21	68.60	54.24	14.36	203.57	199.26	206.06	203.24	-3.98	6.00	6.70	2.857	-0.216	24	0	
02/01/21	68.20	54.04	14.16	203.50	199.18	206.05	203.17	-3.99	6.00	6.70	2.816	-0.216	24	0	
03/01/21	67.85	53.76	14.09	203.45	199.17	205.98	203.20	-4.03	6.00	6.70	2.803	-0.217	24	0	
04/01/21	66.68	53.04	13.64	203.34	199.26	205.98	203.23	-3.97	6.00	6.70	2.711	-0.210	24	0	
05/01/21	65.55	52.25	13.30	203.23	199.28	205.92	203.28	-4.00	6.00	6.70	2.643	-0.209	24	0	
06/01/21	65.91	52.29	13.62	203.17	199.17	205.85	203.21	-4.04	6.00	6.70	2.708	-0.211	24	0	
07/01/21	68.11	53.70	14.41	203.34	199.03	205.86	203.13	-4.10	6.00	6.70	2.863	-0.220	24	0	
08/01/21	68.13	53.76	14.37	203.42	199.10	205.96	203.18	-4.08	6.00	6.70	2.855	-0.219	24	0	
09/01/21	66.58	52.90	13.68	203.37	199.29	206.00	203.26	-3.97	6.00	6.70	2.717	-0.210	24	0	
10/01/21	64.94	51.90	13.04	203.39	199.55	206.12	203.48	-3.93	6.00	6.70	2.598	-0.204	24	0	
11/01/21	70.99	55.49	15.50	203.69	199.11	206.06	203.10	-3.99	6.00	6.70	3.080	-0.221	24	0	
12/01/21	79.93	61.24	18.69	204.13	198.39	205.89	202.30	-3.91	6.00	6.70	3.710	-0.239	24	0	
13/01/21	79.35	60.72	18.63	204.18	198.50	205.89	202.38	-3.88	6.00	6.70	3.698	-0.235	24	0	
14/01/21	74.15	57.54	16.61	204.16	199.19	206.20	203.08	-3.89	6.00	6.70	3.304	-0.224	24	0	
15/01/21	64.63	51.47	13.16	203.64	199.81	206.25	203.70	-3.89	6.00	6.70	2.624	-0.200	24	0	
Итого:				6315.6	6176.34	6389.6	6299.55	-123.21			92.322	-6.760	744	0	
Средние:	69.86	54.89	14.97						6.00	6.70					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5185ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____