

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
18/12/20г.-20/01/21г.

Абонент: ООО УК «Новый дом»  
Адрес: Октябрьский 34 мкр. 11 лпод  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:

м3/ч  
M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G под max = 140.00 м3/ч G под min = 0.37  
м3/ч  
Tхв= 0.00°C  
G обр max = 140.00 м3/ч G обр min = 0.37

Заводской номер 00179171 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=  
0хВ76D ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
18/12/20	71.29	59.36	646.12	644.92	7.27	6.42	7.715	24	0	
19/12/20	73.76	60.80	634.50	633.48	7.15	6.33	8.236	24	0	
20/12/20	75.17	61.39	617.49	616.76	7.07	6.28	8.523	24	0	
21/12/20	75.37	61.56	622.10	621.56	7.10	6.30	8.603	24	0	
22/12/20	75.18	61.64	626.92	626.48	7.15	6.34	8.497	24	0	
23/12/20	70.69	58.93	649.53	648.59	7.20	6.34	7.649	24	0	
24/12/20	68.83	57.79	668.63	667.24	7.22	6.31	7.392	24	0	
25/12/20	69.42	58.31	674.62	673.36	7.24	6.31	7.506	24	0	
26/12/20	70.12	58.92	683.88	682.67	7.25	6.31	7.669	24	0	
27/12/20	68.56	57.82	679.65	679.11	7.31	6.36	7.305	24	0	
28/12/20	67.22	56.60	658.73	658.71	7.39	6.49	7.007	24	0	
29/12/20	66.94	56.58	681.64	681.63	7.34	6.38	7.063	24	0	
30/12/20	67.47	57.14	699.22	699.22	7.27	6.29	7.231	24	0	
31/12/20	67.21	56.92	699.67	699.67	7.31	6.32	7.204	24	0	
01/01/21	67.62	57.42	710.10	710.10	7.39	6.38	7.255	24	0	
02/01/21	67.70	57.47	709.21	709.21	7.37	6.36	7.270	24	0	
03/01/21	67.49	57.27	708.47	708.47	7.36	6.36	7.245	24	0	
04/01/21	67.09	57.05	711.95	711.66	7.37	6.35	7.156	24	0	
05/01/21	66.22	56.59	730.84	730.48	7.44	6.36	7.048	24	0	
06/01/21	66.12	56.58	741.60	741.60	7.44	6.34	7.084	24	0	
07/01/21	66.08	56.53	741.86	741.86	7.44	6.34	7.098	24	0	
08/01/21	65.77	56.30	742.21	742.21	7.45	6.35	7.045	24	0	
09/01/21	65.89	56.46	743.66	743.66	7.47	6.37	7.022	24	0	
10/01/21	65.50	56.25	739.33	739.33	7.47	6.37	6.851	24	0	
11/01/21	69.76	59.75	788.86	787.70	7.40	6.32	7.900	24	0	
12/01/21	74.58	63.88	834.29	834.14	7.41	6.31	8.940	24	0	
13/01/21	74.21	63.61	838.82	838.82	7.42	6.32	8.918	24	0	
14/01/21	69.51	59.90	825.54	825.54	7.36	6.27	7.949	24	0	
15/01/21	66.03	56.89	785.68	785.68	7.43	6.41	7.186	24	0	
16/01/21	65.60	56.54	783.34	783.34	7.39	6.38	7.106	24	0	
17/01/21	66.45	57.15	782.86	782.86	7.40	6.39	7.296	24	0	
18/01/21	71.25	60.64	791.24	791.24	7.35	6.34	8.410	24	0	
19/01/21	72.69	61.54	773.05	773.05	7.34	6.37	8.636	24	0	
20/01/21	76.59	63.10	679.21	679.21	7.16	6.36	9.175	24	0	
Итого:			24404.8	24393.5			260.190	816	0	
Средние:	69.39	58.66			7.32	6.34				

Дата	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	Гкал	ч	ч
17/12/20 24:00	112898.28	112156.71	929.567	7215	667

20/01/21 24:00|137303.10 |136550.27 | 1189.757 | 8031 | 667 |

---

Итого: | 24404.82 | 24393.56 | 260.190 | 816 | 0 |

---

Период нормальной работы 816ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 8732ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации