

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Фрунзе 7 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00167050 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x32E5 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	71.94	58.44	13.50	277.58	272.12	277.58	272.12	0.00	7.80	5.62	3.683	0.000	24	0	
17/12/20	66.15	54.45	11.70	277.07	272.34	277.07	272.34	0.00	7.80	5.74	3.195	0.000	24	0	
18/12/20	67.80	55.66	12.14	277.21	272.25	277.21	272.25	0.00	7.77	4.57	3.320	0.000	24	0	
19/12/20	72.06	58.28	13.78	277.42	272.01	277.42	272.01	0.00	7.79	7.37	3.748	0.000	24	0	
20/12/20	77.60	61.82	15.78	277.63	271.47	277.63	271.47	0.00	7.81	6.26	4.298	0.000	24	0	
21/12/20	77.88	61.98	15.90	277.78	271.58	277.78	271.58	0.00	7.78	6.04	4.329	0.000	24	0	
22/12/20	76.51	61.29	15.22	278.13	272.11	278.13	272.11	0.00	7.77	5.13	4.158	0.000	24	0	
23/12/20	70.51	57.48	13.03	277.65	272.35	277.65	272.35	0.00	7.77	6.15	3.553	0.000	24	0	
24/12/20	67.78	55.58	12.20	259.23	254.60	259.23	254.60	0.00	7.79	5.23	3.117	0.000	24	0	*
25/12/20	67.97	55.73	12.24	277.18	272.18	277.18	272.18	0.00	7.80	6.70	3.335	0.000	24	0	*
26/12/20	67.51	55.33	12.18	277.16	272.32	277.16	272.32	0.00	7.81	6.70	3.320	0.000	24	0	*
27/12/20	66.28	54.53	11.75	277.08	272.34	277.08	272.34	0.00	7.81	6.70	3.204	0.000	24	0	*
28/12/20	64.60	53.46	11.14	277.02	272.47	277.02	272.47	0.00	7.82	6.70	3.035	0.000	24	0	*
29/12/20	65.54	53.99	11.55	276.77	272.14	276.77	272.14	0.00	7.83	6.70	3.148	0.000	24	0	*
30/12/20	69.47	56.64	12.83	277.16	272.03	277.16	272.03	0.00	7.83	6.57	3.494	0.000	24	0	*
31/12/20	71.15	57.96	13.19	277.30	271.97	277.30	271.97	0.00	7.82	6.98	3.590	0.000	24	0	*
01/01/21	68.25	55.99	12.26	277.26	272.36	277.26	272.36	0.00	7.83	11.27	3.315	0.000	24	0	*
02/01/21	67.87	55.70	12.17	277.31	272.41	277.31	272.41	0.00	7.81	8.71	3.308	0.000	24	0	
03/01/21	67.52	55.40	12.12	277.28	272.48	277.28	272.48	0.00	7.81	7.85	3.299	0.000	24	0	
04/01/21	66.33	54.66	11.67	277.21	272.45	277.21	272.45	0.00	7.81	7.46	3.183	0.000	24	0	
05/01/21	65.23	53.85	11.38	277.10	272.54	277.10	272.54	0.00	7.81	7.82	3.099	0.000	24	0	
06/01/21	65.60	53.95	11.65	277.10	272.49	277.10	272.49	0.00	7.81	8.17	3.170	0.000	24	0	
07/01/21	67.77	55.45	12.32	277.35	272.51	277.35	272.51	0.00	7.81	8.28	3.352	0.000	24	0	
08/01/21	67.79	55.47	12.32	277.55	272.75	277.55	272.75	0.00	7.81	8.41	3.356	0.000	24	0	
09/01/21	66.23	54.58	11.65	277.73	272.98	277.73	272.98	0.00	7.83	8.38	3.175	0.000	24	0	
10/01/21	64.62	53.65	10.97	277.66	273.10	277.66	273.10	0.00	7.84	8.25	2.992	0.000	24	0	
11/01/21	70.71	57.47	13.24	278.17	272.88	278.17	272.88	0.00	7.83	7.91	3.609	0.000	24	0	
12/01/21	79.53	63.35	16.18	278.32	271.85	278.32	271.85	0.00	7.86	7.93	4.403	0.000	24	0	
13/01/21	78.93	62.86	16.07	278.33	271.92	278.33	271.92	0.00	7.84	7.55	4.372	0.000	24	0	
14/01/21	73.70	59.46	14.24	278.26	272.58	278.26	272.58	0.00	7.75	7.29	3.882	0.000	24	0	
15/01/21	64.30	53.17	11.13	277.75	273.22	277.75	273.22	0.00	7.77	6.90	3.042	0.000	24	0	
Итого:				8583.7	8424.80	8583.7	8424.80	0.00			108.084	0.000	744	0	
Средние:	69.52	56.69	12.82						7.80	7.14					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 11810ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____