



# Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.01.2021 по 17.02.2021



Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: 24 мкр., д. 25

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DD197 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Qп	
21.01.2021	77,9	62,0	156,385	156,451	-0,066	1,7	1,6	2,485	24,00
22.01.2021	77,9	62,4	159,048	159,011	0,037	1,7	1,6	2,462	24,00
23.01.2021	76,5	61,3	156,493	156,597	-0,104	1,7	1,6	2,377	24,00
24.01.2021	75,4	60,8	156,161	156,192	-0,031	1,7	1,6	2,277	24,00
25.01.2021	73,3	58,6	142,960	143,047	-0,087	1,7	1,6	2,088	24,00
26.01.2021	72,3	57,5	136,449	136,590	-0,142	1,7	1,6	2,024	24,00
27.01.2021	72,2	57,1	134,363	134,478	-0,116	1,7	1,6	2,017	24,00
28.01.2021	72,9	57,7	135,659	135,684	-0,025	1,7	1,6	2,056	24,00
29.01.2021	73,0	58,4	140,039	139,947	0,092	1,7	1,6	2,049	24,00
30.01.2021	72,9	58,9	143,905	143,847	0,059	1,7	1,6	2,017	24,00
31.01.2021	72,6	58,4	139,156	139,115	0,041	1,7	1,6	1,974	24,00
01.02.2021	72,4	58,0	136,314	136,280	0,034	1,7	1,6	1,969	24,00
02.02.2021	72,8	58,9	142,787	142,731	0,055	1,7	1,6	1,983	24,00
03.02.2021	73,1	58,8	142,300	142,262	0,038	1,7	1,6	2,020	24,00
04.02.2021	72,7	58,4	138,961	138,876	0,085	1,7	1,6	1,985	24,00
05.02.2021	72,8	59,1	143,312	143,232	0,080	1,7	1,6	1,963	24,00
06.02.2021	73,4	59,3	142,510	142,467	0,043	1,7	1,6	2,000	24,00
07.02.2021	75,9	60,6	142,935	142,848	0,088	1,7	1,6	2,183	24,00
08.02.2021	78,2	61,6	142,827	142,645	0,183	1,7	1,6	2,372	24,00
09.02.2021	80,1	62,6	145,202	144,956	0,247	1,7	1,6	2,544	24,00
10.02.2021	81,3	63,7	147,195	147,006	0,189	1,7	1,6	2,603	24,00
11.02.2021	79,2	62,3	147,181	147,033	0,148	1,7	1,6	2,481	24,00
12.02.2021	73,6	58,7	145,137	145,017	0,120	1,7	1,7	2,166	24,00
13.02.2021	65,4	52,4	130,570	130,547	0,023	1,7	1,6	1,698	24,00
14.02.2021	66,5	52,2	123,501	123,542	-0,041	1,7	1,6	1,752	24,00
15.02.2021	71,5	55,5	127,876	127,972	-0,096	1,7	1,6	2,029	24,00
16.02.2021	75,5	58,9	139,150	139,224	-0,074	1,7	1,6	2,314	24,00
17.02.2021	77,4	60,4	144,227	144,409	-0,181	1,7	1,6	2,444	24,00
<b>Итого</b>	<b>74,2</b>	<b>59,1</b>	<b>3982,602</b>	<b>3982,003</b>	<b>0,599</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>60,330</b>	<b>672,00</b>

## Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
21.01.2021 00:00	17341,195	17374,865	224,638	2883,07
18.02.2021 00:00	21323,799	21356,869	284,968	3555,07
	3982,604	3982,004	60,330	672,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **60,330** ГКал

Всего к оплате за потери воды Mп = **0,599** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: