ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/01/21г.-15/02/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Кувыкина 17 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00178898 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x7218 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/01/21	72.07	61.69	10.38	269.91	263.66	262.03	257.49	6.17	6.20	6.00	2.737	0.380	24	0	*
17/01/21	73.45	62.57	10.88	269.37	262.90	261.49	256.83	6.07	6.20	6.00	2.860	0.380	24	0	*
18/01/21	78.37	66.21	12.16	272.83	265.47	264.51	259.27	6.20	6.20	6.00	3.232	0.410	24	0	*
19/01/21	79.67	67.37	12.30	274.19	266.59	265.81	260.36	6.23	6.20	6.00	3.283	0.419	24	0	*
20/01/21	79.11	66.78	12.33	274.15	266.66	265.77	260.43	6.23	6.20	6.00	3.294	0.416	24	0	*
21/01/21	77.59	65.51	12.08	273.73	266.50	265.58	260.38	6.12	6.20	6.00	3.220	0.401	24	0	*
22/01/21	77.50	65.72	11.78	274.32	267.05	266.06	260.83	6.22	6.20	6.00	3.149	0.408	24	0	*
23/01/21	76.15	64.61	11.54	273.75	266.76	265.54	260.50	6.26	6.20	6.00	3.080	0.404	24	0	*
24/01/21	75.08	64.37	10.71	284.62	277.53	276.13	270.93	6.60	6.20	6.00	2.976	0.425	24	0	*
25/01/21	73.07	62.94	10.13	281.29	274.61	273.04	268.11	6.50	6.20	6.00	2.784	0.409	24	0	*
26/01/21	72.05	61.58	10.47	262.25	256.16	254.78	250.35	5.81	6.20	6.00	2.683	0.358	24	0	*
27/01/21	71.91	61.38	10.53	261.14	255.11	253.65	249.30	5.81	6.20	6.00	2.686	0.356	24	0	*
28/01/21	72.59	61.86	10.73	260.43	254.31	252.90	248.48	5.83	6.20	6.00	2.730	0.360	24	0	*
29/01/21	72.75	62.20	10.55	261.08	254.92	253.80	249.30	5.62	6.20	6.00	2.690	0.349	24	0	*
30/01/21	72.61	62.30	10.31	264.14	257.95	256.90	252.29	5.66	6.20	6.00	2.662	0.352	24	0	*
31/01/21	72.35	62.14	10.21	264.18	258.01	256.56	252.04	5.97	6.20	6.00	2.636	0.371	24	0	*
01/02/21	72.18	61.99	10.19	263.82	257.67	256.29	251.76	5.91	6.20	6.00	2.626	0.366	24	0	*
02/02/21	72.52	62.30	10.22	265.99	259.70	258.28	253.70	6.00	6.20	6.00	2.656	0.374	24	0	*
03/02/21	72.76	62.39	10.37	263.77	257.56	256.17	251.61	5.95	6.20	6.00	2.671	0.371	24	0	*
04/02/21	72.38	62.11	10.27	261.02	254.95	253.54	249.04	5.91	6.20	6.00	2.622	0.367	24	0	*
05/02/21	72.52	62.70	9.82	270.82	264.49	262.94	258.21	6.28	6.20	6.00	2.596	0.393	24	0	*
06/02/21	73.14	63.00	10.14	267.32	260.96	259.49	254.77	6.19	6.20	6.00	2.646	0.390	24	0	*
07/02/21	75.57	63.97	11.60	254.76	248.37	247.30	242.64	5.73	6.20	6.00	2.883	0.366	24	0	*
08/02/21	77.85	65.09	12.76	251.03	244.34	243.59	238.88	5.46	6.20	6.00	3.122	0.355	24	0	*
09/02/21	79.74	66.27	13.47	251.58	244.60	244.05	239.21	5.39	6.20	6.00	3.295	0.357	24	0	*
10/02/21	80.96	67.17	13.79	252.57	245.35	244.98	239.95	5.40	6.20	6.00	3.384	0.362	24	0	*
11/02/21	78.67	65.77	12.90	255.85	248.90	248.31	243.46	5.44	6.20	6.00	3.213	0.358	24	0	*
12/02/21	73.25	62.07	11.18	260.73	254.49	253.67	249.22	5.27	6.20	6.00	2.847	0.327	24	0	*
13/02/21	65.22	56.15	9.07	259.09	254.07	253.26	249.54	4.53	6.20	6.00	2.295	0.254	24	0	*
14/02/21	66.32	56.75	9.57	257.84	252.69	251.48	247.74	4.95	6.20	6.00	2.409	0.281	24	0	*
15/02/21	71.22	60.22	11.00	252.97	247.25	245.84	241.73	5.52	6.20	6.00	2.714	0.332	24	0	*
Итого:				8210.5	8009.58	7973.7	7828.35	181.23			88.681	11.451	744	0	
Средние:	74.21	63.13	11.07						6.20	6.00					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12383ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации