

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 34 мкр 7 дом 4 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 5.00 °С

Заводской номер 00169014 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xD178 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	70.11	58.30	11.81	124.05	121.35	123.82	121.88	-0.53	7.67	7.26	1.431	-0.028	24	0	
17/12/20	68.18	56.90	11.28	122.50	119.96	122.35	120.54	-0.58	7.64	7.23	1.353	-0.030	24	0	
18/12/20	69.80	58.25	11.55	123.52	120.87	123.32	121.40	-0.53	7.62	7.22	1.396	-0.028	24	0	
19/12/20	72.13	59.56	12.57	122.46	119.62	122.16	120.24	-0.62	7.53	7.13	1.504	-0.034	24	0	
20/12/20	73.70	60.41	13.29	121.29	118.37	120.91	118.91	-0.54	7.46	7.08	1.574	-0.030	24	0	
21/12/20	73.75	60.38	13.37	121.57	118.69	121.21	119.24	-0.55	7.47	7.09	1.588	-0.030	24	0	
22/12/20	73.54	60.32	13.22	122.16	119.22	121.79	119.74	-0.52	7.51	7.13	1.579	-0.029	24	0	
23/12/20	69.30	57.68	11.62	124.09	121.42	123.91	122.05	-0.63	7.54	7.14	1.411	-0.033	24	0	
24/12/20	67.33	56.38	10.95	125.97	123.37	125.84	123.95	-0.58	7.56	7.15	1.350	-0.030	24	0	
25/12/20	67.88	56.82	11.06	126.53	123.90	126.40	124.48	-0.58	7.56	7.15	1.369	-0.030	24	0	
26/12/20	68.56	57.40	11.16	127.65	124.96	127.47	125.55	-0.59	7.57	7.15	1.394	-0.031	24	0	
27/12/20	67.14	56.42	10.72	127.22	124.62	127.11	125.29	-0.67	7.63	7.21	1.336	-0.034	24	0	
28/12/20	65.80	55.37	10.43	125.02	122.61	124.97	123.23	-0.62	7.73	7.31	1.278	-0.031	24	0	
29/12/20	65.48	55.24	10.24	127.33	124.89	127.28	125.48	-0.59	7.66	7.23	1.277	-0.030	24	0	
30/12/20	66.06	55.73	10.33	129.26	126.71	129.19	127.28	-0.57	7.56	7.13	1.308	-0.029	24	0	
31/12/20	65.75	55.49	10.26	129.32	126.79	129.27	127.35	-0.56	7.60	7.17	1.299	-0.028	24	0	
01/01/21	66.22	56.06	10.16	130.21	127.57	130.16	128.24	-0.67	7.66	7.23	1.300	-0.034	24	0	
02/01/21	66.26	56.06	10.20	130.13	127.49	130.07	128.15	-0.66	7.65	7.22	1.303	-0.034	24	0	
03/01/21	66.12	56.01	10.11	129.61	127.01	129.55	127.63	-0.62	7.65	7.21	1.282	-0.032	24	0	
04/01/21	65.77	55.78	9.99	130.37	127.82	130.33	128.45	-0.63	7.66	7.22	1.280	-0.032	24	0	
05/01/21	64.87	55.09	9.78	130.72	128.26	130.71	128.81	-0.55	7.68	7.23	1.256	-0.028	24	0	
06/01/21	64.75	54.92	9.83	130.69	128.23	130.66	128.82	-0.59	7.65	7.20	1.262	-0.029	24	0	
07/01/21	64.71	54.83	9.88	130.73	128.26	130.72	128.90	-0.64	7.65	7.20	1.266	-0.032	24	0	
08/01/21	64.43	54.64	9.79	130.85	128.45	130.84	129.03	-0.58	7.66	7.22	1.258	-0.029	24	0	
09/01/21	64.56	54.80	9.76	130.25	127.85	130.25	128.46	-0.61	7.69	7.24	1.250	-0.030	24	0	
10/01/21	64.17	54.61	9.56	129.80	127.40	129.82	128.07	-0.67	7.68	7.23	1.220	-0.033	24	0	
11/01/21	67.86	57.01	10.85	131.15	128.43	131.03	129.08	-0.65	7.60	7.16	1.396	-0.034	24	0	
12/01/21	72.91	60.78	12.13	132.65	129.53	132.33	130.16	-0.63	7.59	7.17	1.574	-0.035	24	0	
13/01/21	72.62	60.42	12.20	133.31	130.21	133.00	130.78	-0.57	7.60	7.18	1.590	-0.032	24	0	
14/01/21	68.13	57.22	10.91	131.75	129.01	131.59	129.60	-0.59	7.57	7.15	1.409	-0.031	24	0	
15/01/21	64.73	54.62	10.11	127.62	125.21	127.60	125.88	-0.67	7.68	7.25	1.265	-0.033	24	0	
Итого:				3959.7	3878.08	3955.6	3896.67	-18.59			42.358	-0.963	744	0	
Средние:	67.82	56.88	10.93						7.61	7.19					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 1338ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____