ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Ленина.д.12 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00169003 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хА0Е8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
16/12/20	71.82	59.50	12.32	355.80	358.25	-2.45	4.379	24	0	
17/12/20	67.47	56.27	11.20	351.05	353.20	-2.15	3.926	24	0	
18/12/20	67.38	56.32	11.06	353.04	355.16	-2.12	3.900	24	0	
19/12/20	72.46	59.69	12.77	353.61	356.17	-2.56	4.514	24	0	
20/12/20	77.97	63.61	14.36	357.35	360.43	-3.08	5.132	24	0	
21/12/20	77.55	63.29	14.26	357.28	360.17	-2.89	5.096	24	0	
22/12/20	76.59	62.72	13.87	357.14	360.06	-2.92	4.956	24	0	
23/12/20	72.17	59.92	12.25	359.27	361.76	-2.49	4.402	24	0	
24/12/20	66.35	55.52	10.83	353.91	355.96	-2.05	3.829	24	0	
25/12/20	67.12	55.94	11.18	348.57	350.63	-2.06	3.896	24	0	
26/12/20	67.06	55.85	11.21	347.47	349.63	-2.16	3.891	24	0	
27/12/20	65.84	54.97	10.87	347.85	349.89	-2.04	3.776	24	0	
28/12/20	64.48	54.14	10.34	346.04	347.91	-1.87	3.577	24	0	
29/12/20	65.30	54.63	10.67	346.58	348.55	-1.97	3.694	24	0	
30/12/20	69.27	57.42	11.85	351.42	353.68	-2.26	4.165	24	0	
31/12/20	71.38	59.24	12.14	355.97	358.39	-2.42	4.320	24	0	
01/01/21	68.49	57.18	11.31	356.25	358.40	-2.15	4.028	24	0	
02/01/21	67.27	56.33	10.94	357.52	359.68	-2.16	3.909	24	0	
03/01/21	67.16	56.16	11.00	358.48	360.64	-2.16	3.943	24	0	
04/01/21	65.78	55.16	10.62	354.57	356.56	-1.99	3.763	24	0	
05/01/21	64.75	54.29	10.46	353.39	355.24	-1.85	3.690	24	0	
06/01/21	66.42	55.54	10.88	358.26	360.32	-2.06	3.896	24	0	
07/01/21	68.24	56.95	11.29	361.47	363.63	-2.16	4.081	24	0	
08/01/21	67.48	56.43	11.05	361.68	363.81	-2.13	3.994	24	0	
09/01/21	65.82	55.36	10.46	361.83	363.86	-2.03	3.780	24	0	
10/01/21	64.83	54.67	10.16	360.51	362.47	-1.96	3.657	24	0	
11/01/21	70.52	58.37	12.15	358.82	361.30	-2.48	4.356	24	0	
12/01/21	78.41	64.11	14.30	359.73	362.76	-3.03	5.146	24	0	
13/01/21	79.45	65.20	14.25	374.49	377.66	-3.17	5.337	24	0	
14/01/21	73.58	61.10	12.48	372.66	375.33	-2.67	4.649	24	0	
15/01/21	65.37	55.52	9.85	381.57	383.56	-1.99	3.755	24	0	
Итого:				11073.5	11145.0	-71.48	129.437	744	0	
Средние:	69.47	57.78	11.68							

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2975ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации