

герцена 246

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: Герцена 246
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:

Пределы измерений:
G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00 °С

G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00170297 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хВС98 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	72.20	61.83	10.37	367.54	358.98	358.62	352.25	0.00	6.73	6.48	1.69	3.760	0.415	24	0	*
17/12/20	66.31	57.36	8.95	365.68	358.40	357.56	352.03	0.00	6.37	6.48	1.69	3.239	0.365	24	0	*
18/12/20	67.96	58.76	9.20	367.75	360.12	359.61	353.82	0.00	6.30	6.45	1.69	3.347	0.369	24	0	*
19/12/20	72.11	61.66	10.45	365.83	357.31	357.32	351.03	0.00	6.28	6.45	1.69	3.766	0.386	24	0	*
20/12/20	77.79	65.73	12.06	365.69	355.95	356.99	349.95	0.00	6.00	6.47	1.69	4.330	0.394	24	0	*
21/12/20	78.07	65.90	12.17	365.53	355.76	356.39	349.31	0.00	6.45	6.43	1.69	4.363	0.424	24	0	*
22/12/20	76.71	65.09	11.62	366.79	357.30	357.22	350.30	0.00	7.00	6.43	1.69	4.188	0.455	24	0	*
23/12/20	70.78	60.82	9.96	365.94	357.72	356.93	350.81	0.00	6.91	6.45	1.68	3.601	0.419	24	0	*
24/12/20	67.92	58.59	9.33	365.89	358.31	357.65	351.91	0.00	6.40	6.47	1.69	3.378	0.374	24	0	*
25/12/20	68.13	58.79	9.34	365.77	358.11	357.54	351.78	0.00	6.33	6.48	1.69	3.376	0.371	24	0	*
26/12/20	67.66	58.40	9.26	365.13	357.59	356.62	350.97	0.00	6.62	6.48	1.69	3.344	0.386	24	0	*
27/12/20	66.47	57.57	8.90	364.21	356.90	355.74	350.21	0.00	6.69	6.48	1.69	3.209	0.384	24	0	*
28/12/20	64.75	56.29	8.46	364.70	357.76	356.33	351.05	0.00	6.71	6.50	1.69	3.061	0.377	24	0	*
29/12/20	65.66	56.93	8.73	364.70	357.59	356.15	350.73	0.00	6.86	6.51	1.69	3.152	0.390	24	0	*
30/12/20	69.60	59.86	9.74	366.07	358.11	357.43	351.50	0.00	6.61	6.49	1.69	3.519	0.395	24	0	*
31/12/20	71.36	61.26	10.10	365.90	357.57	357.30	351.06	0.00	6.51	6.49	1.69	3.647	0.398	24	0	*
01/01/21	68.43	59.03	9.40	365.22	357.52	357.26	351.46	0.00	6.06	6.50	1.69	3.393	0.357	24	0	*
02/01/21	68.03	58.73	9.30	365.36	357.77	357.14	351.37	0.00	6.40	6.48	1.69	3.361	0.375	24	0	*
03/01/21	67.68	58.40	9.28	364.99	357.45	356.80	351.12	0.00	6.33	6.49	1.69	3.348	0.369	24	0	*
04/01/21	66.53	57.55	8.98	364.84	357.53	356.92	351.41	0.00	6.12	6.48	1.68	3.242	0.351	24	0	*
05/01/21	65.39	56.71	8.68	364.69	357.65	356.64	351.28	0.00	6.37	6.49	1.68	3.135	0.360	24	0	*
06/01/21	65.73	56.81	8.92	363.96	356.83	356.26	350.86	0.00	5.97	6.49	1.69	3.213	0.338	24	0	*
07/01/21	67.94	58.48	9.46	364.78	357.22	356.44	350.75	0.00	6.47	6.49	1.69	3.412	0.378	24	0	*
08/01/21	67.95	58.54	9.41	365.02	357.39	356.49	350.74	0.00	6.65	6.48	1.69	3.395	0.388	24	0	*
09/01/21	66.43	57.49	8.94	365.38	358.08	357.55	352.04	0.00	6.04	6.49	1.69	3.235	0.346	24	0	*
10/01/21	64.78	56.38	8.40	365.71	358.75	357.79	352.48	0.00	6.27	6.51	1.69	3.045	0.353	24	0	*
11/01/21	70.73	60.63	10.10	366.08	357.90	357.31	351.20	0.00	6.70	6.48	1.69	3.644	0.405	24	0	*
12/01/21	79.69	67.34	12.35	366.65	356.51	356.92	349.55	0.00	6.96	6.49	1.68	4.440	0.468	24	0	*
13/01/21	79.13	66.78	12.35	366.08	356.07	356.54	349.30	0.00	6.77	6.48	1.69	4.435	0.451	24	0	*
14/01/21	74.32	62.89	11.43	347.28	338.77	338.96	332.77	0.00	6.00	6.35	1.69	3.904	0.377	24	0	*
15/01/21	64.53	54.63	9.90	307.18	301.37	299.90	295.70	0.00	5.67	6.30	1.69	3.012	0.309	24	0	*
Итого:				11256.	11010.2	10994.	10810.7	0.00	199.55			109.494	11.927	744	0	
Средние:	69.70	59.84	9.85							6.46	1.68					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5520ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

герцена 246