ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
16/12/20г.-15/01/21г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:35 мкр 37 дом Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00166950 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xDE0E ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/12/20	69.81	53.91	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	5.40	0.000	0.000	24	0	*
17/12/20	68.70	53.11	15.59	278.06	272.08	276.82	273.20	-1.12	3.05	5.40	4.217	-0.059	24	0	*
18/12/20	69.47	53.85	15.62	451.45	441.66	449.51	443.45	-1.79	4.13	5.40	6.881	-0.096	24	0	*
19/12/20	72.65	55.47	17.18	446.64	436.16	444.10	437.77	-1.61	8.85	5.40	7.517	-0.089	24	0	*
20/12/20	75.25	56.58	18.67	440.09	429.04	437.06	430.57	-1.53	4.21	5.40	7.999	-0.086	24	0	*
21/12/20	75.15	56.38	18.77	441.23	430.19	437.96	431.50	-1.31	5.82	5.40	8.075	-0.074	24	0	*
22/12/20	75.00	56.51	18.49	441.66	430.67	438.71	432.20	-1.53	5.84	5.40	7.963	-0.086	24	0	*
23/12/20	71.33	54.74	16.59	445.20	435.02	442.84	436.67	-1.65	4.23	5.40	7.204	-0.090	24	0	*
24/12/20	69.30	53.63	15.67	449.88	440.15	447.87	441.86	-1.71	4.41	5.40	6.883	-0.092	24	0	*
25/12/20	69.96	54.07	15.89	451.64	441.68	449.46	443.33	-1.65	4.17	5.40	7.001	-0.089	24	0	*
26/12/20	70.75	54.61	16.14	453.41	443.20	451.27	445.00	-1.80	3.57	5.40	7.136	-0.098	24	0	*
27/12/20	69.12	53.70	15.42	451.60	441.86	449.62	443.57	-1.71	3.76	5.40	6.793	-0.092	24	0	*
28/12/20	67.66	52.79	14.87	447.32	438.08	445.74	439.93	-1.85	4.44	5.40	6.499	-0.098	24	0	*
29/12/20	68.72	53.40	15.32	451.14	441.54	449.27	443.28	-1.74	6.27	5.40	6.767	-0.093	24	0	*
30/12/20	70.43	54.48	15.95	454.81	444.67	452.77	446.52	-1.85	5.15	5.40	7.091	-0.101	24	0	*
31/12/20	70.04	54.18	15.86	454.28	444.24	452.16	445.97	-1.73	3.89	5.40	7.027	-0.094	24	0	*
01/01/21	70.63	54.70	15.93	458.32	448.00	456.22	449.89	-1.89	3.55	5.40	7.115	-0.103	24	0	*
02/01/21	70.63	54.72	15.91	457.76	447.49	455.61	449.26	-1.77	3.13	5.40	7.095	-0.097	24	0	*
03/01/21	70.45	54.58	15.87	457.48	447.24	455.53	449.19	-1.95	2.97	5.40	7.073	-0.106	24	0	*
04/01/21	70.04	54.37	15.67	456.83	446.70	454.87	448.61	-1.91	3.16	5.40	6.975	-0.104	24	0	*
05/01/21	68.82	53.61	15.21	457.02	447.22	455.11	449.03	-1.81	3.45	5.40	6.778	-0.097	24	0	*
06/01/21	68.58	53.39	15.19	457.05	447.29	455.22	449.14	-1.85	2.66	5.40	6.762	-0.099	24	0	*
07/01/21	68.56	53.23	15.33	457.15	447.37	455.31	449.27	-1.90	1.04	5.40	6.813	-0.101	24	0	*
08/01/21	68.26	53.09	15.17	457.30	447.62	455.42	449.39	-1.77	1.08	5.40	6.745	-0.094	24	0	*
09/01/21	68.38	53.28	15.10	457.36	447.68	455.68	449.62	-1.94	3.12	5.40	6.738	-0.103	24	0	*
10/01/21	67.79	53.05	14.74	455.12	445.57	453.40	447.42	-1.85	1.28	5.40	6.526	-0.098	24	0	*
11/01/21	72.20	55.61	16.59	461.14	450.44	458.75	452.15	-1.71	8.11	5.40	7.489	-0.095	24	0	*
12/01/21	77.75	58.96	18.79	463.10	450.74	459.77	452.40	-1.66	4.07	5.40	8.458	-0.098	24	0	*
13/01/21	77.34	58.51	18.83	463.58	451.35	460.12	452.90	-1.55	4.07	5.40	8.489	-0.091	24	0	*
14/01/21	72.28	55.38	16.90	459.53	448.78	457.04	450.52	-1.74	2.99	5.40	7.559	-0.096	24	0	*
15/01/21	67.75	52.49	15.26	452.51	443.05	450.57	444.78	-1.73	1.41	5.40	6.717	-0.091	24	0	*
Итого:				13429.	13126.7	13363.	13178.3	-51.61			212.385	-2.810	744	0	
Средние:	70.73	54.52	16.20						3.98	5.40					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 39718ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации